

#110422#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/24г.-20/01/25г.

Абонент: Серпуховская 26

Адрес: _____ Лиц. №17

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

Серийный номер 20111212, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x95F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.12.24 23	71,31	56,7	14,61	4,4	3,34	123,636	120,817	1,768	0 <	24	0	
21.12.24 23	71,48	55,69	15,79	4,31	3,33	106,018	103,593	1,639	0 <	24	0	
22.12.24 23	71,32	55,78	15,54	4,35	3,33	108,186	105,72	1,646	0 <	24	0	
23.12.24 23	71,36	56,46	14,9	4,4	3,35	121,317	118,556	1,77	0 <	24	0	
24.12.24 23	74,96	58,47	16,49	4,41	3,36	119,709	116,732	1,929	0 <	24	0	
25.12.24 23	74,15	57,94	16,21	4,38	3,33	119,92	116,991	1,9	0 <	24	0	
26.12.24 23	71,55	55,99	15,56	4,35	3,33	118,78	116,057	1,809	0 <	24	0	
27.12.24 23	71,7	56,63	15,07	4,43	3,34	123,496	120,657	1,822	0 <	24	0	
28.12.24 23	71,46	55,97	15,49	4,4	3,34	114,68	112,057	1,739	0 <	24	0	
29.12.24 23	71,47	55,63	15,84	4,37	3,33	108,847	106,355	1,688	0 <	24	0	
30.12.24 23	71,44	55,51	15,93	4,39	3,33	108,949	106,464	1,7	0 <	24	0	
31.12.24 23	71,22	55,27	15,95	4,38	3,33	107,893	105,442	1,684	0 <	24	0	
01.01.25 23	71,36	55,31	16,05	4,37	3,34	107,219	104,77	1,685	0 <	24	0	
02.01.25 23	73,09	56,49	16,6	4,4	3,35	107,848	105,279	1,751	0 <	24	0	
03.01.25 23	77,97	59,34	18,63	4,37	3,36	104,081	101,3	1,891	0 <	24	0	
04.01.25 23	79,28	60	19,28	4,35	3,36	103,082	100,245	1,937	0 <	24	0	
05.01.25 23	79,47	59,83	19,64	4,32	3,35	101,826	99,01	1,948	0 <	24	0	
06.01.25 23	77,99	59,11	18,89	4,32	3,34	102,692	99,948	1,891	0 <	24	0	
07.01.25 23	71,26	55,14	16,12	4,34	3,32	106,909	104,474	1,687	0 <	24	0	
08.01.25 23	73,41	56,15	17,27	4,3	3,34	103,689	101,198	1,751	0 <	24	0	
09.01.25 23	75,23	58,22	17,01	4,34	3,35	117,156	114,217	1,946	0 <	24	0	
10.01.25 23	74,78	58,1	16,68	4,42	3,36	118,147	115,214	1,926	0 <	24	0	
11.01.25 23	77,37	58,69	18,68	4,39	3,41	102,696	99,993	1,871	0 <	24	0	
12.01.25 23	77,15	58,53	18,62	4,38	3,42	102,668	99,975	1,865	0 <	24	0	
13.01.25 23	77,74	59,12	18,62	4,37	3,41	111,935	108,957	2,033	0 <	24	0	
14.01.25 23	76,62	58,02	18,59	4,36	3,4	112,875	109,951	2,048	0 <	24	0	
15.01.25 23	71,8	55,57	16,22	4,38	3,39	119,676	116,914	1,9	0 <	24	0	

16.01.25 23	71,96	55,37	16,6	4,36	3,41	118,024	115,289	1,917	0 <	24	0
17.01.25 23	71,91	55,69	16,22	4,39	3,4	121,684	118,875	1,932	0 <	24	0
18.01.25 23	72,33	55,26	17,07	4,39	3,39	106,363	103,874	1,776	0 <	24	0
19.01.25 23	72,91	55,43	17,48	4,35	3,39	103,563	101,102	1,77	0 <	24	0
20.01.25 23	75,33	57,58	17,74	4,38	3,42	115,232	112,335	1,997	0 <	24	0
Итого/Средн	73,75	56,95	16,8	4,37	3,36	3568,796	3482,362	58,616	0	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:


Дата/время	V1	M1	Qтв	ДП	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
19.12.24 23	9981,1	9753,717	137,737	0	3347	20
20.01.25 23	13549,896	13236,079	196,353	0	4115	20
Итого	3568,796	3482,362	58,616	0	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



23 01 20 25