

#114645#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/01/25г.-25/01/25г.

Абонент:пл победы 1 итп 1

Адрес: САТО

Договор N:0000000000

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

M сет.воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 20107755, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x58CD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.01.25 23	76,34	49,34	27,59	4,09	2,53	241,265	234,968	6,494	24	0	
22.01.25 23	77,22	49,45	27,77	4,11	2,54	242,165	235,799	6,558	24	0	
23.01.25 23	77,05	49,42	27,63	4,08	2,54	239,67	233,395	6,459	24	0	
24.01.25 23	73,5	48,01	25,5	4,05	2,51	243,085	237,227	6,058	24	0	
25.01.25 23	71,28	47,54	23,73	4,16	2,52	250,91	245,193	5,828	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>75,16</b>	<b>48,74</b>	<b>26,42</b>	<b>4,1</b>	<b>2,53</b>	<b>1217,095</b>	<b>1186,581</b>	<b>31,398</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.01.25 23	28468,085	27831,563	646,953	6462	1443
25.01.25 23	29685,18	29018,144	678,351	6582	1443
<b>Итого</b>	<b>1217,095</b>	<b>1186,581</b>	<b>31,398</b>	<b>120</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/01/25г.-22/02/25г.

Абонент:пл победы 1 итп 1

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N:0000000000

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

M сет.воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 20107755, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x58CD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.01.25 23	68,9	46,47	22,43	4,08	2,5	246,895	241,614	5,427	24	0	
27.01.25 23	69,75	47,01	22,75	4,12	2,49	249,275	243,804	5,555	24	0	
28.01.25 23	69,3	47,36	21,94	4,17	2,46	253,615	248,122	5,454	24	0	
29.01.25 23	69,57	> 48,46	> 21,11	4,17	2,45	244,03 !	109,962 !	2,326	11	13	*
30.01.25 23	---	> ---	> ---	4,15	2,43	253,77	---	---	0	24	*

14.02.25 23	76,6	56,31	20,29		5,34	2,95	20,878	20,338	0,414	0 <	24	0
15.02.25 23	76,86	57,06	19,8		5,43	3,03	21,682	21,118	0,419	0 <	24	0
16.02.25 23	77,78	57,47	20,31		5,4	3	21,215	20,652	0,421	0 <	24	0
17.02.25 23	77,26	58,28	18,99		5,44	3,02	22,419	21,83	0,416	0 <	24	0
18.02.25 23	75,1	54,77	20,33		5,44	2,97	18,979	18,504	0,377	0 <	24	0
19.02.25 23	75,26	55,81	19,45		5,46	3	20,129	19,626	0,383	0 <	24	0
20.02.25 23	78,95	61,22	17,73		5,3	3,02	26,653	25,927	0,461	0 <	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>74,43</b>	<b>53,85</b>	<b>20,58</b>		<b>5,44</b>	<b>3</b>	<b>580,189</b>	<b>565,921</b>	<b>11,677</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ДП	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
19.01.25 23	455,142	444,525	8,877	0	9346	9797
20.02.25 23	1035,33	1010,446	20,554	0	10114	9797
<b>Итого</b>	<b>580,189</b>	<b>565,921</b>	<b>11,677</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Для \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

