

#110369#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/24г.-25/12/24г.

Абонент:пл победы 1 итп 1

Адрес: САТО

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

Серийный номер 20107755, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x58CD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.12.24 23	70,08	47,48	22,6	4,06	2,5	254,92	249,274	5,642	24	0	
21.12.24 23	71,11	47,76	23,35	4	2,52	245,335	239,777	5,608	24	0	
22.12.24 23	71,25	48,08	23,18	4,1	2,54	251,195	245,479	5,699	24	0	
23.12.24 23	71,06	47,81	23,25	4,07	2,52	250,08	244,412	5,692	24	0	
24.12.24 23	74,98	49,62	25,36	4,13	2,53	250,055	243,826	6,194	24	0	
25.12.24 23	74,01	48,99	25,02	4,08	2,52	251,285	245,173	6,145	24	0	
Итого/Средн	72,08	48,29	23,79	4,07	2,52	1502,87	1467,94	34,979	144	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.12.24 23	20704,065	20254,075	457,47	5700	1437
25.12.24 23	22206,935	21722,015	492,449	5844	1437
Итого	1502,87	1467,94	34,979	144	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/12/24г.-20/01/25г.

Абонент:пл победы 1 итп 1

Адрес:_____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

Серийный номер 20107755, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x58CD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.12.24 23	71,29	47,4	23,9	4,04	2,52	252,16	246,411	5,897	24	0	
27.12.24 23	70,67	47,48	23,19	4,06	2,5	255,695	249,961	5,806	24	0	

28.12.24 23	69,3	46,73	22,57	3,99	2,51	252,16	246,708	5,577	24	0
29.12.24 23	71,22	48,05	23,17	4,13	2,53	252,02	246,305	5,717	24	0
30.12.24 23	70,61	47,82	22,79	4,11	2,52	251,6	245,972	5,614	24	0
31.12.24 23	70,14	48,37	21,78	4,09	2,51	237,365	232,11	5,064	24	0
01.01.25 23	70,46	48,31	22,15	4,08	2,53	238,925	233,595	5,182	24	0
02.01.25 23	72,46	48,59	23,87	4,1	2,54	245,635	239,875	5,735	24	0
03.01.25 23	77,81	50,94	26,86	4,12	2,56	244,74	238,23	6,411	24	0
04.01.25 23	79,04	51,19	27,85	4,06	2,55	240,95	234,354	6,537	24	0
05.01.25 23	79,73	51,37	28,35	4,08	2,55	243,215	236,449	6,716	24	0
06.01.25 23	78,41	50,69	27,72	4,05	2,55	241,795	235,262	6,533	24	0
07.01.25 23	70,85	47,5	23,35	4,08	2,52	248,565	242,965	5,682	24	0
08.01.25 23	72,73	47,88	24,85	4,01	2,52	241,83	236,113	5,877	24	0
09.01.25 23	75,41	48,52	26,89	3,91 <	2,45 <	179,7 !	175,178 !	4,718	18	6 *
10.01.25 23	74,58	48,18	26,4	4,07	2,54	243,385	237,364	6,275	24	0
11.01.25 23	77,47	49,54	27,92	4,06	2,55	237,665	231,37	6,472	24	0
12.01.25 23	77,89	49,87	28,02	4,07	2,52	239,215	232,824	6,535	24	0
13.01.25 23	77,71	49,26	28,45	3,99	2,5	237,11	230,806	6,577	24	0
14.01.25 23	76,76	48,71	28,05	4	2,53	236,445	230,298	6,47	24	0
15.01.25 23	72,12	47,15	24,97	3,98	2,48	241,48	235,854	5,897	24	0
16.01.25 23	71,71	46,88	24,82	3,96	2,49	236,985	231,517	5,756	24	0
17.01.25 23	71,56	47,09	24,47	4,06	2,5	245,43	239,803	5,878	24	0
18.01.25 23	70,65	46,99	23,66	4,04	2,49	242,985	237,539	5,629	24	0
19.01.25 23	71,54	46,91	24,63	4,03	2,53	239,125	233,635	5,764	24	0
20.01.25 23	75,4	48,43	26,97	3,99	2,5	234,97	229,051	6,187	24	0
Итого/Средн	73,69	48,44	25,25	4,05	2,52	6261,15	6109,548	154,504	618	6

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
25.12.24 23	22206,935	21922,015	492,749	458,4	1437
20.01.25 23	28468,085	27831,563	646,953	646,2	1443
Итого	6261,15	6109,548	154,504	618	6

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента «ИТЕЛЕНС» Представитель снабжающей организации _____

