

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 131, МАДОУ ЦРР
Судостроительная 23, Калининград
3608

Заводской номер счётчика 1551756	Показания прибора, Гкал 20.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 19.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	297,86	272,743	25.117

Подпись исполнителя



#120371#

Отчёт за период с 19.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3608
Порядковый номер 5230
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551756
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
20.02.2025	-	1,34	0	38,735	0	0	38,33	0	24	24	0	0	82,7	48,5	0	9	5,1	0,1
21.02.2025	-	1,214	0	35,947	0	0	35,575	0	24	24	0	0	82	48,7	0	9	5,1	0,1
22.02.2025	-	0,897	0	29,151	0	0	28,844	0	24	23,91	0	0	79,6	49,4	0	9	5,1	0,1
23.02.2025	-	0,896	0	30,021	0	0	29,72	0	24	23,82	0	0	81,2	53,6	0	9	5,1	0,1
24.02.2025	-	0,968	0	26,94	0	0	26,71	0	24	23,76	0	0	79,9	45,2	0	9	5,1	0,1
25.02.2025	-	0,978	0	25,413	0	0	25,223	0	24	23,97	0	0	81	43	0	9	5,1	0,1
26.02.2025	-	0,883	0	22,444	0	0	22,279	0	24	24	0	0	80,2	41,2	0	9	5,1	0,1
27.02.2025	-	0,842	0	20,754	0	0	20,626	0	24	23,96	0	0	80,5	40,2	0	9	5,1	0,1
28.02.2025	-	0,904	0	24,905	0	0	24,727	0	24	23,99	0	0	77,4	41,8	0	9	5,1	0,1
01.03.2025	-	0,842	0	28,618	0	0	28,339	0	24	24	0	0	76,2	47,2	0	9	5,1	0,1
02.03.2025	-	0,805	0	26,138	0	0	25,889	0	24	24	0	0	77,4	47	0	9	5,1	0,1
03.03.2025	-	0,913	0	25,175	0	0	24,987	0	24	24	0	0	76,5	40,5	0	9	5,1	0,1
04.03.2025	-	0,897	0	24,231	0	0	24,058	0	24	24	0	0	77,2	40,7	0	9	5,1	0,1
05.03.2025	-	0,751	0	19,299	0	0	19,173	0	24	24	0	0	76,1	37,4	0	9	5,1	0,1
06.03.2025	-	0,698	0	17,249	0	0	17,146	0	24	24	0	0	76	36,1	0	9	5,1	0,1
07.03.2025	-	0,731	0	19,075	0	0	18,95	0	24	24	0	0	77	39,2	0	9	5,1	0,1
08.03.2025	-	0,554	0	17,17	0	0	17,021	0	24	23,97	0	0	77,2	45,6	0	9	5,1	0,1
09.03.2025	-	0,532	0	16,321	0	0	16,178	0	24	24	0	0	76,6	44,6	0	9	5,1	0,1
10.03.2025	-	0,608	0	15,06	0	0	14,97	0	24	24	0	0	75,4	35,4	0	9	5,1	0
11.03.2025	-	0,891	0	24,693	0	0	24,515	0	24	24	0	0	75,7	39,7	0	9	5,1	0
12.03.2025	-	0,789	0	20,973	0	0	20,829	0	24	24	0	0	75,7	38,2	0	9	5,1	0
13.03.2025	-	0,97	0	27,093	0	0	26,888	0	24	24	0	0	75,9	40,2	0	9	5,1	0
14.03.2025	-	0,948	0	27,961	0	0	27,726	0	24	24	0	0	76	42,2	0	9	5,1	0
15.03.2025	-	0,775	0	25,947	0	0	25,693	0	24	24	0	0	75,8	46	0	9	5,1	0
16.03.2025	-	0,874	0	28,925	0	0	28,644	0	24	24	0	0	75,8	45,7	0	9	5,1	0
17.03.2025	-	1,068	0	33,862	0	0	33,546	0	24	24	0	0	76,1	44,6	0	9	5,1	0
18.03.2025	-	0,93	0	27,96	0	0	27,719	0	24	24	0	0	75,8	42,6	0	9	5,1	0
19.03.2025	-	0,885	0	24,565	0	0	24,384	0	24	24	0	0	75,7	39,8	0	9	5,1	0
20.03.2025	-	0,732	0	37,985	0	0	37,384	0	24	24	0	0	76	56,6	0	9	5,1	0
Итого:	-	25,115	0	742,61	0	0	736,073	0	696	695,38	-	-	77,54	43,48	0	9	5,1	0,06

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

695,38 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.02.2025	272,743	0	14437,963	0	0	14218,097	0	11714,96	0,27
20.03.2025	297,86	0	15180,575	0	0	14954,166	0	12410,32	0,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения