

#124376#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 131, МАДОУ ЦРР
Судостроительная 23, Калининград
3608

Заводской номер счётчика 1551756	Показания прибора, Гкал 20.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	316,317	297,86	18.457

Подпись исполнителя



#124375#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3608
Порядковый номер 5230
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551756
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.03.2025	5,6	0,767	83,007	82,42	0	80,899	80,732	0	24	24	0	0	76,1	66,7	0	9	5,1	0
22.03.2025	5,7	0,564	122,314	121,863	0	119,172	119,042	0	24	24	0	0	76,6	71,9	0	9	5,1	0
23.03.2025	6,8	0,585	103,987	103,58	0	101,445	101,366	0	24	24	0	0	74,5	68,8	0	9	5,1	0
24.03.2025	5,5	0,82	72,16	71,525	0	70,33	70,147	0	24	24	0	0	76	64,4	0	9	5,1	0
25.03.2025	4,4	0,694	71,022	70,504	0	69,224	69,083	0	24	24	0	0	76	66	0	9	5,1	0
26.03.2025	6,9	0,761	82,658	82,109	0	80,561	80,426	0	24	24	0	0	76,1	66,7	0	9	5,1	0
27.03.2025	5,7	0,783	79,588	78,986	0	77,566	77,393	0	24	24	0	0	76,1	66,1	0	9	5,1	0
28.03.2025	8,9	0,611	63,17	62,692	0	61,562	61,412	0	24	24	0	0	76,2	66,4	0	9	5,1	0
29.03.2025	9,9	0,367	127,492	127,441	0	124,246	124,388	0	24	24	0	0	76,2	73,3	0	9	5,1	0
30.03.2025	6,8	0,562	108,286	107,977	0	105,534	105,544	0	24	24	0	0	76,1	70,9	0	9	5,1	0
31.03.2025	5,9	0,815	61,134	60,463	0	59,586	59,359	0	24	24	0	0	75,9	62,4	0	9	5,1	0
01.04.2025	-	0,854	75,245	74,578	0	73,339	73,141	0	24	24	0	0	76	64,4	0	9	5,1	0
02.04.2025	-	0,672	74,387	73,866	0	72,499	72,34	0	24	24	0	0	76,1	66,9	0	9	5,1	0
03.04.2025	-	0,547	72,969	72,565	0	71,104	70,994	0	24	24	0	0	76,3	68,7	0	9	5,1	0
04.04.2025	-	0,785	65,201	64,615	0	63,542	63,381	0	24	24	0	0	76,2	63,9	0	9	5,1	0
05.04.2025	-	0,835	106,025	105,346	0	103,298	103,105	0	24	24	0	0	76,6	68,6	0	9	5,1	0
06.04.2025	-	0,856	93,34	92,65	0	90,963	90,772	0	24	24	0	0	76,2	66,9	0	9	5,1	0
07.04.2025	-	0,923	67,174	66,451	0	65,467	65,253	0	24	24	0	0	76,1	62,1	0	9	5,1	0
08.04.2025	-	0,915	66,781	66,082	0	65,084	64,891	0	24	24	0	0	76,1	62,1	0	9	5,1	0
09.04.2025	-	0,876	69,809	69,168	0	68,033	67,875	0	24	24	0	0	76,1	63,3	0	9	5,1	0
10.04.2025	-	0,948	67,682	66,951	0	65,984	65,779	0	24	24	0	0	75,6	61,3	0	9	5,1	0
11.04.2025	-	0,799	81,145	80,586	0	79,174	79,055	0	24	24	0	0	74,2	64,2	0	9	5,1	0
12.04.2025	-	0,499	109,018	108,684	0	106,354	106,293	0	24	24	0	0	74,5	69,9	0	9	5,1	0
13.04.2025	-	0,272	122,83	122,736	0	119,842	119,885	0	24	24	0	0	74,3	72,1	0	9	5,1	0
14.04.2025	-	0,375	89,096	88,891	0	86,926	86,912	0	24	24	0	0	74,3	70,1	0	9	5,1	0
15.04.2025	-	0,314	93,844	93,717	0	91,572	91,604	0	24	24	0	0	74,1	70,8	0	9	5,1	0
16.04.2025	-	0,206	93,344	93,332	0	91,09	91,172	0	24	24	0	0	74	71,8	0	9	5,1	0
17.04.2025	-	0,17	95,166	95,172	0	92,885	92,963	0	24	24	0	0	73,7	71,9	0	9	5,1	0
18.04.2025	-	0,175	105,068	105,055	0	102,562	102,621	0	24	24	0	0	73,4	71,8	0	9	5,1	0
19.04.2025	-	0,035	131,275	131,41	0	128,154	128,268	0	24	24	0	0	73,3	73,2	0	9	5,1	0
20.04.2025	-	0,072	127,479	127,506	0	124,451	124,492	0	24	24	0	0	73,3	72,8	0	9	5,1	0
Итого:	6,4	18,457	2781,696	2768,921	0	2712,448	2709,688	0	744	744	-	-	75,36	67,75	0	9	5,1	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.03.2025	297,86	15381,734	15180,575	0	15001,389	14954,166	0	12410,32	0,91
20.04.2025	316,317	18163,43	17949,498	0	17713,836	17663,854	0	13154,31	0,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения