

#133652#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель Детский Сад № 131, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Дрожжевая 3, Калининград
Номер абонента 3608
Порядковый номер 4942
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1553352
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.05.2025	1,64	44,086	43,947	43,063	43,637	24	23,71	0	72	39	0,6	0,5	-
21.05.2025	1,015	28,3	27,483	27,665	27,291	23,99	23,96	1	71	39	0,6	0,5	-
22.05.2025	1,01	28,004	27,148	27,373	26,958	24	24	1	71	39	0,6	0,5	-
23.05.2025	1,093	30,787	29,984	30,089	29,767	24	24	1	71	40	0,6	0,5	-
24.05.2025	0,68	32,302	34,01	31,62	33,615	24	23,23	1	68	50	0,6	0,5	-
25.05.2025	0,528	25,392	26,135	24,857	25,831	24	23,51	1	68	50	0,6	0,5	-
26.05.2025	0,506	18,358	18,618	17,968	18,442	24	22,58	47	69	45	0,6	0,5	-
27.05.2025	0,451	15,645	15,512	15,31	15,374	24	23,85	45	69	44	0,6	0,5	-
28.05.2025	0,415	14,441	14,077	14,131	13,951	24	24	33	69	44	0,6	0,5	-
29.05.2025	0,466	17,215	17,075	16,849	16,914	24	23,18	1	69	45	0,6	0,5	-
30.05.2025	0,404	14,643	14,503	14,33	14,367	24	23,23	1	69	45	0,6	0,5	-
31.05.2025	0,214	11,216	10,719	10,986	10,592	24	23,84	33	67	51	0,6	0,5	-
01.06.2025	0,28	14,056	13,771	13,764	13,607	24	23,73	1	68	50	0,6	0,5	-
02.06.2025	0,504	17,253	17,161	16,878	17,007	24	22,61	1	70	44	0,6	0,5	-
03.06.2025	0,433	16,17	16,032	15,826	15,879	24	22,74	1	69	45	0,6	0,5	-
04.06.2025	0,165	24,054	25,411	23,843	25,205	24	22,61	1	42	42	0,6	0,5	-
05.06.2025	0,011	1,092	1,057	1,086	1,054	24	24	17	34	25	0,6	0,5	-
06.06.2025	0,014	2,023	2,021	2,019	2,019	24	22,6	1	27	21	0,6	0,5	-
07.06.2025	0,001	0,437	0,092	0,436	-0,081	24	23,99	1	22	20	0,6	0,5	-
08.06.2025	0,003	1,321	1,45	1,318	1,448	24	23,94	1	23	20	0,6	0,5	-
09.06.2025	0,004	1,365	0,792	1,364	0,793	24	23,96	1	21	19	0,6	0,5	-
10.06.2025	0,006	1,229	1,78	1,228	1,779	24	23,93	1	22	18	0,6	0,5	-
11.06.2025	0,089	22,253	21,919	22,216	21,911	24	22,24	1	23	20	0,6	0,5	-
12.06.2025	0,012	2,828	2,27	2,822	2,277	24	23,85	33	23	20	0,6	0,5	-
13.06.2025	0,014	4,767	5,138	4,763	5,135	24	22,78	1	20	18	0,6	0,5	-
14.06.2025	0	0,761	0,564	0,76	0,563	24	23,92	3	19	18	0,6	0,5	-
15.06.2025	0	0,444	0,062	0,443	0,068	24	23,99	1	18	18	0,6	0,5	-
16.06.2025	0,004	1,758	2,22	1,757	2,219	24	23,86	1	20	18	0,6	0,5	-
17.06.2025	0,181	22,978	22,763	22,784	22,644	24	23,91	41	41	34	0,6	0,5	-
18.06.2025	0,353	14,438	14,123	14,138	13,981	24	23,96	45	68	46	0,6	0,5	-
19.06.2025	0,513	19,354	19,312	18,941	19,126	24	23,17	1	69	46	0,6	0,5	-
20.06.2025	0,569	21,304	21,214	20,847	21,009	24	22,51	1	69	46	0,6	0,5	-
Итого:	11,578	470,274	468,363	461,474	464,382	767,99	751,39	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,957												

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 751,39

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.05.2025	527,654	14313,021	14194,268	13956,412	14075,596	6292,08	66,75
20.06.2025	539,232	14783,293	14662,632	14417,885	14539,979	7043,47	83,34

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2025 15:53:39