

#144963#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 131, МАДОУ ЦРР

Дрожжевая 3, Калининград

3608

4942

ТЭМ-104

1553352

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,315	12,934	12,582	12,66	12,451	24	23,67	1	68	47	0,6	0,5	-
22.07.2025	0,286	12,156	12,175	11,902	12,048	24	23,93	1	68	47	0,6	0,5	-
23.07.2025	0,313	12,911	12,57	12,639	12,44	24	23,97	45	68	47	0,6	0,5	-
24.07.2025	0,278	11,366	11,014	11,128	10,9	24	20,16	1	68	47	0,6	0,5	-
25.07.2025	0,284	12,193	12,008	11,939	11,882	24	23,5	1	68	48	0,6	0,5	-
26.07.2025	0,195	10,498	10,415	10,282	10,289	24	23,99	1	67	51	0,6	0,5	-
27.07.2025	0,231	12,22	12,392	11,967	12,241	24	22	33	68	51	0,6	0,5	-
28.07.2025	0,288	12,308	11,869	12,051	11,743	24	23,96	1	68	48	0,6	0,5	-
29.07.2025	0,295	12,307	12,197	12,048	12,07	24	23,91	1	68	47	0,6	0,5	-
30.07.2025	0,294	12,454	12,013	12,193	11,887	24	23,79	33	68	48	0,6	0,5	-
31.07.2025	0,292	12,534	11,986	12,271	11,86	24	23,99	1	68	48	0,6	0,5	-
01.08.2025	0,348	14,322	13,936	14,019	13,789	24	22,56	1	69	47	0,6	0,5	-
02.08.2025	0,22	11,675	11,503	11,434	11,364	24	23,88	1	68	51	0,6	0,5	-
03.08.2025	0,227	12,06	11,825	11,811	11,681	24	23,92	1	68	51	0,6	0,5	-
04.08.2025	0,343	13,484	13,299	13,198	13,166	24	24	41	69	46	0,6	0,5	-
05.08.2025	0,348	13,998	13,633	13,701	13,494	24	23,9	1	68	47	0,6	0,5	-
06.08.2025	0,429	17,219	17,276	16,852	17,098	24	23,76	1	69	47	0,6	0,5	-
07.08.2025	0,356	14,032	13,443	13,733	13,309	24	24	35	69	46	0,6	0,5	-
08.08.2025	0,352	13,967	13,745	13,671	13,605	24	23,76	1	69	47	0,6	0,5	-
09.08.2025	0,204	10,939	10,675	10,714	10,546	24	24	1	67	51	0,6	0,5	-
10.08.2025	0,206	11,105	10,892	10,877	10,759	24	23,99	1	67	51	0,6	0,5	-
11.08.2025	0,661	22,349	22,718	21,858	22,514	24	22,6	1	70	44	0,6	0,5	-
12.08.2025	0,418	14,168	13,707	13,869	13,59	24	23,92	33	68	42	0,6	0,5	-
13.08.2025	0,347	13,031	12,638	12,756	12,517	24	23,96	1	68	45	0,6	0,5	-
14.08.2025	0,347	12,888	12,778	12,619	12,659	24	23,88	1	68	44	0,6	0,5	-
15.08.2025	0,313	12,001	11,833	11,752	11,72	24	23,99	1	68	45	0,6	0,5	-
16.08.2025	0,421	22,002	24,598	21,543	24,298	24	23,15	35	68	51	0,6	0,5	-
17.08.2025	0,203	11,045	10,725	10,819	10,595	24	22,08	1	67	51	0,6	0,5	-
18.08.2025	0,356	13,339	13,029	13,061	12,908	24	23,79	1	68	45	0,6	0,5	-
19.08.2025	0,43	15,252	15,033	14,932	14,898	24	22,47	1	68	44	0,6	0,5	-
20.08.2025	0,356	13,216	13,092	12,938	12,97	24	23,32	1	68	45	0,6	0,5	-
Итого:	9,956	415,973	411,599	407,237	407,291	744	727,8	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,562												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

727,8

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	549,564	15211,607	15087,665	14837,176	14960,599	7751,16	95,65
20.08.2025	559,52	15627,58	15499,263	15244,413	15367,89	8478,97	111,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 15:35:10