

#148412#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 131, МАДОУ ЦРР

Дрожжевая 3, Калининград

3608

4942

ТЭМ-104

1553352

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,391	14,07	13,818	13,774	13,693	24	23,92	1	68	44	0,6	0,5	-
22.08.2025	0,328	12,562	12,044	12,3	11,928	24	24	1	68	45	0,6	0,5	-
23.08.2025	0,35	17,926	18,931	17,554	18,704	24	23,59	1	68	51	0,6	0,5	-
24.08.2025	0,275	14,589	14,562	14,289	14,386	24	22,38	1	67	51	0,6	0,5	-
25.08.2025	0,106	39,208	39,237	38,666	38,736	24	23,93	1	55	52	0,6	0,5	-
26.08.2025	0	0,895	0,926	0,893	0,922	24	23,98	17	25	30	0,6	0,5	-
27.08.2025	0,015	1,883	1,55	1,878	1,55	24	23,93	17	25	19	0,6	0,5	-
28.08.2025	0,001	0,311	0,229	0,311	0,229	24	23,99	3	24	21	0,6	0,5	-
29.08.2025	0,027	6,139	5,795	6,127	6,314	24	22,55	1	24	20	0,6	0,5	-
30.08.2025	0,05	14,705	14,698	14,604	14,617	24	22,36	63	38	35	0,6	0,5	-
31.08.2025	0,509	27,314	27,336	26,752	27,003	24	23,58	1	68	51	0,6	0,5	-
01.09.2025	0,346	13,534	13,005	13,252	12,878	24	23,99	1	68	45	0,6	0,5	-
02.09.2025	0,432	15,641	15,442	15,313	15,302	24	23,88	1	68	44	0,6	0,5	-
03.09.2025	0,403	14,083	13,674	13,786	13,554	24	23,98	35	68	43	0,6	0,5	-
04.09.2025	0,392	14,074	13,664	13,782	13,54	24	23,87	1	68	43	0,6	0,5	-
05.09.2025	0,367	13,156	12,707	12,881	12,593	24	23,99	1	68	44	0,6	0,5	-
06.09.2025	0,212	11,556	11,22	11,319	11,083	24	23,88	1	67	51	0,6	0,5	-
07.09.2025	0,206	11,373	11,161	11,142	11,025	24	24	1	67	51	0,6	0,5	-
08.09.2025	0,36	12,997	12,778	12,726	12,662	24	24	1	68	44	0,6	0,5	-
09.09.2025	0,359	13,136	12,845	12,862	12,727	24	23,99	1	68	44	0,6	0,5	-
10.09.2025	0,345	13,081	12,694	12,808	12,574	24	23,98	1	68	45	0,6	0,5	-
11.09.2025	0,67	28,294	28,926	27,696	28,613	24	23,51	1	68	48	0,6	0,5	-
12.09.2025	0,35	13,127	12,774	12,854	12,654	24	24	1	68	44	0,6	0,5	-
13.09.2025	0,21	11,308	11,149	11,076	11,015	24	24	1	67	51	0,6	0,5	-
14.09.2025	0,224	12,055	11,717	11,807	11,574	24	23,89	1	68	51	0,6	0,5	-
15.09.2025	0,366	13,805	13,488	13,515	13,359	24	23,85	1	68	45	0,6	0,5	-
16.09.2025	0,361	13,375	12,954	13,095	12,833	24	24	45	68	44	0,6	0,5	-
17.09.2025	0,366	13,402	13,231	13,122	13,109	24	24	1	68	44	0,6	0,5	-
18.09.2025	0,374	14,439	14,209	14,14	14,071	24	23,94	1	68	45	0,6	0,5	-
19.09.2025	0,608	25,137	26,131	24,607	25,855	24	23,36	1	68	47	0,6	0,5	-
20.09.2025	0,295	15,27	16,276	14,951	16,079	24	23,74	45	68	51	0,6	0,5	-
Итого:	9,298	442,445	439,171	433,882	435,182	744	736,06	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,996												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

736,06

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	559,52	15627,58	15499,263	15244,413	15367,89	8478,97	111,84
20.09.2025	568,818	16070,023	15938,436	15678,295	15803,073	9215,02	119,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 7:54:52