

#142092#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №10, МАОУ СОШ
Войнич 1, Калининград
3980
3054
ТЭМ-104
1340413
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,023	4,35	4,256	23,93	23,93	0	0	68,5	63,2	9	5,1	-
22.06.2025	0,018	0,99	0,973	23,94	23,94	0	0	65,6	46,8	9	5,1	-
23.06.2025	0,087	3,225	3,16	23,94	23,94	0	0	66,7	39,1	9	5,1	-
24.06.2025	0,081	3,115	3,053	23,94	23,94	0	0	66,6	40,1	9	5,1	-
25.06.2025	0,099	3,689	3,617	23,94	23,94	0	0	66,4	39,1	9	5,1	-
26.06.2025	0,013	1,004	0,984	23,94	23,94	0	0	64,9	52	9	5,1	-
27.06.2025	0,012	0,949	0,932	23,96	23,96	0	0	64,9	52,1	9	5,1	-
28.06.2025	0,003	0,279	0,273	23,94	23,94	0	0	64,5	55,2	9	5,1	-
29.06.2025	0,005	0,49	0,482	23,94	23,94	0	0	64,8	55,1	9	5,1	-
30.06.2025	0,042	1,949	1,91	23,94	23,94	0	0	65,7	44	9	5,1	-
01.07.2025	0,045	2,342	2,297	23,94	23,94	0	0	65,4	45,8	9	5,1	-
02.07.2025	0,007	0,643	0,631	23,94	23,94	0	0	65	54	9	5,1	-
03.07.2025	0,058	3,424	3,354	23,95	23,95	0	0	66,7	49,4	9	5,1	-
04.07.2025	0,049	2,193	2,152	23,95	23,95	0	0	66,1	43,5	9	5,1	-
05.07.2025	0,019	1,148	1,125	23,95	23,95	0	0	65,1	48,4	9	5,1	-
06.07.2025	0,018	1,121	1,1	23,94	23,94	0	0	65,2	48,8	9	5,1	-
07.07.2025	0,056	2,383	2,336	23,94	23,94	0	0	66,3	42,5	9	5,1	-
08.07.2025	0,046	2,117	2,076	23,93	23,93	0	0	66	43,9	9	5,1	-
09.07.2025	0,045	2,094	2,053	23,94	23,94	0	0	66,1	44,2	9	5,1	-
10.07.2025	0,041	2,086	2,045	23,92	23,92	0	0	66	45,9	9	5,1	-
11.07.2025	0,049	2,188	2,145	23,96	23,96	0	0	66	43	9	5,1	-
12.07.2025	0,022	1,406	1,379	23,92	23,92	0	0	65,3	49,2	9	5,1	-
13.07.2025	0,01	0,871	0,854	23,93	23,93	0	0	65,4	54	9	5,1	-
14.07.2025	0,041	2,029	1,99	23,94	23,94	0	0	66	45,5	9	5,1	-
15.07.2025	0,048	2,18	2,137	23,92	23,92	0	0	65,7	43,4	9	5,1	-
16.07.2025	0,033	1,701	1,67	23,94	23,94	0	0	65,4	45,5	9	5,1	-
17.07.2025	0,045	2,143	2,102	23,95	23,95	0	0	65,5	44,2	9	5,1	-
18.07.2025	0,042	2,188	2,143	23,94	23,94	0	0	65,8	46,3	9	5,1	-
19.07.2025	0,007	0,619	0,609	23,95	23,95	0	0	64,4	52,8	9	5,1	-
20.07.2025	0,01	0,795	0,779	23,95	23,95	0	0	64,9	52,3	9	5,1	-
Итого:	1,074	55,711	54,617	718,21	718,21	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,074											

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718,21

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	631,258	26044,725	25438,352	7101,88	0,01
20.07.2025	632,333	26100,436	25492,967	7820,11	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:34:13