

#144962#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №10, МАОУ СОШ

Войнич 1, Калининград

3980

3054

ТЭМ-104

1340413

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т  | TRab   | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2025 | 0,004   | 0,426  | 0,418  | 23,95  | 23,95   | 0      | 0      | 64,5   | 54     | 9       | 5,1     | -           |
| 22.07.2025 | 0,005   | 0,443  | 0,436  | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 64,4   | 54,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 23.07.2025 | 0,008   | 0,645  | 0,633  | 23,95  | 23,95   | 0      | 0      | 64,2   | 52,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 24.07.2025 | 0,005   | 0,521  | 0,512  | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 64,3   | 54     | 9       | 5,1     | -           |
| 25.07.2025 | 0,004   | 0,498  | 0,488  | 23,95  | 23,95   | 0      | 0      | 64,2   | 55,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 26.07.2025 | 0,003   | 0,32   | 0,314  | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 64,3   | 53,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 27.07.2025 | 0,005   | 1,561  | 1,529  | 23,95  | 23,95   | 0      | 0      | 67,3   | 64,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 28.07.2025 | 0,005   | 0,42   | 0,412  | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 64,4   | 53,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 29.07.2025 | 0,019   | 1,486  | 1,457  | 23,95  | 23,95   | 0      | 0      | 64,7   | 51,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 30.07.2025 | 0,018   | 2,029  | 1,994  | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 63,3   | 54,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 31.07.2025 | 0,023   | 2,543  | 2,496  | 23,95  | 23,95   | 0      | 0      | 63,5   | 54,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 01.08.2025 | 0,029   | 3,26   | 3,199  | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 63,6   | 54,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 02.08.2025 | 0,021   | 2,715  | 2,666  | 23,95  | 23,95   | 0      | 0      | 63,3   | 55,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 03.08.2025 | 0,022   | 2,719  | 2,668  | 23,95  | 23,95   | 0      | 0      | 63,4   | 55,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 04.08.2025 | 0,029   | 3,139  | 3,082  | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 63,6   | 54,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 05.08.2025 | 0,043   | 4,742  | 4,656  | 23,96  | 23,96   | 0      | 0      | 63,7   | 54,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 06.08.2025 | 0,052   | 5,812  | 5,703  | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 64,3   | 55,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 07.08.2025 | 0,052   | 5,541  | 5,438  | 23,96  | 23,96   | 0      | 0      | 64,6   | 55,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 08.08.2025 | 0,044   | 4,527  | 4,441  | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 64,6   | 54,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 09.08.2025 | 0,04    | 4,416  | 4,332  | 23,95  | 23,95   | 0      | 0      | 64,6   | 55,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 10.08.2025 | 0,068   | 5,965  | 5,852  | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 65,4   | 53,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 11.08.2025 | 0,04    | 4,291  | 4,211  | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 64,4   | 55     | 9       | 5,1     | -           |
| 12.08.2025 | 0,024   | 2,469  | 2,422  | 23,92  | 23,92   | 0      | 0      | 64,2   | 54,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 13.08.2025 | 0,019   | 1,49   | 1,463  | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 65,1   | 52,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 14.08.2025 | 0,014   | 1,371  | 1,346  | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 63,9   | 53,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 15.08.2025 | 0,007   | 0,709  | 0,695  | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 64,6   | 54,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 16.08.2025 | 0,02    | 1,586  | 1,555  | 23,95  | 23,95   | 0      | 0      | 65,6   | 52,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 17.08.2025 | 0,009   | 0,885  | 0,869  | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 64,8   | 54,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 18.08.2025 | 0,009   | 0,957  | 0,938  | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 64,8   | 54,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 19.08.2025 | 0,012   | 1,184  | 1,16   | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 65,1   | 54,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 20.08.2025 | 0,016   | 1,277  | 1,254  | 23,92  | 23,92   | 0      | 0      | 65,5   | 52,6   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 0,669   | 69,947 | 68,639 | 742,18 | 742,18  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 0,669   |        |        |        |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742,18

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | M1, т     | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| 20.07.2025 | 632,333 | 26100,436 | 25492,967 | 7820,11 | 0,01   |
| 20.08.2025 | 633,003 | 26170,383 | 25561,605 | 8562,31 | 0,01   |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:27:47