

#148411#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №10, МАОУ СОШ
Войнич 1, Калининград
3980
3054
ТЭМ-104
1340413
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,014	1,279	1,254	23,94	23,94	0	0	65,1	54	9	5,1	-
22.08.2025	0,014	1,305	1,279	23,95	23,95	0	0	64,8	53,8	9	5,1	-
23.08.2025	0,006	0,605	0,596	23,95	23,95	0	0	64,6	54,1	9	5,1	-
24.08.2025	0,005	0,525	0,516	23,96	23,96	0	0	64,2	54,5	9	5,1	-
25.08.2025	0,028	5,131	5,031	23,94	23,94	0	0	65,2	59,7	9	5,1	-
26.08.2025	0,033	3,576	3,512	23,94	23,94	0	0	63,6	54,2	9	5,1	-
27.08.2025	0,05	5,033	4,939	23,93	23,93	0	0	64,1	54,1	9	5,1	-
28.08.2025	0,083	7,057	6,922	23,95	23,95	0	0	65,1	53,2	9	5,1	-
29.08.2025	0,051	5,463	5,361	23,95	23,95	0	0	64,2	54,8	9	5,1	-
30.08.2025	0,041	4,973	4,881	23,92	23,92	0	0	64	55,6	9	5,1	-
31.08.2025	0,044	4,848	4,758	23,93	23,93	0	0	64,1	54,9	9	5,1	-
01.09.2025	0,065	6,068	5,953	23,93	23,93	0	0	64,8	53,9	9	5,1	-
02.09.2025	0,114	8,549	8,381	23,92	23,92	0	0	66	52,6	9	5,1	-
03.09.2025	0,13	9,078	8,9	23,94	23,94	0	0	66,1	51,5	9	5,1	-
04.09.2025	0,123	8,734	8,562	23,94	23,94	0	0	66,4	52,1	9	5,1	-
05.09.2025	0,115	8,234	8,072	23,95	23,95	0	0	65,9	51,8	9	5,1	-
06.09.2025	0,037	4,361	4,279	23,95	23,95	0	0	64,2	55,6	9	5,1	-
07.09.2025	0,035	4,113	4,037	23,95	23,95	0	0	64,2	55,7	9	5,1	-
08.09.2025	0,119	9,748	9,564	23,94	23,94	0	0	64,7	52,3	9	5,1	-
09.09.2025	0,114	8,273	8,111	23,92	23,92	0	0	66	52	9	5,1	-
10.09.2025	0,114	9,955	9,756	23,95	23,95	0	0	66,6	55	9	5,1	-
11.09.2025	0,121	8,656	8,486	23,93	23,93	0	0	66,2	52,1	9	5,1	-
12.09.2025	0,117	8,52	8,352	23,93	23,93	0	0	66,1	52,2	9	5,1	-
13.09.2025	0,039	4,676	4,588	23,94	23,94	0	0	64,1	55,7	9	5,1	-
14.09.2025	0,038	4,662	4,576	23,94	23,94	0	0	64	55,8	9	5,1	-
15.09.2025	0,128	9,01	8,832	23,94	23,94	0	0	66,2	51,9	9	5,1	-
16.09.2025	0,139	9,24	9,055	23,93	23,93	0	0	67	51,7	9	5,1	-
17.09.2025	0,144	10,051	9,848	23,94	23,94	0	0	67	52,4	9	5,1	-
18.09.2025	0,123	9,082	8,904	23,94	23,94	0	0	66,1	52,4	9	5,1	-
19.09.2025	0,135	10,086	9,887	23,95	23,95	0	0	66,2	52,7	9	5,1	-
20.09.2025	0,041	5,074	4,98	23,94	23,94	0	0	64,3	56,2	9	5,1	-
Итого:	2,36	195,965	192,172	742,13	742,13	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,36											

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742,13

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	633,003	26170,383	25561,605	8562,31	0,01
20.09.2025	635,364	26366,35	25753,779	9304,42	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:31:21