

#125891#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Служба административно-технического обеспечения, МБУ ГО "Город Калининград"
Советский пр-т 103А, Калининград
3773
6373
ТВ7 (АСЦП)
13013312
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	5,047	0	163,235	162,195	0	161,586	161,074	0	24	0	46,7	39,2	0,6	0,6	-
22.03.2025	4,943	0	163,28	162,195	0	161,526	160,985	0	24	0	47,9	40,6	0,6	0,6	-
23.03.2025	4,545	0	163,445	162,47	0	161,912	161,415	0	24	0	45	38,3	0,6	0,6	-
24.03.2025	4,98	0	162,805	161,815	0	161,18	160,713	0	24	0	46,4	39	0,6	0,6	-
25.03.2025	5,019	0	162,54	161,455	0	160,805	160,262	0	24	0	47,8	40,3	0,6	0,6	-
26.03.2025	4,178	0	162,73	161,81	0	161,388	160,88	0	24	0	42,6	36,4	0,6	0,6	-
27.03.2025	4,451	0	163,13	162,17	0	161,714	161,193	0	24	0	43,6	37	0,6	0,6	-
28.03.2025	4,088	0	163,24	162,305	0	161,909	161,371	0	24	0	42,4	36,4	0,6	0,6	-
29.03.2025	3,949	0	163,44	162,465	0	162,072	161,506	0	24	0	42,7	36,9	0,6	0,6	-
30.03.2025	3,879	0	163,495	162,48	0	162,19	161,547	0	24	0	42	36,3	0,6	0,6	-
31.03.2025	4,437	0	163,275	162,29	0	161,847	161,317	0	24	0	43,7	37,2	0,6	0,6	-
01.04.2025	4,766	0	163,18	162,13	0	161,636	161,079	0	24	0	45,3	38,2	0,6	0,6	-
02.04.2025	4,349	0	163,1	162,07	0	161,637	161,054	0	24	0	44,2	37,8	0,6	0,6	-
03.04.2025	3,873	0	163,59	162,625	0	162,273	161,687	0	24	0	42,2	36,5	0,6	0,6	-
04.04.2025	4,252	0	163,475	162,495	0	162,064	161,518	0	24	0	43,4	37,1	0,6	0,6	-
05.04.2025	5,917	0	163,08	161,88	0	161,075	160,528	0	24	0	51,6	42,8	0,6	0,6	-
06.04.2025	6,757	0	161,915	160,6	0	159,553	159,03	0	24	0	56,1	46	0,6	0,6	-
07.04.2025	5,805	0	162,605	161,42	0	160,588	160,07	0	24	0	51,3	42,7	0,6	0,6	-
08.04.2025	5,52	0	162,755	161,605	0	160,913	160,37	0	24	0	49,2	41	0,6	0,6	-
09.04.2025	5,407	0	162,51	161,37	0	160,698	160,146	0	24	0	48,9	40,9	0,6	0,6	-
10.04.2025	5,937	0	162,62	161,41	0	160,608	160,063	0	24	0	51,5	42,7	0,6	0,6	-
11.04.2025	5,014	0	162,51	161,42	0	160,874	160,308	0	24	0	46,6	39,1	0,6	0,6	-
12.04.2025	4,669	0	162,535	161,41	0	160,897	160,272	0	24	0	46,5	39,6	0,6	0,6	-
13.04.2025	3,645	0	162,275	161,33	0	161,004	160,418	0	24	0	41,6	36,2	0,6	0,6	-
14.04.2025	3,571	0	163,26	162,285	0	161,981	161,369	0	24	0	40,7	35,5	0,6	0,6	-
15.04.2025	1,832	0	65,26	64,805	0	64,566	64,309	0	24	0	48	41,2	0,6	0,6	-
Итого:	120,83	0	4139,285	4112,505	0	4098,496	4084,484	0	624	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,86														

Общее время работы системы, ч624

Период нормальной работы системы, ч624

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	3294,211	94808,05	96703,445	0	93633,853	95877,346	0	24035	746
15.04.2025	3415,042	98947,335	100815,95	0	97732,349	99961,827	0	24659	746

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:27:07