

#125890#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025														
Потребитель					Служба административно-технического обеспечения, МБУ ГО "Город Калининград"									
Адрес потребителя					Советский пр-т 103А, Калининград									
Номер абонента					3773									
Порядковый номер					6374									
Тип теплосчётчика					ТВ7 (АСЦП)									
Заводской номер					13013312									
Номер системы					2									

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,653	0	16,202	15,34	0	15,902	15,113	0	24	0	63,5	56,5	0,26	0,23	4,4
22.03.2025	0,574	0	15,834	15,422	0	15,523	15,182	0	24	0	65,5	57,9	0,26	0,23	5,6
23.03.2025	0,557	0	15,755	15,41	0	15,446	15,168	0	24	0	65,6	58	0,26	0,23	5,7
24.03.2025	0,648	0	16,062	15,214	0	15,764	14,988	0	24	0	63,5	56,5	0,26	0,23	6,8
25.03.2025	0,657	0	16,112	15,197	0	15,821	14,974	0	24	0	62,8	55,9	0,26	0,23	5,5
26.03.2025	0,645	0	15,974	15,222	0	15,669	14,989	0	24	0	64,5	57,2	0,26	0,23	4,4
27.03.2025	0,693	0	16,11	15,159	0	15,803	14,929	0	24	0	64,5	57,2	0,26	0,23	6,9
28.03.2025	0,649	0	16,045	15,203	0	15,747	14,975	0	24	0	63,8	56,7	0,26	0,23	5,7
29.03.2025	0,572	0	15,671	15,293	0	15,356	15,048	0	24	0	66,4	58,7	0,26	0,23	8,9
30.03.2025	0,573	0	15,649	15,203	0	15,341	14,963	0	24	0	65,7	58,3	0,26	0,23	9,9
31.03.2025	0,641	0	15,862	15,102	0	15,561	14,873	0	24	0	64,4	57,1	0,26	0,23	6,8
01.04.2025	0,626	0	15,95	15,151	0	15,66	14,93	0	24	0	62,8	55,8	0,26	0,23	5,9
02.04.2025	0,67	0	16,002	15,121	0	15,695	14,888	0	24	0	64,8	57,6	0,25	0,23	-
03.04.2025	0,683	0	15,954	15,095	0	15,635	14,853	0	24	0	66,2	58,7	0,26	0,23	-
04.04.2025	0,66	0	15,668	14,83	0	15,361	14,596	0	24	0	65,6	58,2	0,25	0,22	-
05.04.2025	0,555	0	14,928	14,469	0	14,647	14,253	0	24	0	64,1	56,6	0,26	0,23	-
06.04.2025	0,564	0	14,916	14,417	0	14,635	14,203	0	24	0	64,1	56,6	0,25	0,23	-
07.04.2025	0,645	0	15,152	14,354	0	14,859	14,134	0	24	0	65	57,4	0,26	0,23	-
08.04.2025	0,654	0	15,132	14,261	0	14,845	14,047	0	24	0	64,3	56,8	0,25	0,23	-
09.04.2025	0,638	0	14,964	14,179	0	14,678	13,964	0	24	0	64,6	57	0,26	0,23	-
10.04.2025	0,668	0	15,033	14,108	0	14,747	13,897	0	24	0	64,3	56,8	0,25	0,23	-
11.04.2025	0,651	0	15	14,139	0	14,718	13,928	0	24	0	64,1	56,6	0,25	0,23	-
12.04.2025	0,577	0	14,717	14,262	0	14,426	14,039	0	24	0	65,9	57,9	0,26	0,23	-
13.04.2025	0,573	0	14,701	14,281	0	14,404	14,053	0	24	0	66,7	58,6	0,26	0,23	-
14.04.2025	0,621	0	14,811	14,052	0	14,519	13,831	0	24	0	65,7	58,2	0,26	0,23	-
15.04.2025	0,604	0	14,861	14,026	0	14,592	13,821	0	24	0	62,9	55,9	0,26	0,24	-
16.04.2025	0,612	0	15,009	14,296	0	14,722	14,078	0	24	0	64,7	57,3	0,26	0,24	-
17.04.2025	0,605	0	15,082	14,273	0	14,81	14,067	0	24	0	62,6	55,7	0,25	0,23	-
18.04.2025	0,642	0	15,32	14,42	0	15,031	14,201	0	24	0	64,2	57,2	0,26	0,23	-
19.04.2025	0,525	0	14,75	14,385	0	14,467	14,165	0	24	0	64,8	57,3	0,26	0,23	-
20.04.2025	0,517	0	14,653	14,292	0	14,375	14,078	0	24	0	64,2	56,8	0,27	0,24	-
Итого:	19,152	0	477,879	456,176	0	468,759	449,228	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,574														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	569,4	15919,789	15253,175	0	15618,547	15016,035	0	24781	0
20.04.2025	588,554	16397,669	15709,35	0	16087,305	15465,263	0	25525	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2025 7:53:23