

#112097#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Служба административно-технического обеспечения, МБУ ГО "Город Калининград"
Советский прт 103А, Калининград
3773
6374
ТВ7 (АСЦП)
13013312
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 20.12.2024 | 0,859 | 0 | 16,35 | 15,254 | 0 | 16,028 | 15,029 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 56,3 | 0,26 | 0,23 | - |
| 21.12.2024 | 0,683 | 0 | 15,765 | 15,335 | 0 | 15,457 | 15,11 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 56 | 0,25 | 0,23 | - |
| 22.12.2024 | 0,647 | 0 | 15,642 | 15,31 | 0 | 15,328 | 15,077 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 57,2 | 0,26 | 0,23 | - |
| 23.12.2024 | 0,735 | 0 | 15,818 | 15,03 | 0 | 15,503 | 14,8 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 57,4 | 0,25 | 0,23 | - |
| 24.12.2024 | 0,784 | 0 | 15,712 | 14,561 | 0 | 15,407 | 14,341 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 57 | 0,24 | 0,22 | - |
| 25.12.2024 | 0,697 | 0 | 15,512 | 14,783 | 0 | 15,203 | 14,556 | 0 | 24 | 0 | 66 | 57,5 | 0,24 | 0,22 | - |
| 26.12.2024 | 0,712 | 0 | 15,401 | 14,57 | 0 | 15,099 | 14,348 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 57,2 | 0,25 | 0,23 | - |
| 27.12.2024 | 0,674 | 0 | 15,441 | 14,622 | 0 | 15,153 | 14,409 | 0 | 24 | 0 | 63,8 | 55,9 | 0,25 | 0,23 | - |
| 28.12.2024 | 0,641 | 0 | 15,343 | 14,606 | 0 | 15,065 | 14,399 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 55 | 0,25 | 0,23 | - |
| 29.12.2024 | 0,545 | 0 | 14,941 | 14,618 | 0 | 14,669 | 14,412 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 55 | 0,25 | 0,23 | - |
| 30.12.2024 | 0,568 | 0 | 15,259 | 14,814 | 0 | 14,983 | 14,605 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 55,1 | 0,25 | 0,23 | - |
| 31.12.2024 | 0,63 | 0 | 15,227 | 15,208 | 0 | 14,959 | 15,02 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 51,4 | 0,26 | 0,24 | - |
| 01.01.2025 | 0,643 | 0 | 15,125 | 15,089 | 0 | 14,863 | 14,907 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 50,8 | 0,26 | 0,24 | - |
| 02.01.2025 | 0,679 | 0 | 15 | 14,87 | 0 | 14,74 | 14,692 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 50,6 | 0,27 | 0,24 | - |
| 03.01.2025 | 0,666 | 0 | 15,005 | 14,708 | 0 | 14,741 | 14,524 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 51,8 | 0,26 | 0,24 | - |
| 04.01.2025 | 0,66 | 0 | 15,017 | 14,642 | 0 | 14,751 | 14,454 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 52,4 | 0,26 | 0,24 | - |
| 05.01.2025 | 0,631 | 0 | 14,992 | 14,637 | 0 | 14,721 | 14,441 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 53,4 | 0,25 | 0,23 | - |
| 06.01.2025 | 0,644 | 0 | 14,98 | 14,465 | 0 | 14,709 | 14,269 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 53,8 | 0,25 | 0,23 | - |
| 07.01.2025 | 0,626 | 0 | 14,856 | 14,485 | 0 | 14,591 | 14,293 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 53,1 | 0,26 | 0,24 | - |
| 08.01.2025 | 0,749 | 0 | 15,113 | 14,146 | 0 | 14,848 | 13,961 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 52,9 | 0,26 | 0,23 | - |
| 09.01.2025 | 0,699 | 0 | 15,024 | 14,244 | 0 | 14,757 | 14,055 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 53,3 | 0,25 | 0,23 | - |
| 10.01.2025 | 0,805 | 0 | 14,91 | 14,098 | 0 | 14,656 | 13,932 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 50,1 | 0,25 | 0,23 | - |
| 11.01.2025 | 0,724 | 0 | 14,677 | 14,172 | 0 | 14,42 | 13,999 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 51,2 | 0,25 | 0,23 | - |
| 12.01.2025 | 0,726 | 0 | 14,729 | 14,123 | 0 | 14,472 | 13,948 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 51,5 | 0,26 | 0,23 | - |
| 13.01.2025 | 0,753 | 0 | 14,858 | 14,003 | 0 | 14,597 | 13,826 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 52,1 | 0,26 | 0,24 | - |
| 14.01.2025 | 0,763 | 0 | 14,703 | 13,797 | 0 | 14,444 | 13,623 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 52,1 | 0,25 | 0,23 | - |
| 15.01.2025 | 0,805 | 0 | 14,776 | 13,764 | 0 | 14,52 | 13,596 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 51,1 | 0,26 | 0,24 | - |
| 16.01.2025 | 0,817 | 0 | 14,705 | 13,701 | 0 | 14,447 | 13,531 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 51,5 | 0,25 | 0,23 | - |
| 17.01.2025 | 0,875 | 0 | 14,821 | 13,557 | 0 | 14,559 | 13,388 | 0 | 24 | 0 | 62 | 51,8 | 0,24 | 0,22 | - |
| 18.01.2025 | 0,696 | 0 | 14,184 | 13,757 | 0 | 13,93 | 13,584 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 51,7 | 0,25 | 0,23 | - |
| 19.01.2025 | 0,681 | 0 | 14,144 | 13,719 | 0 | 13,894 | 13,548 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 51,7 | 0,24 | 0,22 | - |
| 20.01.2025 | 0,71 | 0 | 14,382 | 13,629 | 0 | 14,123 | 13,449 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 53,2 | 0,25 | 0,23 | - |
| Итого: | 22,527 | 0 | 482,412 | 462,317 | 0 | 473,637 | 456,126 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 5,38 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 19.12.2024 | 506,044 | 14486,039 | 13887,201 | 0 | 14211,318 | 13669,43 | 0 | 22597 | 0 |
| 20.01.2025 | 528,573 | 14968,453 | 14349,519 | 0 | 14684,958 | 14125,557 | 0 | 23365 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2025 7:56:33