

#129336#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №21, МАОУ СОШ
Бассейная 40, Калининград (ИТП Школа)

Заводской номер счётчика 22171089	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7371,536	7361,021	10.515	2.511

Подпись исполнителя _____



#128914#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9659

TB7 (ASCI)

22171089

1

23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,355	0	17,306	17,619	0	17,033	17,384	0	24	0	58,3	53,4	0,29	0,26
22.04.2025	-	0,35	0	16,542	16,836	0	16,281	16,612	0	24	0	58,4	53,3	0,32	0,29
23.04.2025	-	0,32	0	14,755	15,017	0	14,52	14,817	0	24	0	58,7	53,4	0,31	0,28
24.04.2025	-	0,374	0	14,355	14,61	0	14,124	14,421	0	24	0	59	52,7	0,31	0,28
25.04.2025	-	0,36	0	15,549	15,826	0	15,3	15,618	0	24	0	58,8	53,1	0,31	0,28
26.04.2025	-	0,318	0	14,989	15,255	0	14,749	15,05	0	24	0	58,8	53,7	0,31	0,28
27.04.2025	-	0,298	0	15,716	16,021	0	15,466	15,803	0	24	0	58,6	54	0,31	0,27
28.04.2025	-	0,362	0	16,087	16,416	0	15,832	16,2	0	24	0	58,6	53,2	0,31	0,28
29.04.2025	-	0,363	0	15,639	15,967	0	15,389	15,756	0	24	0	58,7	53,1	0,31	0,27
30.04.2025	-	0,365	0	15,079	15,399	0	14,837	15,197	0	24	0	58,9	53	0,31	0,28
01.05.2025	-	0,283	0	15,953	16,279	0	15,699	16,055	0	24	0	58,6	54,3	0,3	0,27
02.05.2025	-	0,281	0	14,724	15,019	0	14,488	14,814	0	24	0	58,8	54,1	0,31	0,28
03.05.2025	-	0,317	0	14,715	15,1	0	14,48	14,898	0	24	0	58,9	53,7	0,3	0,27
04.05.2025	-	0,29	0	15,145	15,615	0	14,903	15,402	0	24	0	58,8	54,1	0,3	0,27
05.05.2025	-	0,407	0	19,583	20,334	0	19,274	20,065	0	24	0	58,3	53,2	0,3	0,27
06.05.2025	-	0,407	0	17,075	17,661	0	16,804	17,431	0	24	0	58,6	52,8	0,31	0,27
07.05.2025	-	0,376	0	15,619	15,918	0	15,368	15,708	0	24	0	58,9	53,1	0,3	0,27
08.05.2025	-	0,305	0	17,264	17,595	0	16,99	17,354	0	24	0	58,6	54,3	0,31	0,27
09.05.2025	-	0,3	0	17,483	17,996	0	17,207	17,75	0	24	0	58,4	54,3	0,31	0,28
10.05.2025	-	0,332	0	17,307	17,722	0	17,032	17,483	0	24	0	58,5	53,9	0,31	0,27
11.05.2025	-	0,314	0	15,028	15,252	0	14,786	15,046	0	24	0	58,9	53,9	0,3	0,27
12.05.2025	-	0,397	0	15,637	15,834	0	15,385	15,627	0	24	0	59	52,8	0,29	0,26
13.05.2025	-	0,402	0	18,091	18,448	0	17,805	18,205	0	24	0	58,5	53,1	0,31	0,28
14.05.2025	-	0,383	0	16,045	16,26	0	15,789	16,047	0	24	0	58,7	52,9	0,3	0,27
15.05.2025	-	0,418	0	15,471	15,609	0	15,223	15,409	0	24	0	59	52,4	0,3	0,27
16.05.2025	-	0,415	0	16,571	16,71	0	16,306	16,492	0	24	0	58,8	52,7	0,3	0,27
17.05.2025	-	0,355	0	18,085	18,285	0	17,799	18,038	0	24	0	58,4	53,7	0,3	0,27
18.05.2025	-	0,301	0	16,585	16,737	0	16,322	16,508	0	24	0	58,5	54,1	0,3	0,26
19.05.2025	-	0,386	0	14,22	14,294	0	13,99	14,109	0	24	0	59,2	52,6	0,3	0,26
20.05.2025	-	0,38	0	16,616	16,736	0	16,353	16,515	0	24	0	58,7	53,1	0,28	0,25
Итого:	-	10,514	0	483,234	492,37	0	475,534	485,814	0	720	0	58,7	53,4	0,3	0,27

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	7361,021	219216,769	220721,378	0	214484,273	216940,456	0	21803	700
20.05.2025	7371,536	219700,003	221213,749	0	214959,807	217426,271	0	22523	700

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения