

#110178#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/12/24г.-20/01/25г.

Абонент: Бассейная 40, Калининград (ИТП Школа)

Адрес: СОШ 21

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч

Серийный номер 22171089, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x2ААС

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.12.24 23	69.71	64.03	5.68	0.26	0.24	596.532	605.054	583.438	593.677	-10.239	13.894	0.000 <	24	0	
22.12.24 23	68.87	63.37	5.49	0.26	0.24	596.396	605.059	583.591	593.890	-10.299	13.444	0.000 <	24	0	
23.12.24 23	68.54	61.10	7.44	0.27	0.23	413.855	419.427	405.040	412.174	-7.134	12.639	0.000 <	24	0	
24.12.24 23	69.39	56.86	12.54	0.28	0.22	239.390	241.878	234.177	238.241	-4.063	12.309	0.000 <	24	0	
25.12.24 23	69.25	56.65	12.60	0.28	0.22	241.182	243.656	235.962	240.007	-4.045	12.464	0.000 <	24	0	
26.12.24 23	68.73	56.48	12.26	0.28	0.22	249.881	252.491	244.539	248.737	-4.199	12.568	0.000 <	24	0	
27.12.24 23	69.50	57.17	12.33	0.28	0.22	251.189	253.758	245.715	249.902	-4.187	12.703	0.000 <	24	0	
28.12.24 23	69.59	57.39	12.20	0.28	0.21	251.212	253.799	245.715	249.915	-4.199	12.570	0.000 <	24	0	
29.12.24 23	69.41	57.26	12.15	0.28	0.21	251.300	253.915	245.838	250.031	-4.194	12.522	0.000 <	24	0	
30.12.24 23	69.48	57.05	12.43	0.28	0.21	251.434	253.997	245.951	250.146	-4.195	12.819	0.000 <	24	0	
31.12.24 23	69.55	57.12	12.43	0.27	0.21	251.361	253.912	245.879	250.062	-4.183	12.812	0.000 <	24	0	
01.01.25 23	69.25	56.87	12.38	0.28	0.22	251.518	254.109	246.049	250.282	-4.233	12.770	0.000 <	24	0	
02.01.25 23	68.97	56.60	12.36	0.28	0.21	251.455	254.054	246.044	250.269	-4.225	12.757	0.000 <	24	0	
03.01.25 23	69.05	56.61	12.45	0.28	0.22	251.133	253.739	245.710	249.954	-4.244	12.826	0.000 <	24	0	
04.01.25 23	69.41	56.55	12.86	0.28	0.22	249.977	252.479	244.536	248.714	-4.178	13.191	0.000 <	24	0	
05.01.25 23	70.31	57.05	13.26	0.28	0.21	250.602	253.068	245.013	249.233	-4.220	13.625	0.000 <	24	0	
06.01.25 23	70.66	57.47	13.19	0.28	0.21	251.085	253.541	245.429	249.636	-4.207	13.577	0.000 <	24	0	
07.01.25 23	69.06	56.70	12.36	0.28	0.21	251.309	253.926	245.889	250.134	-4.245	12.745	0.000 <	24	0	
08.01.25 23	69.06	56.59	12.47	0.28	0.21	249.931	252.526	244.551	248.751	-4.200	12.784	0.000 <	24	0	
09.01.25 23	69.10	56.59	12.50	0.28	0.21	250.836	253.444	245.415	249.657	-4.242	12.868	0.000 <	24	0	
10.01.25 23	67.30	54.15	13.15 <	0.29 <	0.24 <	176.881 !	178.883 !	173.228 !	176.419 !	-3.190	9.552	0.000 <	17	7	*
11.01.25 23	69.19	56.43	12.75	0.28	0.22	250.152	253.086	244.739	249.328	-4.589	13.089	0.000 <	24	0	
12.01.25 23	69.19	56.45	12.74	0.28	0.22	250.241	253.025	244.829	249.279	-4.450	13.079	0.000 <	24	0	
13.01.25 23	70.17	56.99	13.18	0.28	0.22	250.306	252.880	244.749	249.065	-4.316	13.527	0.000 <	24	0	
14.01.25 23	69.27	56.44	12.83	0.28	0.21	251.135	253.777	245.678	250.013	-4.335	13.221	0.000 <	24	0	
15.01.25 23	69.22	56.56	12.66	0.28	0.22	249.833	252.473	244.429	248.709	-4.280	12.974	0.000 <	24	0	
16.01.25 23	69.38	56.69	12.69	0.28	0.22	249.664	252.280	244.233	248.504	-4.271	13.001	0.000 <	24	0	
17.01.25 23	69.54	56.81	12.73	0.28	0.22	250.208	252.807	244.744	249.007	-4.263	13.066	0.000 <	24	0	
18.01.25 23	69.42	56.99	12.43	0.28	0.22	250.408	253.070	244.958	249.242	-4.284	12.771	0.000 <	24	0	
19.01.25 23	69.10	56.80	12.30	0.28	0.22	250.261	252.982	244.859	249.170	-4.311	12.632	0.000 <	24	0	
20.01.25 23	69.38	56.80	12.59	0.28	0.22	249.760	252.467	244.332	248.683	-4.351	12.897	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	69.29	57.93	11.36	0.28	0.22	8530.429	8625.563	8345.260	8490.831	-145.572	397.697	0.000	737	7	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.12.24 23	189028.075	190226.166	184958.371	186915.967	-1957.595	5859.884	0.000	18906	693
20.01.25 23	197558.504	198851.729	193303.631	195406.798	-2103.167	6257.581	0.000	19643	700
Итого	8530.429	8625.562	8345.260	8490.831	-145.572	397.697	0.000	737	7

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

