

#116214#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Школа №21, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Бассейная 40, Калининград (спортзал)
Номер абонента
Порядковый номер 8587
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 9073
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,375	0	94,693	0	0	92,671	0	0	24	0	0	0	68,5	64,4	0	0	0	0	-
22.01.2025	0,367	0	94,613	0	0	92,612	0	0	24	0	0	0	68,1	64,2	0	0	0	0	-
23.01.2025	0,376	0	94,575	0	0	92,588	0	0	24	0	262144	0	68	64	0	0,19	0	0	-
24.01.2025	0,39	0	94,52	0	0	92,557	0	0	24	0	262144	0	68,2	64,2	0	0,89	0	0	-
25.01.2025	0,391	0	95,143	0	0	93,151	0	0	24	0	262144	0	68,5	64,5	0	0,89	0	0	-
26.01.2025	0,366	0	94,79	0	0	92,839	0	0	24	0	262144	0	67,4	63,5	0	0,34	0	0	-
27.01.2025	0,368	0	94,855	0	0	92,88	0	0	24	0	262144	0	67,8	64	0	0,34	0	0	-
28.01.2025	0,381	0	94,808	0	0	92,824	0	0	23,83	0,17	262144	32772	68	64	0	0,34	0	0	-
29.01.2025	0,383	0	94,808	0	0	92,809	0	0	24	0	262144	0	68,3	64,2	0	0,34	0	0	-
30.01.2025	0,378	0	94,74	0	0	92,751	0	0	24	0	262144	0	68,2	64,2	0	0,34	0	0	-
31.01.2025	0,381	0	94,605	0	0	92,598	0	0	24	0	262144	0	68,6	64,5	0	0,34	0	0	-
01.02.2025	0,382	0	94,05	0	0	92,067	0	0	24	0	262144	0	68,3	64,2	0	0,34	0	0	-
02.02.2025	0,385	0	94,133	0	0	92,155	0	0	24	0	0	0	68,2	64,1	0	0,35	0	0	-
03.02.2025	0,386	0	94,2	0	0	92,223	0	0	24	0	262144	0	68,1	64	0	0,34	0	0	-
04.02.2025	0,387	0	94,368	0	0	92,382	0	0	24	0	262144	0	68,2	64,1	0	0,34	0	0	-
05.02.2025	0,392	0	93,713	0	0	91,746	0	0	24	0	262144	0	68,1	63,9	0	0,34	0	0	-
06.02.2025	0,392	0	93,618	0	0	91,649	0	0	24	0	262144	0	68,2	64	0	0,34	0	0	-
07.02.2025	0,397	0	93,65	0	0	91,685	0	0	24	0	262144	0	68,1	63,9	0	0,34	0	0	-
08.02.2025	0,417	0	93,685	0	0	91,708	0	0	24	0	262144	0	68,4	63,9	0	0,34	0	0	-
09.02.2025	0,438	0	93,38	0	0	91,288	0	0	24	0	262144	0	70,6	65,9	0	0,34	0	0	-
10.02.2025	0,469	0	93,583	0	0	91,294	0	0	24	0	262144	0	74,1	69,1	0	0,34	0	0	-
11.02.2025	0,487	0	93,948	0	0	91,567	0	0	24	0	262144	0	75,6	70,4	0	0,34	0	0	-
12.02.2025	0,478	0	93,948	0	0	91,617	0	0	24	0	262144	0	74,7	69,6	0	0,34	0	0	-
13.02.2025	0,439	0	93,22	0	0	91,086	0	0	24	0	262144	0	71,5	66,7	0	0,34	0	0	-
14.02.2025	0,426	0	93,585	0	0	91,521	0	0	24	0	262144	0	70,1	65,5	0	0,4	0	0	-
15.02.2025	0,432	0	93,833	0	0	91,735	0	0	24	0	262144	0	70,6	65,9	0	0,34	0	0	-
16.02.2025	0,444	0	94,053	0	0	91,843	0	0	24	0	262144	0	72,5	67,7	0	0,34	0	0	-
17.02.2025	0,417	0	93,95	0	0	91,892	0	0	24	0	262144	0	69,7	65,3	0	0,34	0	0	-
18.02.2025	0,408	0	93,53	0	0	91,544	0	0	24	0	262144	0	68,6	64,2	0	0,34	0	0	-
19.02.2025	0,419	0	93,708	0	0	91,665	0	0	23,93	0,07	262144	32772	69,6	65,1	0	0,34	0	0	-
20.02.2025	0,448	0	93,833	0	0	91,609	0	0	24	0	262144	0	72,8	68	0	0,34	0	0	-
Итого:	12,599	0	2918,138	0	0	2854,556	0	0	743,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,599																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,76

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.01.2025	275,922	29971,262	0	0	29421,162	0	0	35996,6	762,08	11372,15	5,92
20.02.2025	288,524	32889,395	0	0	32275,717	0	0	36740,37	1505,85	11372,38	6,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:38:19