

#125889#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №21, МАОУ СОШ
Бассейная 40, Калининград (спортзал)

8587
ВКТ-9
9073
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,384	0	96,518	0	0	94,49	0	0	24	0	262144	0	68,5	64,6	0	0,71	0	0	5,6
22.03.2025	0,381	0	96,55	0	0	94,512	0	0	24	0	262144	0	68,4	64,4	0	0,34	0	0	5,7
23.03.2025	0,388	0	96,67	0	0	94,626	0	0	24	0	262144	0	68,4	64,4	0	0,34	0	0	6,8
24.03.2025	0,388	0	96,55	0	0	94,526	0	0	24	0	262144	0	68,1	64,1	0	0,34	0	0	5,5
25.03.2025	0,389	0	96,453	0	0	94,413	0	0	24	0	262144	0	68,4	64,4	0	0,34	0	0	4,4
26.03.2025	0,381	0	96,645	0	0	94,619	0	0	24	0	262144	0	68,1	64,1	0	0,34	0	0	6,9
27.03.2025	0,383	0	96,58	0	0	94,553	0	0	24	0	262144	0	68,2	64,2	0	0,34	0	0	5,7
28.03.2025	0,372	0	96,478	0	0	94,442	0	0	24	0	262144	0	68,3	64,5	0	0,34	0	0	8,9
29.03.2025	0,366	0	96,838	0	0	94,775	0	0	24	0	262144	0	68,7	64,9	0	0,34	0	0	9,9
30.03.2025	0,359	0	96,765	0	0	94,74	0	0	24	0	262144	0	68	64,3	0	0,34	0	0	6,8
31.03.2025	0,357	0	95,89	0	0	93,916	0	0	23,83	0,17	262144	32772	67,4	63,7	0	0,34	0	0	5,9
01.04.2025	0,361	0	96,198	0	0	94,176	0	0	24	0	262144	0	68,2	64,4	0	0,33	0	0	-
02.04.2025	0,357	0	96,225	0	0	94,181	0	0	24	0	262144	0	68,5	64,7	0	0,19	0	0	-
03.04.2025	0,362	0	96,475	0	0	94,404	0	0	24	0	262144	0	69	65,2	0	0,34	0	0	-
04.04.2025	0,354	0	96,443	0	0	94,403	0	0	24	0	262144	0	68,4	64,7	0	0,34	0	0	-
05.04.2025	0,364	0	96,033	0	0	94,018	0	0	24	0	262144	0	68,1	64,3	0	0,34	0	0	-
06.04.2025	0,375	0	95,878	0	0	93,869	0	0	24	0	262144	0	68,1	64,2	0	0,4	0	0	-
07.04.2025	0,395	0	95,733	0	0	93,763	0	0	24	0	0	0	68,3	64,3	0	1,34	0	0	-
08.04.2025	0,393	0	96,015	0	0	94,038	0	0	24	0	0	0	68,3	64,4	0	1,34	0	0	-
09.04.2025	0,387	0	95,993	0	0	94,035	0	0	24	0	0	0	68	64,1	0	1,34	0	0	-
10.04.2025	0,389	0	96,018	0	0	94,051	0	0	24	0	0	0	68,1	64,2	0	1,34	0	0	-
11.04.2025	0,376	0	96,173	0	0	94,196	0	0	24	0	0	0	68,2	64,5	0	1,34	0	0	-
12.04.2025	0,373	0	96,053	0	0	94,085	0	0	24	0	0	0	68,1	64,4	0	1,34	0	0	-
13.04.2025	0,365	0	96,388	0	0	94,408	0	0	24	0	0	0	68,2	64,6	0	1,34	0	0	-
14.04.2025	0,361	0	96,61	0	0	94,596	0	0	24	0	0	0	68,8	65,2	0	1,34	0	0	-
15.04.2025	0,361	0	105,625	0	0	103,465	0	0	24	0	0	0	68	64,8	0	1,34	0	0	-
16.04.2025	0,37	0	111,123	0	0	108,855	0	0	24	0	0	0	68	64,8	0	1,34	0	0	-
17.04.2025	0,165	0	49,195	0	0	48,178	0	0	11,02	12,98	0	32772	68,4	49	0	1,34	0	0	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	5,25	18,75	0	32772	26	26,2	0	1,34	0	0	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24,7	24,6	0	1,34	0	0	-
Итого:	10,256	0	2674,115	0	0	2618,333	0	0	688,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,256																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч688,1

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2025	299,22	35559,176	0	0	34889,336	0	0	37412,37	696	11372,38	0
19.04.2025	309,478	38233,285	0	0	37507,668	0	0	38100,47	1408,1	11404,28	31,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 10:37:24