

# #296410#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Школа №21, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Бассейная 40, Калининград (спортзал)  
Номер абонента  
Порядковый номер 8587  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 9073  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,3	0	61,235	0	0	59,985	0	0	24	0	786432	0	67,1	62,1	0	0,34	0,28	0	-
22.03.2026	0,302	0	61,195	0	0	59,946	0	0	23,88	0,12	786432	32772	67,3	62,3	0	0,54	0,28	0	-
23.03.2026	0,306	0	61,238	0	0	60,019	0	0	24	0	524288	0	67,1	62,2	0	1,41	0,28	0	-
24.03.2026	0,3	0	61,195	0	0	59,961	0	0	23,98	0,02	786432	32772	67,1	62,3	0	0,88	0,28	0	-
25.03.2026	0,283	0	61,115	0	0	59,853	0	0	24	0	786432	0	67,5	62,7	0	0,34	1,02	0	-
26.03.2026	0,278	0	61,023	0	0	59,77	0	0	24	0	262144	0	67,2	62,4	0	0,25	1,1	0	-
27.03.2026	0,277	0	60,903	0	0	59,652	0	0	24	0	0	0	67,2	62,4	0	0,24	1,1	0	-
28.03.2026	0,269	0	60,723	0	0	59,477	0	0	24	0	262144	0	67,2	62,5	0	0,24	1,1	0	-
29.03.2026	0,273	0	60,87	0	0	59,625	0	0	24	0	262144	0	67,3	62,6	0	0,53	1,1	0	-
30.03.2026	0,287	0	60,953	0	0	59,717	0	0	24	0	0	0	67,8	63	0	1,37	1,1	0	-
31.03.2026	0,288	0	60,993	0	0	59,763	0	0	24	0	0	0	67,6	62,8	0	1,37	1,1	0	-
01.04.2026	0,287	0	60,988	0	0	59,759	0	0	24	0	0	0	67,5	62,8	0	1,37	1,1	0	-
02.04.2026	0,285	0	61,013	0	0	59,789	0	0	24	0	0	0	67,4	62,6	0	1,37	1,1	0	-
03.04.2026	0,291	0	61,013	0	0	59,784	0	0	24	0	0	0	67,5	62,7	0	1,37	1,1	0	-
04.04.2026	0,29	0	60,985	0	0	59,77	0	0	24	0	0	0	67,1	62,3	0	1,37	1,1	0	-
05.04.2026	0,292	0	61,045	0	0	59,817	0	0	24	0	524288	0	67,5	62,7	0	1,37	0,8	0	-
06.04.2026	0,291	0	60,95	0	0	59,738	0	0	23,9	0,1	524288	32772	67,1	62,4	0	1,37	0,5	0	-
07.04.2026	0,296	0	60,993	0	0	59,773	0	0	24	0	524288	0	67,2	62,5	0	1,37	0,28	0	-
08.04.2026	0,288	0	61,03	0	0	59,797	0	0	24	0	524288	0	67,4	62,5	0	1,06	1,13	0	-
09.04.2026	0,278	0	61,11	0	0	59,865	0	0	24	0	262144	0	67	62,2	0	0,34	1,3	0	-
10.04.2026	0,283	0	61,253	0	0	59,989	0	0	24	0	262144	0	67,5	62,6	0	0,34	1,3	0	-
11.04.2026	0,291	0	61,345	0	0	60,091	0	0	24	0	786432	0	67,5	62,6	0	0,69	0,82	0	-
12.04.2026	0,3	0	61,383	0	0	60,142	0	0	24	0	524288	0	67,4	62,6	0	1,11	0,28	0	-
13.04.2026	0,302	0	61,588	0	0	60,333	0	0	24	0	524288	0	67,7	62,9	0	1,11	0,28	0	-
14.04.2026	0,29	0	61,17	0	0	59,912	0	0	24	0	786432	0	67,6	62,8	0	0,59	0,28	0	-
15.04.2026	0,28	0	61,063	0	0	59,819	0	0	24	0	786432	0	67	62,4	0	0,36	0,28	0	-
16.04.2026	0,281	0	61,088	0	0	59,838	0	0	24	0	786432	0	67,2	62,5	0	0,34	0,28	0	-
17.04.2026	0,288	0	61,368	0	0	60,109	0	0	24	0	786432	0	67,2	62,5	0	0,34	0,28	0	-
18.04.2026	0,28	0	61,458	0	0	60,208	0	0	24	0	786432	0	66,9	62,2	0	0,28	0,28	0	-
19.04.2026	0,284	0	61,473	0	0	60,212	0	0	24	0	786432	0	67,5	62,8	0	0,57	0,28	0	-
20.04.2026	0,285	0	61,915	0	0	60,637	0	0	24	0	786432	0	67,5	62,8	0	0,34	0,28	0	-
Итого:	8,925	0	1895,674	0	0	1857,15	0	0	743,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,925																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,76

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2026	369,782	48783,809	0	0	47822,938	0	0	46054,33	695,63	11490,45	0,37
20.04.2026	378,706	50679,488	0	0	49680,086	0	0	46798,1	1439,4	11490,68	0,6

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 8:40:17