

#125888#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Служба административно-технического обеспечения, МБУ ГО "Город Калининград"
Октябрьская 81, Калининград
3773
8237
ТВ7 (АСЦП)
17054194
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,91	0	6,954	0	0	6,782	0	0	24	0	74,7	42,7	0,56	0,34	-
22.03.2025	0,932	0	7,452	0	0	7,267	0	0	24	0	75	44,4	0,55	0,34	-
23.03.2025	0,891	0	6,916	0	0	6,745	0	0	24	0	74,6	43,1	0,56	0,34	-
24.03.2025	0,926	0	7,001	0	0	6,826	0	0	24	0	75	42,7	0,55	0,34	-
25.03.2025	0,932	0	7,567	0	0	7,379	0	0	24	0	74,8	44,7	0,54	0,34	-
26.03.2025	0,902	0	6,909	0	0	6,739	0	0	24	0	74,6	42,7	0,56	0,34	-
27.03.2025	0,929	0	7,127	0	0	6,952	0	0	24	0	74,4	42,5	0,55	0,34	-
28.03.2025	0,804	0	6,231	0	0	6,077	0	0	24	0	74,4	42,9	0,56	0,34	-
29.03.2025	0,782	0	6,17	0	0	6,019	0	0	24	0	74,2	43,2	0,56	0,34	-
30.03.2025	0,883	0	6,772	0	0	6,605	0	0	24	0	74,7	42,8	0,55	0,33	-
31.03.2025	0,898	0	6,916	0	0	6,747	0	0	24	0	74,5	42,7	0,55	0,34	-
01.04.2025	0,928	0	7,064	0	0	6,89	0	0	24	0	74,7	42,6	0,55	0,34	-
02.04.2025	0,827	0	6,434	0	0	6,277	0	0	24	0	74,3	42,9	0,56	0,34	-
03.04.2025	0,746	0	6,045	0	0	5,9	0	0	24	0	73,4	43,2	0,57	0,33	-
04.04.2025	0,825	0	6,863	0	0	6,702	0	0	24	0	72,5	43,1	0,56	0,34	-
05.04.2025	0,977	0	8,053	0	0	7,862	0	0	24	0	73,1	43,5	0,52	0,34	-
06.04.2025	1,096	0	10,002	0	0	9,763	0	0	24	0	73,3	46,5	0,49	0,35	-
07.04.2025	1,021	0	8,755	0	0	8,544	0	0	24	0	73,6	45,1	0,51	0,34	-
08.04.2025	0,966	0	7,916	0	0	7,728	0	0	24	0	72,9	43,1	0,51	0,34	-
09.04.2025	0,981	0	8,141	0	0	7,948	0	0	24	0	73,1	43,6	0,52	0,35	-
10.04.2025	1,044	0	9,008	0	0	8,794	0	0	24	0	73	44,7	0,51	0,34	-
11.04.2025	0,94	0	7,716	0	0	7,533	0	0	24	0	73	43,3	0,53	0,34	-
12.04.2025	0,893	0	7,608	0	0	7,428	0	0	24	0	72,9	44,3	0,53	0,35	-
13.04.2025	0,747	0	6,204	0	0	6,058	0	0	24	0	72,7	43,3	0,55	0,34	-
14.04.2025	0,626	0	5,388	0	0	5,263	0	0	24	0	72,1	43,7	0,53	0,33	-
15.04.2025	0,398	0	3,336	0	0	3,257	0	0	24	0	72,6	43,4	0,23	0,16	-
Итого:	22,804	0	184,548	0	0	180,085	0	0	624	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,447														

Общее время работы системы, ч624

Период нормальной работы системы, ч624

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	616,439	8367,592	0	0	8161,012	0	0	27517	5135
15.04.2025	639,245	8552,138	0	0	8341,098	0	0	28141	5135

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 12:55:22