

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Февраль 2025 на ЦО

(с 22.02.2025 по 20.03.2025)

Потребитель: ДС 20 Абонент:
Адрес потребителя: Каштановая Аллея,174 Телефон:
Ответственное лицо:

Прибор: ТЭСМА-106 Сер.номер: 1215627 Расход 1: 0,150 .. 60,000 м3/ч ДУ 50 мм
Модель: ТЭСМА-106 Версия ПО:

Подача Q=M(h1 - h2) Тхв.дог.=3,0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
22.02.2025	4,1901	193,7866	199,2721	77,74	57,70	5,22	3,87	48,00
23.02.2025	1,8899	97,4579	100,0263	76,25	56,90	5,19	3,88	24,00
24.02.2025	1,9725	105,6935	108,3239	73,90	55,27	5,20	3,87	24,00
25.02.2025	1,9204	110,0339	112,6654	72,34	54,92	5,19	3,88	24,00
26.02.2025	1,8869	111,4200	114,0679	72,10	55,20	5,21	3,87	24,00
27.02.2025	1,8981	113,1422	115,8198	71,96	55,22	5,23	3,86	24,00
28.02.2025	1,8637	112,6805	115,3387	71,81	55,30	5,15	3,87	24,00
01.03.2025	1,7640	100,2566	102,7289	73,51	55,95	5,13	3,86	24,00
02.03.2025	1,7368	101,5497	104,0065	72,79	55,72	5,17	3,86	24,00
03.03.2025	1,8734	116,4612	119,1786	71,36	55,31	5,19	3,85	24,00
05.03.2025	3,8405	235,1717	240,7153	71,81	55,45	5,31	3,84	48,00
06.03.2025	1,8832	116,0862	118,8216	71,79	55,60	5,29	3,83	24,00
07.03.2025	1,8552	112,7252	115,3862	71,84	55,42	5,26	3,83	24,00
08.03.2025	1,6664	105,2725	107,7566	71,82	56,03	5,24	3,82	24,00
09.03.2025	1,6625	106,3366	108,8479	71,87	56,27	5,31	3,82	24,00
10.03.2025	1,8435	114,7083	117,4210	71,93	55,90	5,37	3,81	24,00
11.03.2025	1,8337	114,0164	116,6846	71,50	55,45	5,25	3,84	24,00
12.03.2025	1,8073	116,6015	119,3061	71,13	55,67	5,27	3,84	24,00
13.03.2025	1,9091	109,1196	111,7758	73,03	55,57	5,28	3,85	24,00
14.03.2025	1,9987	104,6163	107,2675	74,64	55,58	5,23	3,84	24,00
16.03.2025	3,6341	194,6024	199,6628	75,63	57,02	5,13	3,83	48,00
17.03.2025	2,0429	100,7109	103,3629	76,21	55,97	5,15	3,84	24,00
18.03.2025	1,9876	107,0725	109,7442	74,00	55,47	5,19	3,83	24,00
19.03.2025	1,9039	108,6238	111,2273	72,42	54,93	5,19	3,84	24,00
20.03.2025	1,3820	86,0653	88,0473	70,80	54,83	4,22	3,25	24,00
Итого:	52,2463	2994,2113	3067,4553	72,97	55,71	5,18	3,82	672,00

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
T [ч] 672,00 = 672,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00
Q [Гкал] 52,2463 = 52,2463 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
22.02.2025	108,4527	5959,0754	6114,9943	1310,60
20.03.2025	160,6990	8953,2867	9182,4496	1982,60
Итого:	52,2463	2994,2113	3067,4553	672,00

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ



20.03.2025 Подпись _____

