

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Март 2025 на ЦО

(с 21.03.2025 по 20.04.2025)

Потребитель: ДС № 20 Абонент:
Адрес потребителя: Каштановая Аллея,174 Телефон:
Ответственное лицо:

Прибор: ТЭСМА-106 Сер.номер: 1215627 Расход 1: 0.150 .. 60.000 м3/ч ДУ 50 мм
Модель: ТЭСМА-106 Версия ПО:

Подача Q=M(h1 - h2) Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
21.03.2025	1.8611	115.3806	118.1039	71.81	55.72	5.01	3.58	24.00
23.03.2025	3.4189	224.9258	230.2467	71.81	56.79	5.11	3.56	48.00
24.03.2025	1.7998	113.9165	116.5997	71.74	55.98	5.04	3.71	24.00
25.03.2025	1.6953	107.9083	110.4489	71.72	56.04	5.06	3.80	24.00
26.03.2025	1.8493	112.5708	115.2314	71.88	55.49	5.23	3.80	24.00
27.03.2025	1.8618	111.6471	114.2836	71.85	55.22	5.22	3.80	24.00
28.03.2025	1.8523	111.6384	114.2796	71.94	55.39	5.25	3.78	24.00
29.03.2025	1.6418	107.7420	110.2812	71.80	56.60	5.32	3.77	24.00
30.03.2025	1.6108	104.2747	106.7382	71.88	56.47	5.22	3.78	24.00
31.03.2025	1.7824	109.6130	112.2047	71.91	55.69	5.21	3.79	24.00
01.04.2025	1.8375	111.9174	114.5622	71.89	55.51	5.22	3.77	24.00
02.04.2025	1.8505	114.3748	117.0770	71.88	55.74	5.24	3.72	24.00
03.04.2025	1.8185	113.9165	116.6084	71.88	55.96	5.22	3.70	24.00
04.04.2025	1.7984	112.9811	115.6468	71.83	55.95	5.22	3.73	24.00
05.04.2025	1.6832	104.0217	106.5576	73.09	56.94	5.21	3.77	24.00
06.04.2025	1.7566	99.3905	101.9370	75.07	57.44	5.14	3.76	24.00
07.04.2025	1.9273	107.1758	109.8507	74.02	56.07	5.21	3.76	24.00
08.04.2025	1.8877	114.0977	116.8143	72.18	55.67	5.23	3.76	24.00
09.04.2025	1.8401	111.2226	113.8567	71.98	55.47	5.20	3.77	24.00
10.04.2025	1.9061	111.7889	114.4657	72.39	55.38	5.23	3.77	24.00
11.04.2025	1.8579	111.8565	114.5056	71.97	55.40	5.23	3.77	24.00
12.04.2025	1.6697	106.4233	108.9392	71.91	56.26	5.22	3.75	24.00
13.04.2025	1.6267	107.9115	110.4562	71.81	56.78	5.26	3.73	24.00
14.04.2025	1.7424	110.6009	113.2068	71.77	56.06	5.16	3.69	24.00
15.04.2025	1.7118	107.0085	109.5325	71.78	55.82	4.78	3.44	24.00
16.04.2025	1.7017	106.7332	109.2348	71.50	55.59	4.51	3.21	24.00
17.04.2025	1.0527	75.9408	77.6613	70.11	56.28	3.87	2.83	24.00
18.04.2025	0.3673	26.7155	27.3337	70.91	57.18	3.66	2.68	24.00
19.04.2025	0.2094	19.0867	19.5270	70.78	59.84	3.77	2.65	24.00
20.04.2025	0.2153	20.9506	21.4319	70.61	60.37	3.76	2.66	24.00
Итого:	49.8344	3113.7317	3187.6233	71.92	56.30	4.97	3.58	744.00

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
T [ч] 744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Q [Гкал] 49.8344 = 49.8344 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.00000

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
21.03.2025	160.6990	8953.2867	9182.4496	1982.60
20.04.2025	210.5334	12067.0183	12370.0729	2726.60
Итого:	49.8344	3113.7317	3187.6233	744.00

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ



20.04.2025 Подпись _____

