

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Апрель 2025 на ЦО

(с 21.04.2025 по 20.05.2025)

Потребитель: ДС 20 Абонент:
Адрес потребителя: Каштановая Аллея,174 Телефон:
Ответственное лицо:

Прибор: ТЭСМА-106 Сер.номер: 1215627 Расход 1: 0.150 .. 60.000 м3/ч ДУ 50 мм
Модель: ТЭСМА-106 Версия ПО:

Подача Q=M(h1 - h2) Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
21.04.2025	0.4141	30.9878	31.7033	70.83	57.49	3.69	2.75	24.00
22.04.2025	0.4161	31.8596	32.5980	70.97	57.93	3.70	2.84	24.00
23.04.2025	0.3995	32.2170	32.9631	70.94	58.57	3.71	2.83	24.00
24.04.2025	0.4074	37.4431	38.2986	70.40	59.54	3.63	2.84	24.00
25.04.2025	0.4093	35.6109	36.4334	70.82	59.35	3.62	2.85	24.00
26.04.2025	0.2412	25.6366	26.2273	70.72	61.33	3.62	2.85	24.00
27.04.2025	0.2421	26.5721	27.1793	70.41	61.32	3.62	2.86	24.00
28.04.2025	0.4339	39.6999	40.6155	70.77	59.86	3.66	2.87	24.00
29.04.2025	0.4381	37.8059	38.6824	71.00	59.43	3.72	2.87	24.00
30.04.2025	0.4340	39.4178	40.3306	70.92	59.93	3.63	2.87	24.00
01.05.2025	0.2443	24.9152	25.4924	70.95	61.17	3.74	2.86	24.00
02.05.2025	0.2454	26.2531	26.8576	70.70	61.37	3.68	2.87	24.00
03.05.2025	0.2407	42.4433	43.3614	68.28	62.63	3.58	2.80	23.13
04.05.2025	0.2489	27.1467	27.7718	70.71	61.56	3.58	2.86	24.00
05.05.2025	0.4236	36.7112	37.5662	71.17	59.65	3.68	2.86	24.00
06.05.2025	0.4390	37.0285	37.8878	71.02	59.19	3.64	2.80	24.00
07.05.2025	0.3997	38.1434	39.0270	70.94	60.49	3.66	2.86	24.00
08.05.2025	0.2544	27.7259	28.3669	70.86	61.71	3.60	2.84	24.00
09.05.2025	0.2571	28.5297	29.1910	70.98	61.99	3.68	2.84	24.00
10.05.2025	0.2539	27.8034	28.4455	70.81	61.70	3.63	2.84	24.00
11.05.2025	0.2557	29.4211	30.0989	70.73	62.07	3.69	2.85	24.00
12.05.2025	0.9386	62.7004	64.1492	70.85	55.90	3.61	2.87	24.00
13.05.2025	1.7359	92.4758	94.6367	71.30	52.55	3.66	2.88	24.00
14.05.2025	1.6897	90.6973	92.8201	71.37	52.76	3.66	2.86	24.00
15.05.2025	1.6210	91.9793	94.0956	70.67	53.07	3.67	2.87	24.00
16.05.2025	1.5726	95.3223	97.4892	70.21	53.73	3.59	2.90	24.00
17.05.2025	1.4519	85.4894	87.4779	71.11	54.15	3.66	2.89	24.00
18.05.2025	1.4289	81.6053	83.5070	71.19	53.71	3.62	2.90	24.00
19.05.2025	1.6219	90.4784	92.5810	71.08	53.18	3.68	2.87	24.00
20.05.2025	1.6534	93.1282	95.3078	71.37	53.64	3.76	2.84	24.00
Итого:	20.8124	1467.2486	1501.1625	70.80	58.37	3.66	2.85	719.10

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
Т [ч] 719.10 = 719.10 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Q [Гкал] 20.8124 = 20.8124 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
21.04.2025	210.5334	12067.0183	12370.0729	2726.60
20.05.2025	231.3458	13534.2670	13871.2354	3445.73
Итого:	20.8124	1467.2486	1501.1625	719.10

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ



20.05.2025 Подпись _____

