

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Май 2025 на ЦО

(с 21.05.2025 по 20.06.2025)

Потребитель: ДС № 20 Абонент:
Адрес потребителя: Каштановая Аллея,174 Телефон:
Ответственное лицо:

Прибор: ТЭСМА-106 Сер.номер: 1215627 Расход 1: 0,150 .. 60,000 м3/ч ДУ 50 мм
Модель: ТЭСМА-106 Версия ПО:

Подача Q=M(h1 - h2) Тхв.дог.=3,0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
21.05.2025	0,8924	53,8871	55,1622	71,78	55,25	3,62	2,79	24,00
22.05.2025	0,3941	31,1179	31,8354	70,77	58,13	3,74	2,95	24,00
23.05.2025	0,4009	33,2383	34,0034	70,70	58,65	3,77	3,03	24,00
25.05.2025	0,4621	47,5390	48,6321	70,70	61,05	3,70	3,02	48,00
26.05.2025	0,3610	32,0514	32,7867	70,42	59,45	3,66	2,93	24,00
27.05.2025	0,4057	35,7738	36,6008	70,88	59,56	3,76	2,97	24,00
28.05.2025	0,3663	41,4330	42,3402	68,74	59,91	3,43	3,06	24,00
29.05.2025	0,3951	56,4602	57,7069	69,10	62,12	3,54	3,24	24,00
30.05.2025	0,3920	52,9568	54,1188	68,87	61,47	3,51	3,28	24,00
31.05.2025	0,2277	46,9120	47,8896	66,93	62,09	3,47	3,30	24,00
01.06.2025	0,2354	38,7496	39,6021	68,96	62,90	3,51	3,26	24,00
02.06.2025	0,3883	54,1243	55,3229	69,21	62,04	3,54	3,25	24,00
03.06.2025	0,1090	18,8397	19,2550	69,04	63,27	1,64	1,63	24,00
04.06.2025	0,3354	44,9448	45,9102	67,99	60,54	2,89	2,76	24,00
05.06.2025	0,3735	51,7137	52,8540	69,05	61,84	3,48	3,25	24,00
06.06.2025	0,3786	51,1138	52,2456	69,22	61,82	3,50	3,24	24,00
07.06.2025	0,2314	35,5030	36,2892	69,20	62,69	3,50	3,22	24,00
08.06.2025	0,2278	35,2437	36,0154	68,79	62,34	3,50	3,23	24,00
09.06.2025	0,1766	35,7199	36,3922	62,93	58,07	3,06	2,82	24,00
10.06.2025	0,3014	32,3473	33,0980	71,04	61,75	3,94	2,97	24,00
11.06.2025	0,2536	30,7589	31,4741	71,10	62,87	3,69	3,02	24,00
12.06.2025	0,2449	30,1047	30,8009	70,88	62,76	3,69	2,92	24,00
13.06.2025	0,2449	31,4181	32,1438	70,83	63,06	3,73	2,92	24,00
14.06.2025	0,2363	27,5502	28,1858	70,79	62,23	3,70	2,96	24,00
15.06.2025	0,2368	28,9939	29,6636	70,83	62,69	3,73	2,95	24,00
16.06.2025	0,2358	27,8766	28,5216	70,89	62,46	3,75	2,96	24,00
17.06.2025	0,2433	34,2883	35,0793	70,78	63,70	3,73	2,92	24,00
18.06.2025	0,2422	33,3700	34,1432	70,96	63,73	3,71	2,88	24,00
19.06.2025	0,2486	36,1920	37,0297	70,92	64,07	3,75	2,94	24,00
20.06.2025	0,2386	30,0159	30,7102	70,90	62,97	3,73	2,92	24,00
Итого:	9,4796	1140,2379	1165,8130	69,77	61,52	3,53	2,99	744,00

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
T [ч] 744,00 = 744,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00
Q [Гкал] 9,4796 = 9,4796 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000

Нарастающим итоном на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
21.05.2025	231,3458	13534,2670	13871,2354	3445,73
20.06.2025	240,8254	14674,5048	15037,0484	4189,73
Итого:	9,4796	1140,2379	1165,8130	744,00

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ



20.06.2025 Подпись

