

#115183#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 123, МАДОУ
Потемкина 23, Калининград
6492

Заводской номер счётчика 20119296	Показания прибора, ГДж 20.02.2025	Предыдущие показания, ГДж 19.01.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	234,37	227,193	7.177	1.714
Количество тепловой энергии, система 2	789,667	746,783	42.884	10.243

Подпись исполнителя



#113999#

Отчёт за период с 19.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 6492
Порядковый номер 9451
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20119296
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
20.01.2025	-	0,275	0	2,684	1,725	0	2,643	1,707	0	24	0	57,4	48,1	0,82	0,29
21.01.2025	-	0,308	0	2,94	1,714	0	2,9	1,696	0	24	0	54,3	46,3	0,8	0,29
22.01.2025	-	0,331	0	3,056	1,721	0	3,015	1,704	0	24	0	54,2	46	0,82	0,29
23.01.2025	-	0,318	0	3,016	1,731	0	2,976	1,714	0	24	0	54,1	46,3	0,78	0,29
24.01.2025	-	0,245	0	2,7	1,684	0	2,667	1,669	0	24	0	51,2	44	0,82	0,29
25.01.2025	-	0,046	0	1,702	1,678	0	1,685	1,665	0	24	0	46	40,4	0,87	0,31
26.01.2025	-	0,047	0	1,713	1,676	0	1,697	1,664	0	24	0	45,5	40,2	0,89	0,3
27.01.2025	-	0,276	0	2,727	1,667	0	2,69	1,651	0	24	0	54,5	46	0,92	0,32
28.01.2025	-	0,304	0	2,77	1,664	0	2,728	1,645	0	24	0	57,4	48,1	0,89	0,32
29.01.2025	-	0,268	0	2,634	1,659	0	2,596	1,642	0	24	0	56,5	47,8	0,85	0,31
30.01.2025	-	0,292	0	2,806	1,678	0	2,768	1,662	0	24	0	54,7	46,1	0,84	0,31
31.01.2025	-	0,273	0	2,69	1,707	0	2,649	1,688	0	24	0	57,1	48,4	0,83	0,31
01.02.2025	-	0,066	0	1,76	1,73	0	1,736	1,713	0	24	0	53,9	45,9	0,84	0,31
02.02.2025	-	0,066	0	1,733	1,72	0	1,708	1,703	0	24	0	55,2	46,7	0,84	0,31
03.02.2025	-	0,29	0	2,635	1,695	0	2,59	1,674	0	24	0	61,3	51	0,84	0,31
04.02.2025	-	0,269	0	2,581	1,688	0	2,54	1,668	0	24	0	59,3	49,6	0,89	0,32
05.02.2025	-	0,294	0	2,677	1,701	0	2,633	1,681	0	24	0	60,1	50	0,88	0,32
06.02.2025	-	0,295	0	2,727	1,698	0	2,685	1,679	0	24	0	58,3	48,7	0,9	0,31
07.02.2025	-	0,293	0	2,686	1,711	0	2,642	1,691	0	24	0	60	49,8	0,93	0,32
08.02.2025	-	0,071	0	1,704	1,703	0	1,677	1,684	0	24	0	58,2	48,5	0,86	0,31
09.02.2025	-	0,083	0	1,761	1,719	0	1,733	1,699	0	24	0	59,9	49,8	0,88	0,31
10.02.2025	-	0,291	0	2,516	1,69	0	2,467	1,667	0	24	0	65,6	53,5	0,9	0,31
11.02.2025	-	0,313	0	2,561	1,648	0	2,511	1,626	0	24	0	66	53,6	0,86	0,32
12.02.2025	-	0,287	0	2,562	1,685	0	2,516	1,664	0	24	0	62,3	50,8	0,78	0,31
13.02.2025	-	0,274	0	2,762	1,687	0	2,726	1,671	0	24	0	53,6	45,4	0,97	0,31
14.02.2025	-	0,229	0	2,54	1,698	0	2,507	1,682	0	24	0	53,7	45,5	1	0,31
15.02.2025	-	0,069	0	1,777	1,697	0	1,757	1,682	0	24	0	50,5	43,1	0,99	0,31
16.02.2025	-	0,061	0	1,719	1,692	0	1,7	1,678	0	24	0	50,3	42,8	1	0,31
17.02.2025	-	0,275	0	2,744	1,664	0	2,708	1,648	0	24	0	53,8	45,6	0,98	0,31
18.02.2025	-	0,247	0	2,597	1,653	0	2,564	1,638	0	24	0	52,9	44,7	0,97	0,31
19.02.2025	-	0,203	0	2,427	1,707	0	2,395	1,69	0	24	0	53,4	45,2	0,89	0,31
20.02.2025	-	0,217	0	2,444	1,687	0	2,41	1,67	0	24	0	54,6	45,8	0,85	0,31
Итого:	-	7,176	0	78,351	54,177	0	77,219	53,615	0	768	0	55,81	46,99	0,88	0,31

Общее время работы системы 768 час.

Период нормальной работы системы 768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.01.2025	227,193	3543,444	2509,14	0	3494,309	2476,423	0	25306	546
20.02.2025	234,37	3621,793	2563,317	0	3571,528	2530,04	0	26074	546

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#115182#

Отчёт за период с 19.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 6492
Порядковый номер 9452
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20119296
Номер системы 2
Отчёт сформирован 25.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
20.01.2025	-	1,303	0	27,991	0	0	27,317	0	0	24	0	73,6	62,2	0,5	0,37
21.01.2025	-	1,345	0	29,94	0	0	29,191	0	0	24	0	75,2	64,2	0,51	0,36
22.01.2025	-	1,348	0	30,26	0	0	29,494	0	0	24	0	75,7	64,8	0,51	0,36
23.01.2025	-	1,359	0	29,875	0	0	29,121	0	0	24	0	75,5	64,4	0,51	0,36
24.01.2025	-	1,28	0	29,848	0	0	29,148	0	0	24	0	72,5	62,1	0,51	0,36
25.01.2025	-	1,215	0	29,812	0	0	29,146	0	0	24	0	70,6	60,7	0,51	0,36
26.01.2025	-	1,195	0	30,247	0	0	29,58	0	0	24	0	70,2	60,6	0,51	0,36
27.01.2025	-	1,195	0	29,535	0	0	28,886	0	0	24	0	70	60,1	0,5	0,36
28.01.2025	-	1,178	0	31,866	0	0	31,158	0	0	24	0	70,5	61,5	0,52	0,36
29.01.2025	-	1,176	0	33,033	0	0	32,305	0	0	24	0	70,1	61,5	0,52	0,35
30.01.2025	-	1,06	0	28,409	0	0	27,84	0	0	24	0	66,4	57,3	0,49	0,36
31.01.2025	-	1,144	0	29,797	0	0	29,149	0	0	24	0	69,6	60,3	0,5	0,36
01.02.2025	-	1,183	0	29,105	0	0	28,447	0	0	24	0	71,1	61,2	0,5	0,36
02.02.2025	-	1,228	0	29,375	0	0	28,677	0	0	24	0	73,1	62,9	0,5	0,36
03.02.2025	-	1,283	0	28,47	0	0	27,766	0	0	24	0	74,7	63,7	0,5	0,37
04.02.2025	-	1,244	0	27,599	0	0	26,954	0	0	24	0	72,4	61,4	0,5	0,37
05.02.2025	-	1,265	0	27,625	0	0	26,975	0	0	24	0	72,6	61,5	0,5	0,37
06.02.2025	-	1,205	0	27,852	0	0	27,234	0	0	24	0	70,4	59,8	0,5	0,37
07.02.2025	-	1,28	0	29,115	0	0	28,423	0	0	24	0	73	62,3	0,5	0,36
08.02.2025	-	1,377	0	28,609	0	0	27,845	0	0	24	0	78	66,2	0,51	0,37
09.02.2025	-	1,41	0	28,429	0	0	27,639	0	0	24	0	79,7	67,6	0,51	0,37
10.02.2025	-	1,509	0	27,279	0	0	26,494	0	0	24	0	81,3	67,7	0,5	0,37
11.02.2025	-	1,496	0	26,614	0	0	25,844	0	0	24	0	81,6	67,8	0,5	0,37
12.02.2025	-	1,505	0	27,452	0	0	26,669	0	0	24	0	81,1	67,6	0,5	0,37
13.02.2025	-	1,506	0	29,155	0	0	28,337	0	0	24	0	80,2	67,5	0,51	0,36
14.02.2025	-	1,475	0	29,842	0	0	29,021	0	0	24	0	79,3	67,2	0,51	0,36
15.02.2025	-	1,497	0	30,056	0	0	29,222	0	0	24	0	79,7	67,5	0,51	0,36
16.02.2025	-	1,58	0	30,127	0	0	29,279	0	0	24	0	80,4	67,6	0,51	0,36
17.02.2025	-	1,535	0	30,53	0	0	29,683	0	0	24	0	79,6	67,3	0,51	0,36
18.02.2025	-	1,477	0	30,526	0	0	29,71	0	0	24	0	78,2	66,3	0,51	0,36
19.02.2025	-	1,498	0	30,778	0	0	29,957	0	0	24	0	78	66,1	0,51	0,36
20.02.2025	-	1,533	0	30,528	0	0	29,673	0	0	24	0	80,2	67,9	0,51	0,36
Итого:	-	42,884	0	939,679	0	0	916,184	0	0	768	0	75,14	63,96	0,51	0,36

Общее время работы системы 768 час.

Период нормальной работы системы 768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.01.2025	746,783	28709,721	0	5,96	27949,525	0	5,771	0	0
20.02.2025	789,667	29649,398	0	5,96	28865,708	0	5,771	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения