

#132357#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 29.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 123, МАДОУ
Потемкина 23, Калининград
6492

Заводской номер счётчика 20119296	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 29.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3,312	0	3.312	0.791
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0	0

Подпись исполнителя _____



#132355#

Отчёт за период с 29.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 6492
 Порядковый номер 9452
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20119296
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
30.05.2025	-	0,099	0	1,837	1,568	0	1,807	1,546	0	0	24	60	54,3	0,56	0,55
31.05.2025	-	0,082	0	3,422	3,434	0	3,372	3,393	0	11	13	56,6	51,2	0,52	0,51
01.06.2025	-	0,083	0	3,391	3,442	0	3,338	3,398	0	24	0	58,5	52,7	0,52	0,51
02.06.2025	-	0,252	0	4,142	3,406	0	4,074	3,36	0	24	0	59,9	54	0,52	0,51
03.06.2025	-	0,256	0	3,886	3,104	0	3,822	3,062	0	24	0	59,8	53,9	0,51	0,51
04.06.2025	-	0,277	0	4,229	3,378	0	4,16	3,333	0	22	2	59,9	54	0,51	0,5
05.06.2025	-	0,245	0	4,094	3,384	0	4,026	3,339	0	24	0	59,8	54	0,52	0,51
06.06.2025	-	0,289	0	4,273	3,371	0	4,201	3,325	0	24	0	60,3	54,4	0,52	0,51
07.06.2025	-	0,085	0	3,397	3,422	0	3,343	3,378	0	24	0	59	53,3	0,52	0,51
08.06.2025	-	0,088	0	3,411	3,422	0	3,357	3,378	0	24	0	58,6	53	0,52	0,51
09.06.2025	-	0,244	0	3,943	3,243	0	3,879	3,2	0	24	0	59,6	53,4	0,52	0,51
10.06.2025	-	0,291	0	4,181	3,271	0	4,113	3,228	0	24	0	59,6	53,5	0,52	0,51
11.06.2025	-	0,259	0	4,141	3,381	0	4,074	3,336	0	24	0	59,7	53,7	0,52	0,51
12.06.2025	-	0,091	0	3,398	3,414	0	3,345	3,371	0	24	0	58,5	52,5	0,52	0,51
13.06.2025	-	0,086	0	3,375	3,411	0	3,322	3,367	0	24	0	58,7	52,7	0,52	0,51
14.06.2025	-	0,087	0	3,378	3,409	0	3,325	3,365	0	24	0	58,5	52,6	0,52	0,51
15.06.2025	-	0,087	0	3,391	3,406	0	3,339	3,363	0	24	0	58,2	52,4	0,51	0,5
16.06.2025	-	0,082	0	3,372	3,406	0	3,32	3,363	0	24	0	57,9	52,2	0,51	0,5
17.06.2025	-	0,083	0	3,371	3,406	0	3,318	3,363	0	24	0	58,2	52,4	0,52	0,51
18.06.2025	-	0,085	0	3,371	3,402	0	3,318	3,36	0	24	0	58	52,2	0,51	0,51
19.06.2025	-	0,08	0	3,372	3,401	0	3,323	3,36	0	24	0	56,3	50,8	0,51	0,5
20.06.2025	-	0,08	0	3,343	3,398	0	3,291	3,356	0	24	0	57,8	52	0,52	0,5
Итого:	-	3,311	0	78,718	72,479	0	77,467	71,544	0	489	39	58,79	52,96	0,52	0,51

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 489 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
29.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	63
20.06.2025	3,312	78,719	72,482	0	77,465	71,543	0	513	78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения