

#110337#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/12/24г.-19/01/25г.

Абонент:потемкина 23  
Адрес: ДСН№123  
Договор N:0000000000 Тип расходомера:  
Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч  
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут G2 max = 6.00 м3/ч G2 min = 0.02 м3/ч  
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 20119296, ВД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х4595

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.12.24 23	48,01	41,64	6,37	7,6	3,14	1,628	1,627	1,611	1,614	-0,003	5	4	0,011	<	24	0 *
22.12.24 23	42,65	40,71	1,93	< 9,82	2,99	1,73	1,42	1,714	1,409	0,305	5	4	0,019	<	24	0 *
23.12.24 23	51,89	44,72	7,17	10,36	3,01	2,601	1,513	< 2,569	1,499	< 1,07	5	4	0,062	<	24	0 *
24.12.24 23	55,58	46,9	8,68	9,44	2,82	2,908	1,708	2,867	1,69	1,177	5	4	0,075	<	24	0 *
25.12.24 23	54,13	46,41	7,71	9,11	2,8	2,725	1,729	2,689	1,712	0,977	5	4	0,062	<	24	0 *
26.12.24 23	52,27	44,98	7,29	9,19	3,19	2,774	1,74	2,739	1,723	1,016	5	4	0,061	<	24	0 *
27.12.24 23	52,61	45,05	7,55	10,45	3,19	2,583	1,737	2,551	1,721	0,83	5	4	0,053	<	24	0 *
28.12.24 23	51,7	44,19	7,51	10,44	3,17	2,488	1,734	2,458	1,718	0,741	5	4	0,048	<	24	0 *
29.12.24 23	48,29	42,19	6,1	10,89	3,13	1,77	1,739	1,751	1,724	0,027	5	4	0,013	<	24	0 *
30.12.24 23	47,09	41,23	5,86	< 10,04	3,05	1,713	1,699	1,696	1,685	0,011	5	4	0,012	<	24	0 *
31.12.24 23	47,16	41,33	5,83	8,81	3,04	1,722	1,728	1,705	1,715	-0,01	5	4	0,011	<	24	0 *
01.01.25 23	48,84	42,51	6,33	8,98	3,35	1,744	1,745	1,725	1,731	-0,006	5	4	0,012	<	24	0 *
02.01.25 23	49,05	42,57	6,48	8,89	3,28	1,741	1,712	1,722	1,698	0,024	5	4	0,013	<	24	0 *
03.01.25 23	52,26	44,78	7,48	9,12	3,29	1,738	1,692	1,716	1,677	0,04	5	4	0,015	<	24	0 *
04.01.25 23	53,07	45,24	7,83	8,61	3,28	1,72	1,685	1,698	1,669	0,029	5	4	0,015	<	24	0 *
05.01.25 23	52,45	44,79	7,66	8,17	3,19	1,674	1,686	1,652	1,671	-0,018	5	4	0,013	<	24	0 *
06.01.25 23	52,4	44,67	7,73	7,74	3,2	1,699	1,699	1,678	1,683	-0,005	5	4	0,014	<	24	0 *
07.01.25 23	48,65	42,36	6,28	7,9	3,27	1,733	1,71	1,714	1,696	0,018	5	4	0,012	<	24	0 *
08.01.25 23	48,7	42,16	6,54	7,85	3,2	1,678	1,689	1,66	1,676	-0,016	5	4	0,011	<	24	0 *
09.01.25 23	54,51	46,03	8,48	8,13	3,19	2,612	1,667	2,577	1,651	0,926	5	4	0,06	<	24	0 *
10.01.25 23	52,56	45,21	7,35	7,8	3,22	2,743	1,685	2,708	1,669	1,039	5	4	0,062	<	24	0 *
11.01.25 23	51,06	43,85	7,21	7,99	3,2	1,748	1,714	1,727	1,698	0,029	5	4	0,015	<	24	0 *
12.01.25 23	50,79	43,58	7,21	8,1	3,13	1,733	1,712	1,713	1,697	0,016	5	4	0,014	<	24	0 *
13.01.25 23	56,4	47,35	9,05	7,74	3,2	2,75	1,704	2,709	1,686	1,024	5	4	0,068	<	24	0 *
14.01.25 23	54,99	46,41	8,57	8,2	3,19	2,737	1,702	2,699	1,685	1,015	5	4	0,066	<	24	0 *
15.01.25 23	52,01	44,66	7,35	8,17	3,2	2,735	1,692	2,701	1,677	1,024	5	4	0,061	<	24	0 *
16.01.25 23	55,9	46,77	9,14	8,88	3,09	2,692	1,676	2,653	1,659	0,995	5	4	0,066	<	24	0 *
17.01.25 23	56,43	47,28	9,15	9,08	2,98	2,672	1,678	2,634	1,66	0,973	5	4	0,066	<	24	0 *
18.01.25 23	52,27	44,6	7,67	8,4	2,94	1,72	1,686	1,699	1,671	0,028	5	4	0,015	<	24	0 *
19.01.25 23	52,17	44,61	7,56	8,54	2,8	1,748	1,715	1,727	1,699	0,028	5	4	0,015	<	24	0 *
Итого/Средн	52,01	44,31	7,7	8,81	3,12	64,262	50,623	63,465	50,162	13,303	5	4	1,041		720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.12.24 23	3479,182	2458,518	3430,843	2426,261	1004,582	53,223	24586	546
19.01.25 23	3543,444	2509,14	3494,309	2476,423	1017,885	54,264	25306	546
Итого	64,262	50,623	63,465	50,162	13,303	1,041	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_  
Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

