

#120808#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №78, МАДОУ
Павлика Морозова 7а, Калининград
8632
ВКТ-9
13369
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	2,606	0	213,337	0	0	209,499	0	0	24	0	8	1	62,4	50,2	0	0,22	0,22	0	-
22.02.2025	2,254	0	231,512	0	0	227,947	0	0	24	0	8	1	57,6	47,7	0	0,22	0,21	0	-
23.02.2025	2,189	0	225,815	0	0	222,378	0	0	24	0	8	1	57,2	47,4	0	0,22	0,21	0	-
24.02.2025	1,946	0	234,792	0	0	231,706	0	0	24	0	8	1	53,1	44,7	0	0,23	0,22	0	-
25.02.2025	1,998	0	232,617	0	0	229,522	0	0	24	0	8	1	53,4	44,7	0	0,23	0,22	0	-
26.02.2025	1,804	0	242,432	0	0	239,516	0	0	24	0	8	1	50,8	43,3	0	0,23	0,21	0	-
27.02.2025	1,75	0	246,967	0	0	244,131	0	0	24	0	8	1	49,7	42,5	0	0,23	0,22	0	-
28.02.2025	2,023	0	237,58	0	0	234,42	0	0	24	0	8	1	53,4	44,8	0	0,23	0,22	0	-
01.03.2025	2,206	0	230,62	0	0	227,172	0	0	24	0	8	1	56,7	47	0	0,23	0,22	0	-
02.03.2025	2,038	0	236,51	0	0	233,22	0	0	24	0	8	1	54,6	45,9	0	0,22	0,21	0	-
03.03.2025	1,908	0	235,805	0	0	232,741	0	0	24	0	8	1	52,8	44,6	0	0,22	0,21	0	-
04.03.2025	1,826	0	244,547	0	0	241,513	0	0	24	0	8	1	51,6	44	0	0,23	0,22	0	-
05.03.2025	1,65	0	252,084	0	0	249,264	0	0	24	0	8	1	49,1	42,4	0	0,23	0,22	0	-
06.03.2025	1,577	0	251,557	0	0	248,807	0	0	24	0	8	1	48,5	42,2	0	0,23	0,22	0	-
07.03.2025	1,687	0	244,054	0	0	241,148	0	0	24	0	8	1	50,6	43,6	0	0,23	0,22	0	-
08.03.2025	1,635	0	244,292	0	0	241,381	0	0	24	0	8	1	50,6	43,9	0	0,23	0,22	0	-
09.03.2025	1,625	0	246,327	0	0	243,37	0	0	24	0	8	1	50,8	44,1	0	0,23	0,22	0	-
10.03.2025	1,506	0	250,867	0	0	248,061	0	0	24	0	8	1	49	43	0	0,22	0,21	0	-
11.03.2025	1,758	0	241,455	0	0	238,428	0	0	24	0	8	1	51,8	44,5	0	0,22	0,21	0	-
12.03.2025	1,702	0	245,722	0	0	242,798	0	0	24	0	8	1	50,6	43,6	0	0,23	0,22	0	-
13.03.2025	1,931	0	228,875	0	0	225,829	0	0	24	0	8	1	53,4	44,9	0	0,22	0,21	0	-
14.03.2025	2,137	0	211,832	0	0	208,668	0	0	24	0	8	1	56,6	46,5	0	0,22	0,21	0	-
15.03.2025	2,158	0	219,03	0	0	215,688	0	0	24	0	8	1	57,2	47,3	0	0,22	0,21	0	-
16.03.2025	2,177	0	214,735	0	0	211,398	0	0	24	0	8	1	57,8	47,6	0	0,22	0,21	0	-
17.03.2025	2,354	0	209,137	0	0	205,644	0	0	24	0	8	1	60,1	48,7	0	0,22	0,21	0	-
18.03.2025	2,087	0	227,772	0	0	224,476	0	0	24	0	8	1	55,7	46,5	0	0,22	0,21	0	-
19.03.2025	1,992	0	234,452	0	0	231,267	0	0	24	0	8	1	54	45,4	0	0,22	0,21	0	-
20.03.2025	1,857	0	234,807	0	0	231,748	0	0	24	0	8	1	52,8	45	0	0,22	0,21	0	-
Итого:	54,381	0	6569,532	0	0	6481,74	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,381																		

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.02.2025	2739,287	280002,031	0	0	275803	0	0	45643,55	768	1404,05	0
20.03.2025	2793,672	286571,562	0	0	282284,719	0	0	46315,55	1440	1404,05	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:16:00