

#125883#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №78, МАДОУ
Павлика Морозова 7а, Калининград
8632
ВКТ-9
13369
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,684	0	244,797	0	0	241,911	0	0	24	0	8	1	50,3	43,4	0	0,23	0,22	0	5,6
22.03.2025	1,8	0	237,899	0	0	234,787	0	0	24	0	8	1	53	45,4	0	0,23	0,21	0	5,7
23.03.2025	1,605	0	246,229	0	0	243,303	0	0	24	0	8	1	50,5	44	0	0,23	0,22	0	6,8
24.03.2025	1,681	0	243,595	0	0	240,674	0	0	24	0	8	1	50,8	43,8	0	0,23	0,22	0	5,5
25.03.2025	1,755	0	238,844	0	0	235,82	0	0	24	0	8	1	52,1	44,8	0	0,23	0,22	0	4,4
26.03.2025	1,535	0	250,952	0	0	248,192	0	0	24	0	8	1	48,6	42,4	0	0,23	0,22	0	6,9
27.03.2025	1,633	0	246,329	0	0	243,519	0	0	24	0	8	1	49,5	42,8	0	0,23	0,21	0	5,7
28.03.2025	1,574	0	253,482	0	0	250,66	0	0	24	0	8	1	48,9	42,7	0	0,23	0,22	0	8,9
29.03.2025	1,556	0	254,487	0	0	251,62	0	0	24	0	8	1	49,2	43,1	0	0,23	0,22	0	9,9
30.03.2025	1,529	0	254,687	0	0	251,824	0	0	24	0	8	1	49,2	43,2	0	0,23	0,22	0	6,8
31.03.2025	1,625	0	250,214	0	0	247,294	0	0	24	0	8	1	50,1	43,5	0	0,23	0,22	0	5,9
01.04.2025	1,643	0	239,78	0	0	236,905	0	0	24	0	8	1	50,7	43,8	0	0,23	0,22	0	-
02.04.2025	1,517	0	244,442	0	0	241,695	0	0	24	0	8	1	49,1	42,9	0	0,23	0,22	0	-
03.04.2025	1,495	0	250,697	0	0	247,867	0	0	24	0	8	1	49,3	43,3	0	0,23	0,22	0	-
04.04.2025	1,592	0	245,879	0	0	242,929	0	0	24	0	8	1	50,8	44,3	0	0,23	0,22	0	-
05.04.2025	1,879	0	220,515	0	0	217,301	0	0	24	0	8	1	56	47,3	0	0,22	0,21	0	-
06.04.2025	1,985	0	209	0	0	205,738	0	0	24	0	8	1	58	48,4	0	0,22	0,21	0	-
07.04.2025	1,875	0	230,295	0	0	227,136	0	0	24	0	8	1	54,2	46,2	0	0,22	0,21	0	-
08.04.2025	1,857	0	232,722	0	0	229,659	0	0	24	0	8	1	53,1	45,1	0	0,22	0,21	0	-
09.04.2025	1,838	0	229,607	0	0	226,579	0	0	24	0	8	1	53,1	45,2	0	0,22	0,21	0	-
10.04.2025	1,899	0	217,32	0	0	214,312	0	0	24	0	8	1	54,5	45,7	0	0,22	0,21	0	-
11.04.2025	1,705	0	240,337	0	0	237,423	0	0	24	0	8	1	51	43,9	0	0,22	0,21	0	-
12.04.2025	1,688	0	239,629	0	0	236,678	0	0	24	0	8	1	51,4	44,4	0	0,22	0,21	0	-
13.04.2025	1,528	0	253,437	0	0	250,531	0	0	24	0	8	1	49,7	43,6	0	0,23	0,22	0	-
14.04.2025	1,188	0	201,849	0	0	199,513	0	0	20	4	786440	33285	49,9	43	0	0,2	0,19	0	-
15.04.2025	1,211	0	274,519	0	0	271,331	0	0	21	3	8	33285	49,5	40	0	0,21	0,18	0	-
16.04.2025	1,678	0	373,93	0	0	369,117	0	0	24	0	8	1	52,6	48	0	0,27	0,24	0	-
17.04.2025	1,843	0	384,198	0	0	378,416	0	0	24	0	8	1	56,9	52	0	0,21	0,18	0	-
18.04.2025	1,747	0	387,811	0	0	381,725	0	0	24	0	8	1	58,2	53,6	0	0,2	0,16	0	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Итого:	48,145	0	7397,482	0	0	7304,459	0	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,145																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч689

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2025	2793,672	286571,562	0	0	282284,719	0	0	46315,55	696	1404,05	0
19.04.2025	2843,541	294360,188	0	0	289974,219	0	0	47028,55	1385	1411,05	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 10:40:09