

#125884#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №78, МАДОУ
Павлика Морозова 7а, Калининград
8660
ВКТ-9
13369
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,459	0	39,79	34,106	0	39,126	33,611	0	24	0	524288	129	60,4	55,9	0	0,54	0,28	0	5,6
22.03.2025	0,212	0	39,343	38,834	0	38,65	38,244	0	24	0	524288	1	62,1	57,2	0	0,53	0,28	0	5,7
23.03.2025	0,21	0	39,31	38,744	0	38,632	38,166	0	24	0	524288	1	61,5	56,7	0	0,53	0,28	0	6,8
24.03.2025	0,434	0	39,713	34,742	0	39,028	34,223	0	24	0	524288	129	61,5	56,8	0	0,54	0,28	0	5,5
25.03.2025	0,556	0	39,92	32,483	0	39,248	32,009	0	24	0	524288	129	60,7	56	0	0,54	0,28	0	4,4
26.03.2025	0,465	0	39,758	33,769	0	39,109	33,289	0	24	0	524288	129	59,7	55,3	0	0,54	0,28	0	6,9
27.03.2025	0,436	0	39,66	34,553	0	38,989	34,046	0	24	0	524288	129	60,8	56,2	0	0,54	0,28	0	5,7
28.03.2025	0,456	0	39,685	34,062	0	39,018	33,564	0	24	0	524288	129	60,6	56,1	0	0,54	0,28	0	8,9
29.03.2025	0,199	0	39,215	38,735	0	38,553	38,167	0	24	0	524288	1	60,8	56,2	0	0,54	0,28	0	9,9
30.03.2025	0,195	0	39,205	38,773	0	38,544	38,204	0	24	0	524288	1	60,8	56,2	0	0,53	0,28	0	6,8
31.03.2025	0,446	0	39,688	34,453	0	38,999	33,934	0	24	0	524288	129	61,6	57	0	0,54	0,28	0	5,9
01.04.2025	0,451	0	39,68	34,258	0	39,009	33,755	0	24	0	524288	129	60,8	56,2	0	0,54	0,28	0	-
02.04.2025	0,427	0	39,59	34,267	0	38,958	33,79	0	24	0	524288	129	59	54,7	0	0,54	0,28	0	-
03.04.2025	0,444	0	39,633	34,21	0	38,966	33,707	0	24	0	524288	129	60,7	56,3	0	0,54	0,28	0	-
04.04.2025	0,47	0	39,713	33,931	0	39,029	33,422	0	24	0	524288	129	61,4	56,9	0	0,54	0,28	0	-
05.04.2025	0,205	0	39,253	38,77	0	38,569	38,186	0	24	0	524288	1	61,7	57	0	0,54	0,28	0	-
06.04.2025	0,204	0	39,233	38,667	0	38,571	38,102	0	24	0	524288	129	60,7	56,1	0	0,53	0,28	0	-
07.04.2025	0,459	0	39,705	34,334	0	39,014	33,817	0	24	0	524288	129	61,8	57	0	0,54	0,28	0	-
08.04.2025	0,459	0	39,715	34,16	0	39,036	33,654	0	24	0	524288	129	61,1	56,5	0	0,54	0,28	0	-
09.04.2025	0,455	0	39,693	34,084	0	39,036	33,595	0	24	0	524288	129	60,1	55,5	0	0,54	0,28	0	-
10.04.2025	0,463	0	39,678	33,601	0	39,049	33,138	0	24	0	524288	129	58,8	54,4	0	0,54	0,28	0	-
11.04.2025	0,474	0	39,995	34,133	0	39,317	33,63	0	24	0	524288	129	60,9	56,3	0	0,54	0,28	0	-
12.04.2025	0,191	0	39,205	38,855	0	38,551	38,292	0	24	0	524288	1	60,4	55,9	0	0,53	0,28	0	-
13.04.2025	0,191	0	39,195	38,833	0	38,526	38,256	0	24	0	524288	1	61,2	56,6	0	0,53	0,28	0	-
14.04.2025	0,419	0	38,703	33,556	0	38,061	33,068	0	24	0	786432	129	60,2	55,9	0	0,53	0,28	0	-
15.04.2025	0,422	0	39,588	33,966	0	38,966	33,494	0	24	0	524288	129	58,4	54,6	0	0,54	0,28	0	-
16.04.2025	0,401	0	39,54	33,995	0	38,961	33,553	0	24	0	524288	129	56,4	52,8	0	0,54	0,28	0	-
17.04.2025	0,421	0	39,605	34,598	0	38,939	34,09	0	24	0	524288	129	60,6	56,2	0	0,53	0,28	0	-
18.04.2025	0,44	0	39,68	34,211	0	38,992	33,686	0	24	0	524288	129	61,6	57,6	0	0,54	0,28	0	-
19.04.2025	0,181	0	39,223	38,81	0	38,543	38,217	0	24	0	524288	1	61,6	57,4	0	0,53	0,28	0	-
20.04.2025	0,179	0	39,213	38,822	0	38,535	38,23	0	24	0	524288	1	61,5	57,4	0	0,54	0,28	0	-
Итого:	11,424	0	1225,127	1103,315	0	1204,524	1087,139	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,424																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2025	696,536	61010,371	54730,527	0	59987,273	53957,207	0	47117,33	696	602,28	0
20.04.2025	707,96	62235,5	55833,844	0	61191,797	55044,348	0	47861,33	1440	602,28	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 8:29:12