

#116209#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский сад №78, МАДОУ
Адрес потребителя Книжная 1А, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 4290
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123036
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,906	0	99,91	98,56	0	98,36	97,48	0	0	24	0	0	58,1	48,9	9,23	0,7	0,7	-
22.01.2025	0,895	0	100,05	98,6	0	98,49	97,48	0	0	24	0	0	57,8	48,7	9,09	0,7	0,7	-
23.01.2025	0,906	0	100,16	98,62	0	98,61	97,54	0	0	24	0	0	58,1	48,9	9,21	0,7	0,7	-
24.01.2025	0,759	0	100,65	99,19	0	99,29	98,23	0	0	24	0	0	53,3	45,6	7,67	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,668	0	101,33	99,85	0	100,11	98,99	0	0	24	0	0	50,1	43,4	6,68	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,617	0	101,37	99,96	0	100,27	99,24	0	0	24	0	0	47,8	41,6	6,18	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,619	0	100,88	99,49	0	99,8	98,76	0	0	24	0	0	47,9	41,7	6,23	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,625	0	100,86	99,45	0	99,67	98,68	0	0	24	0	0	48,4	42,1	6,3	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,621	0	100,93	99,53	0	99,87	98,74	0	0	24	0	0	48,1	41,9	6,23	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,604	0	100,89	99,64	0	99,85	98,89	0	0	24	0	0	47,7	41,7	6,05	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,711	0	100,41	99,13	0	99,17	98,3	0	0	24	0	0	50,8	43,6	7,19	0,7	0,7	-
01.02.2025	0,84	0	100,1	98,68	0	98,66	97,67	0	0	24	0	0	56,3	47,8	8,51	0,7	0,7	-
02.02.2025	0,87	0	100,04	98,61	0	98,56	97,54	0	0	24	0	0	57,1	48,2	8,87	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,918	0	99,49	98,02	0	97,91	96,86	0	0	24	0	0	58,9	49,5	9,4	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,785	0	99,91	98,58	0	98,6	97,58	0	0	24	0	0	54,2	46,2	7,97	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,842	0	99,86	98,48	0	98,4	97,45	0	0	24	0	0	55,7	47,2	8,57	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,723	0	99,7	98,58	0	98,44	97,66	0	0	24	0	0	51,8	44,5	7,37	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,846	0	99,2	98,1	0	97,75	97,1	0	0	24	0	0	55,4	46,7	8,68	0,7	0,7	-
08.02.2025	1,024	0	98,95	97,64	0	97,21	96,44	0	0	24	0	0	62,1	51,6	10,55	0,7	0,7	-
09.02.2025	1,104	0	98,68	97,3	0	96,76	95,96	0	0	24	0	0	65,4	53,9	11,43	0,7	0,7	-
10.02.2025	1,149	0	97,87	96,48	0	95,87	95,12	0	0	24	0	0	66,9	54,9	11,97	0,7	0,7	-
11.02.2025	1,051	0	97,94	96,63	0	96,1	95,43	0	0	24	0	0	63,8	52,8	10,96	0,7	0,7	-
12.02.2025	1,083	0	97,81	96,5	0	95,97	95,24	0	0	24	0	0	64,3	52,9	11,32	0,7	0,7	-
13.02.2025	1,123	0	97,83	96,49	0	95,89	95,18	0	0	24	0	0	66	54,3	11,71	0,7	0,7	-
14.02.2025	1,09	0	98,11	96,71	0	96,24	95,43	0	0	24	0	0	64,8	53,5	11,34	0,7	0,7	-
15.02.2025	1,037	0	98,21	96,93	0	96,43	95,73	0	0	24	0	0	63,3	52,6	10,78	0,7	0,7	-
16.02.2025	1,093	0	98,03	96,86	0	96,13	95,57	0	0	24	0	0	65,4	54	11,36	0,7	0,7	-
17.02.2025	1,051	0	97,79	96,65	0	95,99	95,39	0	0	24	0	0	63,7	52,7	10,95	0,7	0,7	-
18.02.2025	1,005	0	97,89	96,85	0	96,19	95,7	0	0	24	0	0	61,6	51,1	10,48	0,7	0,7	-
19.02.2025	0,977	0	98,2	97,19	0	96,58	96,07	0	0	24	0	0	60,1	50	10,13	0,7	0,7	-
20.02.2025	1,112	0	98,14	96,9	0	96,25	95,67	0	0	24	0	0	64,7	53,1	11,59	0,7	0,7	-
Итого:	27,654	0	3081,19	3040,2	0	3033,42	3007,12	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,654																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2025	234,044	29012,72	28709,49	0	28641,77	28448,73	0
20.02.2025	261,698	32093,91	31749,69	0	31675,19	31455,85	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 10:15:49