

#120807#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №78, МАДОУ
Книжная 1А, Калининград

4290
ВКТ-7
00123036
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	1,019	0	98,51	97,26	0	96,78	96,06	0	0	24	0	0	62,2	51,6	10,57	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,865	0	99,12	98,05	0	97,63	96,96	0	0	24	0	0	56,8	48	8,89	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,846	0	99,3	98,16	0	97,81	97,08	0	0	24	0	0	56,7	48	8,67	0,7	0,7	-
24.02.2025	0,737	0	99,06	98,12	0	97,76	97,19	0	0	24	0	0	52,6	45	7,58	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,764	0	98,91	97,97	0	97,62	97,01	0	0	24	0	0	52,8	45	7,83	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,686	0	99,29	98,2	0	98,14	97,33	0	0	24	0	0	50,3	43,3	6,99	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,652	0	99,33	98,27	0	98,23	97,45	0	0	24	0	0	49,2	42,5	6,64	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,769	0	99,08	97,88	0	97,79	96,93	0	0	24	0	0	52,7	44,8	7,91	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,843	0	98,99	97,71	0	97,55	96,7	0	0	24	0	0	56	47,3	8,68	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,79	0	99,3	98,09	0	97,96	97,13	0	0	24	0	0	54	46	8,08	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,739	0	98,89	97,68	0	97,61	96,76	0	0	24	0	0	52,2	44,6	7,57	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,692	0	98,96	97,9	0	97,76	97	0	0	24	0	0	51,1	44	7,11	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,617	0	98,96	97,93	0	97,89	97,15	0	0	24	0	0	48,6	42,3	6,33	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,612	0	98,98	97,99	0	97,92	97,26	0	0	24	0	0	48	41,7	6,28	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,661	0	99	97,92	0	97,81	97,09	0	0	24	0	0	50,1	43,4	6,78	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,651	0	99,31	98,25	0	98,11	97,34	0	0	24	0	0	50,2	43,5	6,66	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,645	0	99,14	98,15	0	97,92	97,25	0	0	24	0	0	50,3	43,7	6,6	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,595	0	98,46	97,62	0	97,41	96,81	0	0	24	0	0	48,6	42,5	6,11	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,701	0	98,31	97,34	0	97,11	96,43	0	0	24	0	0	51,3	44	7,26	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,649	0	98,34	97,43	0	97,15	96,57	0	0	24	0	0	50,1	43,4	6,69	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,75	0	97,99	97,13	0	96,71	96,2	0	0	24	0	0	52,8	45	7,77	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,836	0	97,66	96,81	0	96,22	95,73	0	0	24	0	0	56,2	47,5	8,71	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,845	0	98,06	97,19	0	96,59	96,14	0	0	24	0	0	56,8	48	8,77	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,864	0	97,93	97,1	0	96,43	96,01	0	0	24	0	0	57,4	48,4	9	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,936	0	97,32	96,38	0	95,73	95,27	0	0	24	0	0	59,4	49,7	9,79	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,803	0	97,81	97,01	0	96,45	95,98	0	0	24	0	0	55,2	46,9	8,34	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,774	0	97,83	97,06	0	96,51	96,16	0	0	24	0	0	53,5	45,4	8,04	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,734	0	97,94	97,22	0	96,66	96,3	0	0	24	0	0	52,8	45,2	7,62	0,7	0,7	-
Итого:	21,075	0	2761,78	2733,82	0	2725,26	2707,29	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,075																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2025	261,698	32093,91	31749,69	0	31675,19	31455,85	0
20.03.2025	282,773	34855,69	34483,51	0	34400,45	34163,14	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:06:03