

#125882#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №78, МАДОУ
Книжная 1А, Калининград

4290
ВКТ-7
00123036
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,679	0	98,15	97,57	0	97,02	96,77	0	0	24	0	0	49,8	42,8	7,02	0,7	0,7	5,6
22.03.2025	0,734	0	98,08	97,44	0	96,79	96,48	0	0	24	0	0	52,6	45	7,62	0,7	0,7	5,7
23.03.2025	0,668	0	98,35	97,76	0	97,18	96,93	0	0	24	0	0	50,1	43,2	6,92	0,7	0,7	6,8
24.03.2025	0,689	0	97,8	97,17	0	96,63	96,35	0	0	24	0	0	50,2	43,1	7,14	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,714	0	97,91	97,17	0	96,66	96,34	0	0	24	0	0	51,9	44,5	7,41	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,621	0	97,94	97,34	0	96,89	96,59	0	0	24	0	0	48,1	41,7	6,4	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,636	0	97,87	97,26	0	96,76	96,47	0	0	24	0	0	49,1	42,5	6,61	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,617	0	98,05	97,46	0	97,01	96,71	0	0	24	0	0	48,5	42,1	6,4	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,616	0	98,42	97,7	0	97,32	96,93	0	0	24	0	0	48,7	42,4	6,36	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,623	0	98,33	97,6	0	97,2	96,88	0	0	24	0	0	48,7	42,3	6,43	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,647	0	97,8	97,03	0	96,64	96,23	0	0	24	0	0	49,6	42,9	6,71	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,672	0	97,57	96,84	0	96,42	95,97	0	0	24	0	0	50,2	43,2	6,99	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,621	0	98,28	97,19	0	97,23	96,38	0	0	24	0	0	48,7	42,3	6,4	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,631	0	98,63	97,45	0	97,51	96,68	0	0	24	0	0	48,8	42,3	6,47	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,669	0	98,63	97,45	0	97,43	96,59	0	0	24	0	0	50,2	43,4	6,87	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,822	0	98,16	97,01	0	96,77	96,05	0	0	24	0	0	55,2	46,8	8,5	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,873	0	97,91	96,71	0	96,41	95,65	0	0	24	0	0	57,5	48,4	9,07	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,774	0	98,07	96,91	0	96,73	95,91	0	0	24	0	0	54	46	8,05	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,745	0	98,37	97,18	0	97,09	96,29	0	0	24	0	0	52,6	44,9	7,72	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,753	0	98,29	97,08	0	97,02	96,21	0	0	24	0	0	52,9	45,1	7,81	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,776	0	98,16	96,99	0	96,83	96,04	0	0	24	0	0	54,2	46,1	8,07	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,691	0	98,4	97,3	0	97,26	96,45	0	0	24	0	0	50,5	43,4	7,11	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,696	0	98,49	97,42	0	97,26	96,59	0	0	24	0	0	51,2	44	7,17	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,624	0	98,73	97,76	0	97,56	96,91	0	0	24	0	0	49,2	42,8	6,4	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,414	0	71,17	70,67	0	70,44	70,17	0	0	24	0	0	46	40,1	5,9	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,12	0	41,51	41,5	0	41,34	41,4	0	0	24	0	0	29	26,1	2,97	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,303	0	23,74	23,52	0	23,49	23,4	0	0	24	0	0	47,8	34,8	12,98	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,187	0	17,53	17,43	0	17,35	17,32	0	0	24	0	0	47,9	37,2	10,76	0,7	0,7	-
Итого:	17,615	0	2510,34	2487,91	0	2480,24	2466,69	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,615																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2025	282,773	34855,69	34483,51	0	34400,45	34163,14	0
17.04.2025	300,493	37374,51	36979,82	0	36889,08	36638,22	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 9:54:14