

#296405#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский сад №78, МАДОУ
Адрес потребителя Книжная 1А, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 4290
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123036
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,743	0	99,41	98,34	0	98,1	97,36	0	0	24	0	0	53	45,4	7,57	0,7	0,7	-
22.03.2026	0,716	0	99,51	98,45	0	98,22	97,48	0	0	24	0	0	52,2	44,9	7,31	0,7	0,7	-
23.03.2026	0,658	0	99,23	98,19	0	98,03	97,24	0	0	24	0	0	50,1	43,4	6,7	0,7	0,7	-
24.03.2026	0,662	0	99,22	98,15	0	98,02	97,25	0	0	24	0	0	50	43,2	6,79	0,7	0,7	-
25.03.2026	0,661	0	99,24	98,17	0	98,08	97,26	0	0	24	0	0	50,5	43,7	6,75	0,7	0,7	-
26.03.2026	0,684	0	99,1	98	0	97,9	97,04	0	0	24	0	0	51,2	44,2	7,02	0,7	0,7	-
27.03.2026	0,763	0	98,6	97,43	0	97,29	96,47	0	0	24	0	0	53,2	45,4	7,86	0,7	0,7	-
28.03.2026	0,727	0	99,56	98,43	0	98,27	97,47	0	0	24	0	0	52,8	45,4	7,39	0,7	0,7	-
29.03.2026	0,642	0	99,97	98,9	0	98,77	97,94	0	0	24	0	0	50,2	43,6	6,52	0,7	0,7	-
30.03.2026	0,672	0	99,17	98,05	0	97,97	97,09	0	0	24	0	0	51,1	44,2	6,88	0,7	0,7	-
31.03.2026	0,723	0	98,95	97,83	0	97,71	96,87	0	0	24	0	0	52	44,6	7,42	0,7	0,7	-
01.04.2026	0,759	0	98,83	97,67	0	97,52	96,71	0	0	24	0	0	53	45,2	7,78	0,7	0,7	-
02.04.2026	0,776	0	98,64	97,45	0	97,31	96,47	0	0	24	0	0	53,6	45,6	7,99	0,7	0,7	-
03.04.2026	0,736	0	98,81	97,67	0	97,55	96,71	0	0	24	0	0	52,2	44,6	7,58	0,7	0,7	-
04.04.2026	0,668	0	99,58	98,51	0	98,37	97,56	0	0	24	0	0	50,8	44	6,81	0,7	0,7	-
05.04.2026	0,663	0	99,65	98,51	0	98,45	97,55	0	0	24	0	0	50,8	44,1	6,74	0,7	0,7	-
06.04.2026	0,658	0	99,5	98,26	0	98,3	97,32	0	0	24	0	0	50,4	43,7	6,69	0,7	0,7	-
07.04.2026	0,702	0	98,38	97,12	0	97,13	96,2	0	0	24	0	0	52,1	44,8	7,24	0,7	0,7	-
08.04.2026	0,755	0	97,83	96,55	0	96,5	95,59	0	0	24	0	0	53,6	45,8	7,85	0,7	0,7	-
09.04.2026	0,777	0	99,81	98,46	0	98,46	97,47	0	0	24	0	0	53,9	46	7,91	0,7	0,7	-
10.04.2026	0,716	0	98,1	96,84	0	96,85	95,92	0	0	24	0	0	52,3	44,9	7,42	0,7	0,7	-
11.04.2026	0,678	0	99,13	97,91	0	97,91	96,97	0	0	24	0	0	51,1	44,2	6,94	0,7	0,7	-
12.04.2026	0,69	0	99,17	97,96	0	97,94	97	0	0	24	0	0	51,9	44,8	7,06	0,7	0,7	-
13.04.2026	0,665	0	98,67	97,48	0	97,47	96,54	0	0	24	0	0	50,8	44	6,83	0,7	0,7	-
14.04.2026	0,638	0	98,71	97,59	0	97,51	96,69	0	0	24	0	0	49,9	43,4	6,59	0,7	0,7	-
15.04.2026	0,685	0	98,75	97,57	0	97,5	96,61	0	0	24	0	0	51,4	44,4	7,05	0,7	0,7	-
16.04.2026	0,699	0	98,51	97,35	0	97,29	96,39	0	0	24	0	0	51,6	44,4	7,2	0,7	0,7	-
17.04.2026	0,714	0	98,46	97,3	0	97,19	96,35	0	0	24	0	0	51,7	44,3	7,35	0,7	0,7	-
18.04.2026	0,625	0	99,32	98,29	0	98,2	97,42	0	0	24	0	0	49,5	43,1	6,37	0,7	0,7	-
19.04.2026	0,599	0	99,4	98,44	0	98,2	97,51	0	0	24	0	0	49,3	43,2	6,15	0,7	0,7	-
20.04.2026	0,666	0	98,5	97,48	0	97,3	96,52	0	0	24	0	0	50,8	44	6,87	0,7	0,7	-
Итого:	21,52	0	3069,71	3034,35	0	3031,31	3004,97	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,52																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2026	459,155	55144,94	54534,63	0	54390,09	54003,98	0
20.04.2026	480,675	58214,65	57568,98	0	57421,4	57008,95	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 15:05:34