

#129361#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 17.04.2025 по 19.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад №78, МАДОУ
Книжная 1А, Калининград

Заводской номер счётчика 00123036	Показания прибора, Гкал 19.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 17.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	308,452	300,388	8.064

Подпись исполнителя



#129360#

Отчёт за период с 17.04.2025 по 19.05.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

4290

ВКТ-7

00123036

1

23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
18.04.2025	-	0,105	0	8,48	8,4	0	8,39	8,39	0	0	24	0	0	43,6	31	12,51	0,7	0,7
19.04.2025	-	0,248	0	19	18,89	0	18,81	18,79	0	0	24	0	0	47,3	34,1	13,18	0,7	0,7
20.04.2025	-	0,313	0	25,35	25,12	0	25,04	24,96	0	0	24	0	0	51,4	38,9	12,52	0,7	0,7
21.04.2025	-	0,358	0	29,06	28,73	0	28,74	28,54	0	0	24	0	0	51,5	38,9	12,58	0,7	0,7
22.04.2025	-	0,449	0	36,84	36,36	0	36,38	36,09	0	0	24	0	0	52,2	39,8	12,39	0,7	0,7
23.04.2025	-	0,328	0	33,72	33,35	0	33,37	33,12	0	0	24	0	0	49	39,1	9,95	0,7	0,7
24.04.2025	-	0,043	0	62,01	62,1	0	61,77	61,86	0	0	24	0	0	25,6	24,9	0,73	0,7	0,7
25.04.2025	-	0,013	0	33,32	33,38	0	33,21	33,32	0	0	24	0	0	22,5	22	0,46	0,7	0,7
26.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,6	17,7	0,91	0,7	0,7
27.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18	17	0,94	0,7	0,7
28.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,6	16,8	0,84	0,7	0,7
29.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,6	17	0,56	0,7	0,7
30.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,6	17	0,63	0,7	0,7
01.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,4	16,8	0,66	0,7	0,7
02.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,3	16,7	0,61	0,7	0,7
03.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,3	16,8	0,47	0,7	0,7
04.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,1	16,5	0,59	0,7	0,7
05.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,8	16,1	0,63	0,7	0,7
06.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,6	15,8	0,72	0,7	0,7
07.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,5	15,7	0,75	0,7	0,7
08.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,1	15,4	0,78	0,7	0,7
09.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16	15,2	0,74	0,7	0,7
10.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,8	15,1	0,65	0,7	0,7
11.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,7	15	0,66	0,7	0,7
12.05.2025	-	0,42	0	49,22	48,9	0	48,69	48,54	0	0	24	0	0	47,5	38,9	8,65	0,7	0,7
13.05.2025	-	0,766	0	96,75	96,25	0	95,55	95,39	0	0	24	0	0	51,6	43,5	8,05	0,7	0,7
14.05.2025	-	0,74	0	96,93	96,35	0	95,72	95,44	0	0	24	0	0	51,7	43,9	7,73	0,7	0,7
15.05.2025	-	0,73	0	95,19	94,62	0	93,99	93,68	0	0	24	0	0	52	44,3	7,76	0,7	0,7
16.05.2025	-	0,703	0	94,76	94,15	0	93,56	93,27	0	0	24	0	0	51,5	44	7,52	0,7	0,7
17.05.2025	-	0,73	0	95,07	94,33	0	93,87	93,37	0	0	24	0	0	52,2	44,4	7,77	0,7	0,7
18.05.2025	-	0,711	0	94,44	93,56	0	93,24	92,6	0	0	24	0	0	52,4	44,8	7,65	0,7	0,7
19.05.2025	-	0,709	0	93,72	92,92	0	92,52	91,99	0	0	24	0	0	52,3	44,6	7,66	0,7	0,7
Итого:	-	7,366	0	963,86	957,41	0	952,85	949,35	0	0	768	0	-	32,07	27,43	4,63	0,7	0,7

Общее время работы системы

768 час.

Период нормальной работы системы

768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
17.04.2025	300,388	37366,03	36971,42	0	36880,69	36629,83	0
19.05.2025	308,452	38421,64	38019,83	0	37924,09	37669,3	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения