

#110254#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский сад №78, МАДОУ  
Книжная 1А, Калининград

Заводской номер счётчика 00123036	Показания прибора, Гкал 20.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 19.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	234,044	208,067	25.977

Подпись исполнителя



#111394#

Отчёт за период с 19.12.2024 по 20.01.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

0

ВКТ-7

00123036

1

24.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
20.12.2024	6	0,655	0	100,18	99,15	0	98,97	98,28	0	0	24	0	0	49,9	43,3	6,64	0,7	0,7
21.12.2024	2,8	0,769	0	99,92	98,89	0	98,58	97,93	0	0	24	0	0	54,2	46,4	7,82	0,7	0,7
22.12.2024	4,4	0,669	0	100,09	99,17	0	98,91	98,26	0	0	24	0	0	50,5	43,8	6,77	0,7	0,7
23.12.2024	4,2	0,666	0	99,74	98,77	0	98,54	97,84	0	0	24	0	0	50	43,2	6,77	0,7	0,7
24.12.2024	1,8	0,798	0	99,54	98,46	0	98,21	97,48	0	0	24	0	0	54	45,9	8,12	0,7	0,7
25.12.2024	2,1	0,784	0	99,44	98,37	0	98,07	97,38	0	0	24	0	0	54,5	46,4	8,04	0,7	0,7
26.12.2024	3,8	0,706	0	99,68	98,73	0	98,44	97,77	0	0	24	0	0	51,6	44,3	7,21	0,7	0,7
27.12.2024	5,3	0,67	0	99,87	98,99	0	98,67	98,08	0	0	24	0	0	49,9	43,1	6,83	0,7	0,7
28.12.2024	4,3	0,673	0	99,95	99,08	0	98,75	98,14	0	0	24	0	0	49,9	43,1	6,84	0,7	0,7
29.12.2024	3,9	0,718	0	100,2	99,23	0	98,96	98,27	0	0	24	0	0	51,7	44,4	7,29	0,7	0,7
30.12.2024	4,8	0,684	0	100,27	99,29	0	99,08	98,36	0	0	24	0	0	50,7	43,8	6,91	0,7	0,7
31.12.2024	5,5	0,704	0	100,24	99,18	0	99,04	98,22	0	0	24	0	0	51,1	44	7,13	0,7	0,7
01.01.2025	4,2	0,723	0	100,49	99,34	0	99,23	98,38	0	0	24	0	0	52	44,7	7,31	0,7	0,7
02.01.2025	4	0,842	0	100,06	98,81	0	98,62	97,75	0	0	24	0	0	55,5	47	8,55	0,7	0,7
03.01.2025	-0,5	0,985	0	99,51	98,18	0	97,83	96,98	0	0	24	0	0	61,2	51,1	10,1	0,7	0,7
04.01.2025	-0,9	1,023	0	99,32	97,95	0	97,57	96,72	0	0	24	0	0	62,4	51,9	10,5	0,7	0,7
05.01.2025	-1,8	1,007	0	99,33	97,97	0	97,57	96,72	0	0	24	0	0	62,4	52,1	10,33	0,7	0,7
06.01.2025	-1,4	0,948	0	99,41	98,11	0	97,71	96,95	0	0	24	0	0	60,5	50,8	9,71	0,7	0,7
07.01.2025	4,9	0,696	0	100,3	99,21	0	99,08	98,26	0	0	24	0	0	51,2	44,2	7,03	0,7	0,7
08.01.2025	2,3	0,809	0	99,75	98,54	0	98,34	97,58	0	0	24	0	0	54,8	46,5	8,22	0,7	0,7
09.01.2025	0,7	0,88	0	99,91	98,61	0	98,41	97,54	0	0	24	0	0	57,2	48,2	8,97	0,7	0,7
10.01.2025	-	0,84	0	100,67	99,37	0	99,22	98,28	0	0	24	0	0	56	47,6	8,49	0,7	0,7
11.01.2025	-	0,958	0	100,81	99,42	0	99,13	98,22	0	0	24	0	0	60,5	50,8	9,67	0,7	0,7
12.01.2025	-	0,958	0	100,73	99,32	0	99,05	98,12	0	0	24	0	0	60,4	50,7	9,68	0,7	0,7
13.01.2025	-	0,987	0	100,13	98,65	0	98,43	97,47	0	0	24	0	0	61	50,9	10,03	0,7	0,7
14.01.2025	-	0,965	0	100,1	98,65	0	98,43	97,45	0	0	24	0	0	60	50,2	9,84	0,7	0,7
15.01.2025	-	0,747	0	100,8	99,48	0	99,53	98,5	0	0	24	0	0	52,8	45,3	7,5	0,7	0,7
16.01.2025	-	0,791	0	100,48	99,25	0	99,09	98,29	0	0	24	0	0	53,8	45,8	8	0,7	0,7
17.01.2025	-	0,785	0	100,45	99,21	0	99,11	98,25	0	0	24	0	0	53,5	45,5	7,95	0,7	0,7
18.01.2025	-	0,782	0	100,68	99,43	0	99,38	98,46	0	0	24	0	0	53,8	45,9	7,85	0,7	0,7
19.01.2025	-	0,84	0	100,57	99,37	0	99,15	98,37	0	0	24	0	0	55,5	47	8,48	0,7	0,7
20.01.2025	-	0,915	0	99,81	98,5	0	98,26	97,37	0	0	24	0	0	58,2	48,9	9,32	0,7	0,7
Итого:	3,3	25,977	0	3202,43	3164,68	0	3157,36	3131,67	0	0	768	0	-	55,02	46,78	8,25	0,7	0,7

Общее время работы системы

768 час.

Период нормальной работы системы

768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
19.12.2024	208,067	25810,29	25544,81	0	25484,41	25317,06	0
20.01.2025	234,044	29012,72	28709,49	0	28641,77	28448,73	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения