

#116208#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 40, МАДОУ ЦРР
Большевицкий пер. 2-6, Калининград
4541
8882
ТВ7 (ASCII)
20108151
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	5,036	0	41,411	0	0	40,347	0	0	24	0	76,2	46,5	0,38	0,26	-
22.01.2025	5,635	0	44,98	0	0	43,799	0	0	22	2	77,1	46,4	0,38	0,26	-
23.01.2025	5,586	0	46,045	0	0	44,864	0	0	24	0	76,2	46,5	0,39	0,26	-
24.01.2025	5,023	0	44,573	0	0	43,518	0	0	24	0	72,8	45,3	0,39	0,26	-
25.01.2025	4,001	0	35,443	0	0	34,634	0	0	24	0	71,3	43,7	0,4	0,26	-
26.01.2025	3,937	0	34,298	0	0	33,518	0	0	24	0	71,3	43,2	0,4	0,26	-
27.01.2025	4,252	0	37,724	0	0	36,858	0	0	24	0	71,6	44	0,39	0,26	-
28.01.2025	3,907	0	34,95	0	0	34,158	0	0	24	0	71,1	43,8	0,39	0,26	-
29.01.2025	3,927	0	34,069	0	0	33,29	0	0	24	0	71,4	43,3	0,4	0,26	-
30.01.2025	4,075	0	35,847	0	0	35,031	0	0	24	0	71,2	43,5	0,39	0,26	-
31.01.2025	4,553	0	41,188	0	0	40,243	0	0	24	0	71,5	44,5	0,39	0,26	-
01.02.2025	4,417	0	40,112	0	0	39,188	0	0	24	0	71,8	44,9	0,38	0,26	-
02.02.2025	4,646	0	40,485	0	0	39,505	0	0	24	0	73,7	45,6	0,38	0,26	-
03.02.2025	5,26	0	44,396	0	0	43,285	0	0	24	0	75,2	46,2	0,38	0,26	-
04.02.2025	4,964	0	44,019	0	0	42,974	0	0	24	0	72,9	45,4	0,38	0,26	-
05.02.2025	5,211	0	46,091	0	0	44,988	0	0	24	0	73,3	45,7	0,38	0,26	-
06.02.2025	4,735	0	42,85	0	0	41,868	0	0	24	0	71,5	44,6	0,39	0,26	-
07.02.2025	5,199	0	44,856	0	0	43,77	0	0	24	0	73,7	45,4	0,38	0,26	-
08.02.2025	5,374	0	42,661	0	0	41,51	0	0	24	0	78,4	47,5	0,38	0,26	-
09.02.2025	5,682	0	44,462	0	0	43,215	0	0	24	0	80,1	48,7	0,38	0,26	-
10.02.2025	6,543	0	49,807	0	0	48,358	0	0	24	0	81,8	49,5	0,38	0,26	-
11.02.2025	6,781	0	51,229	0	0	49,724	0	0	24	0	82,2	49,6	0,38	0,26	-
12.02.2025	6,649	0	50,728	0	0	49,258	0	0	24	0	81,5	49,4	0,38	0,26	-
13.02.2025	6,356	0	48,963	0	0	47,574	0	0	24	0	80,6	48,8	0,39	0,26	-
14.02.2025	6,082	0	48,667	0	0	47,359	0	0	24	0	78,2	47,6	0,39	0,26	-
15.02.2025	5,708	0	44,647	0	0	43,405	0	0	24	0	79,8	48,4	0,39	0,26	-
16.02.2025	5,85	0	45,047	0	0	43,76	0	0	24	0	81	49,1	0,38	0,26	-
17.02.2025	6,103	0	48,04	0	0	46,702	0	0	24	0	79,7	48,5	0,39	0,26	-
18.02.2025	5,921	0	46,655	0	0	45,392	0	0	24	0	78,5	47,4	0,39	0,26	-
19.02.2025	5,879	0	45,69	0	0	44,447	0	0	24	0	78,8	47,2	0,39	0,26	-
20.02.2025	6,325	0	48,24	0	0	46,854	0	0	24	0	81,2	49	0,38	0,26	-
Итого:	163,617	0	1348,173	0	0	1313,396	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,079														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	764,675	8521,682	0	0	7770,137	0	0	7691	505
20.02.2025	928,291	9869,858	0	0	9083,533	0	0	8433	507

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2025 7:31:23