

#296404#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 40, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Большевистский пер. 2-6, Калининград
Номер абонента 4541
Порядковый номер 8882
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20108151
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	3,803	0	37,381	0	0	36,538	0	0	24	0	70,9	46,1	0,39	0,26	-
22.03.2026	3,509	0	33,879	0	0	33,11	0	0	24	0	71,2	45,9	0,4	0,26	-
23.03.2026	3,601	0	41,855	0	0	40,897	0	0	24	0	71,5	50,5	0,41	0,26	-
24.03.2026	3,501	0	40,569	0	0	39,65	0	0	24	0	71,1	50	0,41	0,26	-
25.03.2026	3,134	0	36,532	0	0	35,706	0	0	24	0	70,9	50	0,41	0,26	-
26.03.2026	4,192	0	48,49	0	0	47,384	0	0	24	0	71,4	50,3	0,38	0,26	-
27.03.2026	4,285	0	48,271	0	0	47,166	0	0	24	0	71,5	49,8	0,38	0,26	-
28.03.2026	3,567	0	34,479	0	0	33,696	0	0	24	0	71,2	45,9	0,38	0,26	-
29.03.2026	3,363	0	32,011	0	0	31,292	0	0	24	0	70,7	45	0,38	0,26	-
30.03.2026	3,754	0	42,742	0	0	41,768	0	0	24	0	71,3	49,8	0,38	0,26	-
31.03.2026	4,076	0	45,501	0	0	44,462	0	0	24	0	71,4	49,6	0,38	0,26	-
01.04.2026	4,053	0	45,759	0	0	44,716	0	0	24	0	71,2	49,6	0,37	0,26	-
02.04.2026	4,148	0	46,885	0	0	45,805	0	0	24	0	71,8	50,2	0,37	0,26	-
03.04.2026	4,243	0	45,467	0	0	44,415	0	0	24	0	71,9	49,1	0,37	0,26	-
04.04.2026	3,626	0	34,089	0	0	33,312	0	0	24	0	71,3	45,3	0,37	0,26	-
05.04.2026	3,235	0	30,877	0	0	30,182	0	0	24	0	70,8	45,2	0,37	0,26	-
06.04.2026	3,86	0	42,771	0	0	41,803	0	0	24	0	71	49	0,37	0,26	-
07.04.2026	4,195	0	46,072	0	0	45,017	0	0	24	0	71,5	49,2	0,37	0,26	-
08.04.2026	4,341	0	47,53	0	0	46,437	0	0	24	0	71,6	49,3	0,37	0,26	-
09.04.2026	4,418	0	49,821	0	0	48,685	0	0	24	0	71,3	49,6	0,36	0,26	-
10.04.2026	4,067	0	45,697	0	0	44,657	0	0	24	0	71,2	49,5	0,36	0,26	-
11.04.2026	3,261	0	31,034	0	0	30,33	0	0	24	0	71	45,4	0,38	0,26	-
12.04.2026	3,046	0	29,238	0	0	28,575	0	0	24	0	71,1	45,6	0,38	0,26	-
13.04.2026	3,378	0	39,72	0	0	38,818	0	0	24	0	71,1	50,3	0,38	0,26	-
14.04.2026	3,164	0	36,837	0	0	36	0	0	24	0	71,1	50,1	0,39	0,26	-
15.04.2026	3,326	0	37,257	0	0	36,408	0	0	24	0	71,3	49,5	0,39	0,26	-
16.04.2026	3,789	0	44,128	0	0	43,12	0	0	24	0	71,4	50,5	0,38	0,26	-
17.04.2026	3,905	0	44,949	0	0	43,923	0	0	24	0	71,3	50,1	0,38	0,26	-
18.04.2026	2,872	0	27,465	0	0	26,845	0	0	24	0	70,9	45,3	0,39	0,26	-
19.04.2026	2,51	0	23,321	0	0	22,797	0	0	24	0	70,8	44,5	0,4	0,26	-
20.04.2026	3,319	0	37,974	0	0	37,107	0	0	24	0	71,4	50,1	0,39	0,26	-
Итого:	113,541	0	1228,601	0	0	1200,621	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,119														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	2177,537	22844,924	0	0	21739,915	0	0	17862	510
20.04.2026	2291,081	24073,525	0	0	22940,536	0	0	18606	510

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 9:43:24