

#130599#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 40, МАДОУ ЦРР

Большевицкий пер. 2-6, Калининград

4541

8882

ТВ7 (АСЦП)

20108151

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	2,471	0	25,146	0	0	24,591	0	0	24	0	70	46	0,36	0,24	-
22.04.2025	3,001	0	30,163	0	0	29,493	0	0	24	0	70,3	46	0,34	0,24	-
23.04.2025	2,751	0	28,48	0	0	27,856	0	0	24	0	69,8	46,2	0,34	0,24	-
24.04.2025	3,08	0	31,76	0	0	31,056	0	0	24	0	70,1	46,4	0,34	0,24	-
25.04.2025	3,596	0	36,901	0	0	36,078	0	0	24	0	70,4	46,7	0,34	0,24	-
26.04.2025	3,26	0	30,01	0	0	29,341	0	0	24	0	70,4	43,9	0,33	0,24	-
27.04.2025	3,083	0	28,785	0	0	28,149	0	0	24	0	70	43,8	0,33	0,24	-
28.04.2025	3,229	0	33,938	0	0	33,188	0	0	24	0	70,1	46,9	0,32	0,24	-
29.04.2025	2,955	0	29,691	0	0	29,03	0	0	24	0	70,3	46	0,34	0,24	-
30.04.2025	3,135	0	32,107	0	0	31,393	0	0	24	0	70,4	46,5	0,33	0,24	-
01.05.2025	2,585	0	23,618	0	0	23,101	0	0	24	0	69,7	43	0,33	0,24	-
02.05.2025	2,149	0	19,642	0	0	19,216	0	0	24	0	69,3	42,6	0,33	0,24	-
03.05.2025	2,46	0	22,028	0	0	21,546	0	0	24	0	69,6	42,4	0,34	0,24	-
04.05.2025	2,842	0	26,046	0	0	25,478	0	0	24	0	69,6	42,9	0,33	0,24	-
05.05.2025	3,458	0	35,25	0	0	34,463	0	0	24	0	70,3	46,4	0,33	0,24	-
06.05.2025	3,655	0	37,286	0	0	36,445	0	0	24	0	70,8	46,9	0,32	0,24	-
07.05.2025	3,812	0	38,472	0	0	37,608	0	0	24	0	70,7	46,5	0,32	0,24	-
08.05.2025	3,432	0	32,028	0	0	31,323	0	0	24	0	70	43,8	0,31	0,24	-
09.05.2025	3,506	0	32,779	0	0	32,057	0	0	24	0	70	43,9	0,31	0,24	-
10.05.2025	3,126	0	28,441	0	0	27,815	0	0	24	0	69,9	43,1	0,31	0,24	-
11.05.2025	3,001	0	27,386	0	0	26,782	0	0	24	0	69,9	43,2	0,32	0,24	-
12.05.2025	3,27	0	34,917	0	0	34,14	0	0	24	0	70,2	47,4	0,32	0,24	-
13.05.2025	3,152	0	33,402	0	0	32,663	0	0	24	0	70,1	47	0,31	0,24	-
14.05.2025	3,386	0	35,839	0	0	35,036	0	0	24	0	70,5	47,5	0,32	0,24	-
15.05.2025	3,871	0	41,818	0	0	40,876	0	0	24	0	70,7	48,1	0,32	0,24	-
16.05.2025	3,606	0	39,364	0	0	38,489	0	0	24	0	70,3	47,9	0,32	0,24	-
17.05.2025	3,159	0	29,063	0	0	28,418	0	0	24	0	70,1	43,5	0,32	0,24	-
18.05.2025	2,944	0	27,597	0	0	26,993	0	0	24	0	69,7	43,7	0,31	0,24	-
19.05.2025	3,227	0	35,6	0	0	34,809	0	0	24	0	70,4	48,2	0,32	0,24	-
20.05.2025	2,813	0	32,773	0	0	32,047	0	0	24	0	70	49,1	0,32	0,24	-
Итого:	94,015	0	940,33	0	0	919,48	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,455														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1161,238	11985,993	0	0	11150,871	0	0	9849	507
20.05.2025	1255,255	12926,325	0	0	12070,349	0	0	10569	507

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 7:38:08