

#144957#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 40, МАДОУ ЦРР

Большевистский пер. 2-6, Калининград

4541

8882

ТВ7 (ASCII)

20108151

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,444	0	15,736	0	0	15,397	0	0	24	0	69	62,1	0,31	0,22	-
22.07.2025	0,4	0	13,91	0	0	13,613	0	0	24	0	68,8	61,8	0,32	0,22	-
23.07.2025	0,459	0	16,075	0	0	15,728	0	0	24	0	69,1	62,2	0,31	0,22	-
24.07.2025	0,411	0	14,897	0	0	14,579	0	0	24	0	68,6	61,9	0,32	0,22	-
25.07.2025	0,433	0	15,025	0	0	14,702	0	0	24	0	69	62	0,33	0,22	-
26.07.2025	0,254	0	9,165	0	0	8,976	0	0	24	0	67,4	60,7	0,33	0,22	-
27.07.2025	0,257	0	9,278	0	0	9,086	0	0	24	0	67,4	60,7	0,32	0,22	-
28.07.2025	0,408	0	14,826	0	0	14,51	0	0	24	0	68,6	61,9	0,32	0,22	-
29.07.2025	0,408	0	13,959	0	0	13,658	0	0	24	0	69,1	62	0,32	0,22	-
30.07.2025	0,42	0	15,457	0	0	15,128	0	0	24	0	68,6	62	0,32	0,22	-
31.07.2025	0,434	0	15,432	0	0	15,1	0	0	24	0	69	62,2	0,32	0,22	-
01.08.2025	0,395	0	14,556	0	0	14,247	0	0	24	0	68,5	61,9	0,32	0,22	-
02.08.2025	0,255	0	8,979	0	0	8,793	0	0	24	0	67,6	60,7	0,32	0,22	-
03.08.2025	0,252	0	9,3	0	0	9,11	0	0	24	0	67,3	60,7	0,33	0,22	-
04.08.2025	0,398	0	14,776	0	0	14,462	0	0	24	0	68,6	62	0,32	0,22	-
05.08.2025	0,386	0	14,168	0	0	13,868	0	0	24	0	68,5	61,8	0,32	0,22	-
06.08.2025	0,431	0	15,67	0	0	15,334	0	0	24	0	69	62,3	0,32	0,22	-
07.08.2025	0,427	0	15,858	0	0	15,519	0	0	24	0	68,9	62,3	0,32	0,22	-
08.08.2025	0,398	0	14,631	0	0	14,318	0	0	24	0	68,8	62,2	0,32	0,22	-
09.08.2025	0,258	0	10,125	0	0	9,919	0	0	24	0	67,1	60,9	0,31	0,22	-
10.08.2025	0,275	0	9,646	0	0	9,444	0	0	24	0	67,9	61	0,32	0,22	-
11.08.2025	0,367	0	13,03	0	0	12,752	0	0	24	0	68,7	61,9	0,32	0,22	-
12.08.2025	0,358	0	11,923	0	0	11,673	0	0	24	0	68,1	60,8	0,31	0,22	-
13.08.2025	0,399	0	12,183	0	0	11,925	0	0	24	0	68,3	60,3	0,32	0,22	-
14.08.2025	0,384	0	12,054	0	0	11,8	0	0	24	0	68,1	60,4	0,31	0,22	-
15.08.2025	0,384	0	11,071	0	0	10,833	0	0	24	0	68,9	60,5	0,34	0,22	-
16.08.2025	0,267	0	8,005	0	0	7,838	0	0	24	0	68	59,9	0,33	0,22	-
17.08.2025	0,272	0	10,127	0	0	9,922	0	0	24	0	66,8	60,2	0,32	0,22	-
18.08.2025	0,425	0	13,41	0	0	13,125	0	0	24	0	68,5	60,8	0,31	0,22	-
19.08.2025	0,431	0	14,203	0	0	13,904	0	0	24	0	68,2	60,8	0,31	0,22	-
20.08.2025	0,442	0	14,148	0	0	13,846	0	0	24	0	68,6	61	0,32	0,22	-
Итого:	11,532	0	401,623	0	0	393,109	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,754														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1295,366	13944,458	0	0	13066,804	0	0	12033	507
20.08.2025	1306,899	14346,082	0	0	13459,91	0	0	12777	507

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:32:11