

#148408#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 40, МАДОУ ЦРР

Большевистский пер. 2-6, Калининград

4541

8882

ТВ7 (АСЦП)

20108151

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,451	0	14,681	0	0	14,369	0	0	24	0	68,4	60,9	0,31	0,22	-
22.08.2025	0,453	0	14,789	0	0	14,473	0	0	24	0	68,8	61,3	0,31	0,22	-
23.08.2025	0,285	0	10,398	0	0	10,185	0	0	24	0	67,3	60,6	0,31	0,22	-
24.08.2025	0,417	0	14,148	0	0	13,85	0	0	24	0	68,2	61	0,3	0,22	-
25.08.2025	0,48	0	17,191	0	0	16,832	0	0	24	0	67,9	61,1	0,29	0,22	-
26.08.2025	0,475	0	15,552	0	0	15,218	0	0	24	0	68,8	61,3	0,3	0,22	-
27.08.2025	0,499	0	16,903	0	0	16,545	0	0	24	0	68,4	61,2	0,3	0,22	-
28.08.2025	0,473	0	16,024	0	0	15,684	0	0	24	0	68,5	61,3	0,3	0,22	-
29.08.2025	0,476	0	15,705	0	0	15,369	0	0	24	0	68,8	61,4	0,3	0,22	-
30.08.2025	0,279	0	10,328	0	0	10,115	0	0	24	0	67,3	60,8	0,31	0,22	-
31.08.2025	0,292	0	10,922	0	0	10,697	0	0	24	0	67,4	60,9	0,32	0,22	-
01.09.2025	0,468	0	16,448	0	0	16,099	0	0	24	0	68,4	61,4	0,3	0,22	-
02.09.2025	0,499	0	16,988	0	0	16,625	0	0	24	0	68,7	61,5	0,3	0,22	-
03.09.2025	0,478	0	16,046	0	0	15,702	0	0	24	0	68,8	61,5	0,3	0,22	-
04.09.2025	0,505	0	16,869	0	0	16,507	0	0	24	0	68,9	61,6	0,3	0,22	-
05.09.2025	0,47	0	15,868	0	0	15,528	0	0	24	0	68,8	61,6	0,3	0,22	-
06.09.2025	0,26	0	9,913	0	0	9,709	0	0	24	0	67,3	60,9	0,31	0,22	-
07.09.2025	0,275	0	10,302	0	0	10,089	0	0	24	0	67,5	61	0,3	0,22	-
08.09.2025	0,498	0	17,719	0	0	17,342	0	0	24	0	68,6	61,8	0,3	0,22	-
09.09.2025	0,523	0	18,408	0	0	18,014	0	0	24	0	68,7	61,8	0,3	0,22	-
10.09.2025	0,489	0	16,601	0	0	16,245	0	0	24	0	68,9	61,7	0,3	0,22	-
11.09.2025	0,506	0	19,729	0	0	19,299	0	0	24	0	69,5	63,2	0,3	0,22	-
12.09.2025	0,51	0	17,437	0	0	17,062	0	0	24	0	69	61,9	0,3	0,22	-
13.09.2025	0,277	0	11,122	0	0	10,894	0	0	24	0	67,2	61,1	0,3	0,22	-
14.09.2025	0,277	0	11,545	0	0	11,309	0	0	24	0	67	61,1	0,3	0,22	-
15.09.2025	0,53	0	18,587	0	0	18,187	0	0	24	0	69	62,1	0,3	0,22	-
16.09.2025	0,5	0	18,129	0	0	17,743	0	0	24	0	68,6	61,9	0,3	0,22	-
17.09.2025	0,48	0	18,225	0	0	17,837	0	0	24	0	68,5	62,1	0,29	0,22	-
18.09.2025	0,522	0	18,706	0	0	18,304	0	0	24	0	68,9	62,1	0,29	0,22	-
19.09.2025	0,549	0	19,096	0	0	18,685	0	0	24	0	69,1	62,1	0,29	0,22	-
20.09.2025	0,281	0	11,083	0	0	10,854	0	0	24	0	67,4	61,3	0,31	0,22	-
Итого:	13,477	0	475,462	0	0	465,371	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,219														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1306,899	14346,082	0	0	13459,91	0	0	12777	507
20.09.2025	1320,38	14821,544	0	0	13925,283	0	0	13521	507

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:36:02