

#142089#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО  
Горького 21А, Калининград  
  
6931  
ТЭМ-104  
1646560  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | V2, м3  | M1, т   | M2, т   | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2025 | 0,231   | 10,116  | 9,758   | 9,896   | 9,658   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70     | 46,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 22.06.2025 | 0,264   | 11,589  | 11,232  | 11,336  | 11,119  | 24   | 24      | 0      | 0      | 70     | 46,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 23.06.2025 | 0,234   | 10,335  | 9,842   | 10,11   | 9,742   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,8   | 46,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 24.06.2025 | 0,242   | 10,83   | 10,372  | 10,595  | 10,266  | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,7   | 46,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 25.06.2025 | 0,195   | 8,75    | 8,219   | 8,561   | 8,136   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,7   | 47     | 9       | 5,1     | -           |
| 26.06.2025 | 0,216   | 9,729   | 9,195   | 9,518   | 9,101   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,7   | 47,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 27.06.2025 | 0,208   | 9,27    | 8,77    | 9,068   | 8,681   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,8   | 47     | 9       | 5,1     | -           |
| 28.06.2025 | 0,224   | 9,99    | 9,461   | 9,773   | 9,364   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,7   | 46,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 29.06.2025 | 0,204   | 9,275   | 8,806   | 9,074   | 8,714   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,6   | 47,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 30.06.2025 | 0,186   | 8,671   | 8,072   | 8,485   | 7,988   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,4   | 47,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 01.07.2025 | 0,198   | 9,208   | 8,67    | 9,011   | 8,579   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 47,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 02.07.2025 | 0,217   | 10,247  | 9,619   | 10,03   | 9,52    | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,8   | 47,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 03.07.2025 | 0,175   | 8,51    | 8,062   | 8,331   | 7,979   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,5   | 47,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 04.07.2025 | 0,151   | 7,55    | 6,994   | 7,393   | 6,92    | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,3   | 48     | 9       | 5,1     | -           |
| 05.07.2025 | 0,168   | 8,286   | 7,759   | 8,111   | 7,676   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,6   | 47,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 06.07.2025 | 0,176   | 8,584   | 8,067   | 8,403   | 7,981   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,7   | 47,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 07.07.2025 | 0,183   | 8,729   | 8,178   | 8,543   | 8,092   | 24   | 24      | 0      | 0      | 69     | 47,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 08.07.2025 | 0,187   | 9,064   | 8,373   | 8,872   | 8,285   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,8   | 47,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 09.07.2025 | 0,152   | 7,581   | 7,038   | 7,422   | 6,962   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,5   | 48,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 10.07.2025 | 0,173   | 8,522   | 8,085   | 8,345   | 8       | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,4   | 47,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 11.07.2025 | 0,168   | 8,175   | 7,582   | 8,003   | 7,503   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,6   | 47,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 12.07.2025 | 0,141   | 7,069   | 6,593   | 6,922   | 6,522   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,2   | 47,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 13.07.2025 | 0,154   | 7,541   | 7,033   | 7,383   | 6,958   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,5   | 47,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 14.07.2025 | 0,198   | 9,405   | 8,811   | 9,205   | 8,72    | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,8   | 47,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 15.07.2025 | 0,162   | 7,94    | 7,313   | 7,774   | 7,236   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,6   | 47,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 16.07.2025 | 0,158   | 7,732   | 7,21    | 7,569   | 7,133   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,6   | 47,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 17.07.2025 | 0,154   | 7,768   | 7,233   | 7,607   | 7,157   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,1   | 47,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 18.07.2025 | 0,153   | 7,637   | 7,019   | 7,477   | 6,944   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,2   | 47,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 19.07.2025 | 0,151   | 7,253   | 6,853   | 7,102   | 6,781   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68,4   | 47,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 20.07.2025 | 0,137   | 6,876   | 6,412   | 6,733   | 6,344   | 24   | 24      | 0      | 0      | 68     | 47,8   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 5,56    | 262,232 | 246,631 | 256,652 | 244,061 | 720  | 720     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 5,56    |         |         |         |         |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 20.06.2025 | 354,183 | 12865,812 | 12869,948 | 12560,333 | 12748,491 | 7040,03 | 18,31  |
| 20.07.2025 | 359,742 | 13128,044 | 13116,579 | 12816,985 | 12992,552 | 7760,03 | 18,31  |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 14:41:18