

#148407#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО

Горького 21А, Калининград

6931

ТЭМ-104

1646560

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0,207	0	0,206	0	24	24	0	0	22	20,3	9	5,1	-
22.08.2025	0	0,172	0	0,172	0,001	24	24	0	0	20,9	19,9	9	5,1	-
23.08.2025	0	0,048	0	0,048	0	24	24	0	0	19,7	19,6	9	5,1	-
24.08.2025	0	0,06	0	0,06	0	24	24	0	0	19,8	19,3	9	5,1	-
25.08.2025	0	0,063	0	0,063	0	24	24	0	0	19,1	18,7	9	5,1	-
26.08.2025	0	0,241	0,006	0,241	0,005	24	24	0	0	18,5	17,5	9	5,1	-
27.08.2025	0,09	19,721	19,809	19,536	19,659	24	24	0	0	42,9	38,3	9	5,1	-
28.08.2025	0,18	9,382	9,017	9,194	8,923	24	24	0	0	66,7	47,3	9	5,1	-
29.08.2025	0,167	8,382	7,898	8,211	7,817	24	24	0	0	67,5	47,2	9	5,1	-
30.08.2025	0,206	9,716	9,333	9,514	9,239	24	24	0	0	68,1	46,5	9	5,1	-
31.08.2025	0,203	9,656	9,275	9,456	9,182	24	24	0	0	68,2	46,8	9	5,1	-
01.09.2025	0,251	11,352	10,914	11,111	10,806	24	24	0	0	68,7	46,2	9	5,1	-
02.09.2025	0,288	12,783	12,467	12,513	12,346	24	24	0	0	68,9	46	9	5,1	-
03.09.2025	0,25	11,855	11,493	11,607	11,377	24	24	0	0	68,2	46,7	9	5,1	-
04.09.2025	0,241	11,312	10,981	11,075	10,87	24	24	0	0	68,4	46,8	9	5,1	-
05.09.2025	0,251	11,743	11,505	11,496	11,388	24	24	0	0	68,5	46,7	9	5,1	-
06.09.2025	0,211	10,32	10,02	10,105	9,916	24	24	0	0	68,2	47,4	9	5,1	-
07.09.2025	0,229	11,386	11,126	11,15	11,01	24	24	0	0	67,9	47,4	9	5,1	-
08.09.2025	0,258	12,356	11,978	12,099	11,854	24	24	0	0	68,2	47	9	5,1	-
09.09.2025	0,288	13,14	12,893	12,864	12,767	24	24	0	0	68,4	46,1	9	5,1	-
10.09.2025	0,243	11,483	11,106	11,243	10,993	24	24	0	0	68,3	46,8	9	5,1	-
11.09.2025	0,259	12,452	12,094	12,195	11,972	24	24	0	0	68	46,8	9	5,1	-
12.09.2025	0,252	12,315	11,988	12,059	11,863	24	24	0	0	68,2	47,3	9	5,1	-
13.09.2025	0,225	11,109	10,691	10,878	10,579	24	24	0	0	68,3	47,7	9	5,1	-
14.09.2025	0,259	12,621	12,238	12,357	12,11	24	24	0	0	68,3	47,4	9	5,1	-
15.09.2025	0,27	12,806	12,401	12,537	12,274	24	24	0	0	68,6	47,2	9	5,1	-
16.09.2025	0,29	13,158	12,811	12,876	12,681	24	24	0	0	69,2	46,7	9	5,1	-
17.09.2025	0,316	14,059	13,66	13,758	13,523	24	24	0	0	69,4	46,5	9	5,1	-
18.09.2025	0,298	13,247	12,745	12,963	12,618	24	24	0	0	69,4	46,4	9	5,1	-
19.09.2025	0,296	13,318	12,888	13,033	12,759	24	24	0	0	69,2	46,5	9	5,1	-
20.09.2025	0,251	11,694	11,182	11,445	11,066	24	24	0	0	69	47,2	9	5,1	-
Итого:	6,072	302,157	292,519	296,065	289,598	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,072													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	362,652	13310,297	13287,316	12995,784	13161,403	8504,03	18,31
20.09.2025	368,725	13612,455	13579,835	13291,852	13451,002	9248,03	18,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 13:46:59