

# #296402#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО  
Адрес потребителя Калязинская 2-4, Калининград (Лаборатория)  
Номер абонента  
Порядковый номер 3894  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1440909  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,392	25	25	24,459	24,665	23,97	23,97	0	0	69,6	53,7	9	5,1	-
22.03.2026	0,357	21,097	21,175	20,641	20,905	23,96	23,96	0	0	69,6	52,4	9	5,1	-
23.03.2026	0,303	15,427	15,67	15,098	15,493	23,96	23,96	0	0	69,2	49,2	9	5,1	-
24.03.2026	0,303	14,475	14,707	14,163	14,549	23,96	23,96	0	0	69,4	48,1	9	5,1	-
25.03.2026	0,253	10,117	10,432	9,903	10,343	23,95	23,95	0	0	68,7	43,3	9	5,1	-
26.03.2026	0,386	21,519	21,652	21,05	21,383	23,95	23,95	0	0	70	51,7	9	5,1	-
27.03.2026	0,399	25,368	25,364	24,818	25,024	23,94	23,94	0	0	69,7	53,7	9	5,1	-
28.03.2026	0,381	25,5	25,455	24,948	25,103	23,95	23,95	0	0	69,7	54,6	9	5,1	-
29.03.2026	0,364	20,332	20,385	19,895	20,137	23,95	23,95	0	0	69,4	51,2	9	5,1	-
30.03.2026	0,353	20,395	20,472	19,956	20,216	23,94	23,94	0	0	69,5	51,9	9	5,1	-
31.03.2026	0,385	23,129	23,167	22,629	22,868	23,94	23,94	0	0	69,6	52,6	9	5,1	-
01.04.2026	0,387	24,557	24,516	24,025	24,188	23,95	23,95	0	0	69,7	53,7	9	5,1	-
02.04.2026	0,354	25,33	25,263	24,79	24,91	22,96	22,96	0	0	69,1	54,9	9	5,1	-
03.04.2026	0,398	24,081	24,048	23,56	23,736	23,95	23,95	0	0	69,6	52,8	9	5,1	-
04.04.2026	0,391	24,07	24,049	23,553	23,737	23,94	23,94	0	0	69,4	52,9	9	5,1	-
05.04.2026	0,328	17,252	17,362	16,88	17,158	23,94	23,94	0	0	69,5	50,1	9	5,1	-
06.04.2026	0,387	21,066	21,088	20,615	20,836	23,95	23,95	0	0	69,3	50,6	9	5,1	-
07.04.2026	0,413	24,46	24,454	23,929	24,139	23,95	23,95	0	0	69,8	52,6	9	5,1	-
08.04.2026	0,439	30,381	30,235	29,722	29,81	23,95	23,95	0	0	69,8	55,1	9	5,1	-
09.04.2026	0,433	29,511	29,39	28,864	28,974	23,95	23,95	0	0	70,2	55,2	9	5,1	-
10.04.2026	0,393	25,15	25,081	24,605	24,743	23,94	23,94	0	0	69,7	53,8	9	5,1	-
11.04.2026	0,348	19,761	19,841	19,334	19,594	24	24	0	0	69,6	51,7	9	5,1	-
12.04.2026	0,308	16,424	16,582	16,073	16,388	24	24	0	0	69,2	50,1	9	5,1	-
13.04.2026	0,313	15,823	15,998	15,482	15,816	23,98	23,98	0	0	69,5	49,4	9	5,1	-
14.04.2026	0,271	12,767	13,025	12,502	12,894	23,94	23,94	0	0	68,1	46,6	9	5,1	-
15.04.2026	0,267	14,462	14,632	14,197	14,495	23,85	23,85	0	0	63,4	44,9	9	5,1	-
16.04.2026	0,358	22,086	22,112	21,615	21,826	23,94	23,94	0	0	69,2	52,7	9	5,1	-
17.04.2026	0,383	23,093	23,104	22,592	22,803	23,95	23,95	0	0	69,8	52,9	9	5,1	-
18.04.2026	0,284	14,734	14,87	14,42	14,701	23,96	23,96	0	0	69	49,4	9	5,1	-
19.04.2026	0,251	11,058	11,267	10,825	11,159	23,95	23,95	0	0	68,6	45,5	9	5,1	-
20.04.2026	0,319	16,514	16,65	16,162	16,461	23,95	23,95	0	0	69	49,4	9	5,1	-
Итого:	10,901	634,939	637,046	621,305	629,054	741,47	741,47	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,901													

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 741,47

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	9,276	556,477	555,758	544,164	548,35	562,12	0,05
20.04.2026	20,173	1191,416	1192,803	1165,47	1177,404	1303,57	0,05

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2026 14:42:24