

#125296#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

КГТУ, ФГБОУ ВО  
Калязинская 2-4, Калининград (Учебный корпус)

Заводской номер счётчика 1646575	Показания прибора, Гкал 19.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	346,643	309,25	37.393

Подпись исполнителя



#125295#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 19.04.2025.

Номер абонента  
 Порядковый номер 6932  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1646575  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 24.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T <sub>нар</sub> , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	1,568	55,138	54,063	53,875	53,608	24	24	0	0	71,8	42,8	9	5,1
22.03.2025	5,7	1,566	60,065	59,054	58,692	58,492	24	24	0	0	71,8	45,2	9	5,1
23.03.2025	6,8	1,514	54,673	53,656	53,429	53,192	24	24	0	0	71,6	43,3	9	5,1
24.03.2025	5,5	1,638	59,388	58,269	58,03	57,757	24	24	0	0	71,8	43,7	9	5,1
25.03.2025	4,4	1,504	56,151	55,176	54,865	54,667	24	24	0	0	71,9	44,5	9	5,1
26.03.2025	6,9	1,526	52,436	51,35	51,24	50,937	24	24	0	0	71,7	42	9	5,1
27.03.2025	5,7	1,582	56,203	55,074	54,92	54,606	24	24	0	0	71,7	43	9	5,1
28.03.2025	8,9	1,191	38,346	37,453	37,476	37,183	24	24	0	0	71,5	39,8	9	5,1
29.03.2025	9,9	1	31,8	31,054	31,083	30,837	24	24	0	0	71,2	39,1	9	5,1
30.03.2025	6,8	1,322	43,345	42,425	42,362	42,112	24	24	0	0	71,4	40,3	9	5,1
31.03.2025	5,9	1,452	49,729	48,692	48,595	48,302	24	24	0	0	71,7	41,9	9	5,1
01.04.2025	-	1,666	60,259	59,078	58,867	58,552	24	24	0	0	72,2	44	9	5,1
02.04.2025	-	1,34	46,392	45,421	45,33	45,047	24	24	0	0	71,8	42,3	9	5,1
03.04.2025	-	0,949	29,974	29,305	29,296	29,102	24	24	0	0	71,3	39	9	5,1
04.04.2025	-	1,263	40,541	39,637	39,606	39,344	24	24	0	0	72,1	40,3	9	5,1
05.04.2025	-	1,917	75,277	73,967	73,495	73,203	24	24	0	0	73,2	47,2	9	5,1
06.04.2025	-	2,083	80,956	79,559	78,927	78,66	24	24	0	0	75,5	49,2	9	5,1
07.04.2025	-	1,849	68,544	67,253	66,874	66,568	24	24	0	0	74,4	46,8	9	5,1
08.04.2025	-	1,829	69,865	68,558	68,225	67,883	24	24	0	0	72,8	46,1	9	5,1
09.04.2025	-	1,766	68,766	67,583	67,166	66,91	24	24	0	0	72,5	46,3	9	5,1
10.04.2025	-	1,947	78,989	77,669	77,122	76,839	24	24	0	0	73,1	48	9	5,1
11.04.2025	-	1,654	61,322	60,168	59,897	59,605	24	24	0	0	72,4	44,9	9	5,1
12.04.2025	-	1,317	46,934	45,955	45,842	45,544	24	24	0	0	72,5	43,8	9	5,1
13.04.2025	-	0,745	23,516	22,035	22,979	21,875	24	24	0	0	71,8	39,4	9	5,1
14.04.2025	-	0,505	13,287	12,698	12,992	12,646	24	24	0	0	70,6	31,7	9	5,1
15.04.2025	-	0,417	11,979	11,607	11,712	11,543	24	24	0	0	70,8	35,3	9	5,1
16.04.2025	-	0,282	7,596	7,392	7,427	7,358	24	24	0	0	70,6	32,7	9	5,1
17.04.2025	-	0,002	0,102	0,098	0,101	0,098	24	24	0	0	61,1	44,1	9	5,1
18.04.2025	-	0,001	0,053	0,047	0,052	0,046	24	24	0	0	59,6	47,2	9	5,1
19.04.2025	-	0	0,029	0,026	0,029	0,026	24	24	0	0	59,3	48,1	9	5,1
Итого:	6,4	37,395	1341,655	1314,322	1310,506	1302,542	720	720	-	-	70,86	42,73	9	5,1

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T <sub>нар</sub> , ч	T <sub>тп</sub> , ч
20.03.2025	309,25	11683,3	11489,014	11398,889	11369,639	4786,06	0,01
19.04.2025	346,643	13024,951	12803,334	12709,395	12672,181	5506,06	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения