

#296401#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Калязинская 2-4, Калининград (Учебный корпус)
Номер абонента
Порядковый номер 6932
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1646575
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,639	65,848	64,615	64,279	63,92	24	24	0	0	73,4	48	9	5,1	-
22.03.2026	1,214	49,635	48,701	48,451	48,166	17,42	17,42	0	0	73,5	48,5	9	5,1	-
23.03.2026	1,197	43,197	42,133	42,172	41,734	24	24	0	0	73,2	45	9	5,1	-
24.03.2026	1,14	39,598	38,596	38,654	38,246	24	24	0	0	73,5	44,1	9	5,1	-
25.03.2026	0,872	26,105	25,246	25,492	25,076	24	24	0	0	72,9	38,8	9	5,1	-
26.03.2026	1,577	56,924	55,609	55,555	55,074	24	24	0	0	73,8	45,5	9	5,1	-
27.03.2026	1,704	67,213	65,871	65,607	65,174	24	24	0	0	73,5	47,6	9	5,1	-
28.03.2026	1,605	64,061	62,727	62,533	62,053	24	24	0	0	73,5	48	9	5,1	-
29.03.2026	1,446	52,695	51,377	51,445	50,889	24	24	0	0	73,3	45,2	9	5,1	-
30.03.2026	1,404	52,658	51,357	51,406	50,848	24	24	0	0	73,4	46,2	9	5,1	-
31.03.2026	1,576	59,238	57,865	57,826	57,289	24	24	0	0	73,4	46,3	9	5,1	-
01.04.2026	1,668	66,027	64,645	64,451	63,959	24	24	0	0	73,5	47,7	9	5,1	-
02.04.2026	1,66	69,924	68,539	68,268	67,766	24	24	0	0	73,3	49	9	5,1	-
03.04.2026	1,654	64,414	62,926	62,877	62,273	24	24	0	0	73,5	47,3	9	5,1	-
04.04.2026	1,549	58,051	56,645	56,674	56,088	24	24	0	0	73,2	46	9	5,1	-
05.04.2026	1,191	42,107	40,916	41,104	40,537	24	24	0	0	73,5	44,6	9	5,1	-
06.04.2026	1,476	50,969	49,623	49,766	49,191	24	24	0	0	73,1	43,5	9	5,1	-
07.04.2026	1,691	62,777	61,27	61,277	60,668	24	24	0	0	73,6	46	9	5,1	-
08.04.2026	1,871	75,873	74,33	74,061	73,521	24	24	0	0	73,6	48,4	9	5,1	-
09.04.2026	1,831	74,068	72,541	72,279	71,738	24	24	0	0	74	48,7	9	5,1	-
10.04.2026	1,684	66,812	65,373	65,217	64,674	24	24	0	0	73,6	47,9	9	5,1	-
11.04.2026	1,379	51,225	49,988	49,996	49,492	24	24	0	0	73,7	46,2	9	5,1	-
12.04.2026	1,125	41,914	40,883	40,92	40,477	24	24	0	0	73,3	45,9	9	5,1	-
13.04.2026	1,143	39,512	38,494	38,566	38,148	24	24	0	0	73,6	44	9	5,1	-
14.04.2026	0,881	29,246	28,434	28,561	28,199	24	24	0	0	72,8	42	9	5,1	-
15.04.2026	1,093	48,486	47,641	47,529	47,23	23,9	23,9	0	0	66	43,1	9	5,1	-
16.04.2026	1,396	53,754	52,588	52,484	52,057	24	24	0	0	73	46,5	9	5,1	-
17.04.2026	1,468	55,338	54,148	54,014	53,602	24	24	0	0	73,6	46,6	9	5,1	-
18.04.2026	1,055	37,977	36,76	37,078	36,414	24	24	0	0	73,2	44,8	9	5,1	-
19.04.2026	0,819	26,361	25,438	25,738	25,236	24	24	0	0	73	41,3	9	5,1	-
20.04.2026	1,291	45,709	44,604	44,633	44,201	24	24	0	0	73	44,2	9	5,1	-
Итого:	43,299	1637,716	1599,883	1598,913	1583,94	737,32	737,32	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,299													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 737,32

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	685,085	25457,344	24951,279	24796,242	24666,447	13542,62	0,01
20.04.2026	728,384	27095,061	26551,16	26395,156	26250,389	14279,94	0,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 8:17:40