

#144955#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО
Калязинская 2-4, Калининград (Учебный корпус)

6932
ТЭМ-104
1646575
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,01	4,309	3,248	4,24	3,199	24	24	0	0	59	56,7	9	5,1	-
22.07.2025	0,01	4,642	3,14	4,568	3,094	24	24	0	0	59	56,8	9	5,1	-
23.07.2025	0,01	4,462	3,254	4,392	3,205	24	24	0	0	58,9	56,6	9	5,1	-
24.07.2025	0,008	3,197	2,395	3,146	2,359	24	24	0	0	59,2	56,8	9	5,1	-
25.07.2025	0,001	0,097	0,082	0,096	0,081	24	24	0	0	62,6	53,1	9	5,1	-
26.07.2025	0	0,056	0,049	0,055	0,049	24	24	0	0	62,4	54,6	9	5,1	-
27.07.2025	0,001	0,08	0,068	0,079	0,066	24	24	0	0	61,8	53,4	9	5,1	-
28.07.2025	0,001	0,142	0,122	0,138	0,121	24	24	0	0	62,6	53,9	9	5,1	-
29.07.2025	0,002	0,23	0,216	0,228	0,212	24	24	0	0	62,2	52,7	9	5,1	-
30.07.2025	0,003	0,302	0,264	0,297	0,261	24	24	0	0	61,6	52,7	9	5,1	-
31.07.2025	0,001	0,155	0,134	0,151	0,132	24	24	0	0	62,7	53,2	9	5,1	-
01.08.2025	0,002	0,2	0,159	0,197	0,158	24	24	0	0	62,6	53,2	9	5,1	-
02.08.2025	0,001	0,165	0,111	0,162	0,109	24	24	0	0	62,6	53,8	9	5,1	-
03.08.2025	0,001	0,107	0,099	0,105	0,097	24	24	0	0	61,6	53,4	9	5,1	-
04.08.2025	0,002	0,195	0,174	0,192	0,172	24	24	0	0	63	53,1	9	5,1	-
05.08.2025	0,003	0,291	0,262	0,285	0,259	24	24	0	0	62,5	52,6	9	5,1	-
06.08.2025	0,001	0,163	0,133	0,16	0,131	24	24	0	0	62,4	54,1	9	5,1	-
07.08.2025	0,001	0,141	0,115	0,139	0,113	24	24	0	0	61,5	53,1	9	5,1	-
08.08.2025	0,001	0,091	0,062	0,089	0,062	24	24	0	0	62	53,7	9	5,1	-
09.08.2025	0,002	0,209	0,188	0,205	0,185	24	24	0	0	62,3	52,4	9	5,1	-
10.08.2025	0,001	0,167	0,158	0,164	0,156	24	24	0	0	61	52,5	9	5,1	-
11.08.2025	0,001	0,18	0,144	0,177	0,142	24	24	0	0	61,6	53,3	9	5,1	-
12.08.2025	0,002	0,218	0,192	0,215	0,19	24	24	0	0	61,8	53	9	5,1	-
13.08.2025	0,005	11,454	11,425	11,312	11,282	24	24	0	0	52	51,8	9	5,1	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	32,3	33,4	9	5,1	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	27,4	27,4	9	5,1	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,7	24,9	9	5,1	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,6	24,1	9	5,1	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,1	23,4	9	5,1	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,5	23	9	5,1	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,2	22,8	9	5,1	-
Итого:	0,07	31,253	26,194	30,792	25,835	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,07													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	347,218	13210,992	12962,145	12892,749	12828,935	7711,11	0,01
20.08.2025	347,29	13242,244	12988,336	12923,54	12854,77	8455,11	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 15:06:53