

#125878#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО
Горького 19, Калининград

6540
ТЭМ-104
1646305
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,224	49,001	47,874	47,918	47,425	24	24	0	0	70,5	45	9	5,1	5,6
22.03.2025	1,245	53,421	52,271	52,235	51,738	24	24	0	0	70,6	46,9	9	5,1	5,7
23.03.2025	1,212	49,537	48,386	48,446	47,924	24	24	0	0	70,4	45,4	9	5,1	6,8
24.03.2025	1,306	52,898	51,63	51,725	51,137	24	24	0	0	70,6	45,4	9	5,1	5,5
25.03.2025	1,251	52,983	51,926	51,807	51,401	24	24	0	0	70,7	46,6	9	5,1	4,4
26.03.2025	1,236	49,507	48,364	48,415	47,913	24	24	0	0	70,4	44,9	9	5,1	6,9
27.03.2025	1,257	51,31	50,103	50,176	49,622	24	24	0	0	70,5	45,5	9	5,1	5,7
28.03.2025	1,037	41,277	40,434	40,373	40,063	24	24	0	0	70,1	44,5	9	5,1	8,9
29.03.2025	1,03	40,703	39,876	39,815	39,516	24	24	0	0	70	44,2	9	5,1	9,9
30.03.2025	1,13	44,601	43,532	43,625	43,14	24	24	0	0	70,1	44,2	9	5,1	6,8
31.03.2025	1,236	49,071	47,836	47,988	47,394	24	24	0	0	70,5	44,8	9	5,1	5,9
01.04.2025	1,324	52,527	51,081	51,353	50,598	24	24	0	0	70,9	45,2	9	5,1	-
02.04.2025	1,196	47,79	46,517	46,73	46,078	24	24	0	0	70,6	45,1	9	5,1	-
03.04.2025	1,037	40,979	40,024	40,082	39,663	24	24	0	0	70,1	44,3	9	5,1	-
04.04.2025	1,154	43,775	42,65	42,798	42,271	24	24	0	0	70,8	44	9	5,1	-
05.04.2025	1,423	58,021	56,469	56,693	55,896	24	24	0	0	71,8	46,8	9	5,1	-
06.04.2025	1,585	62,285	60,707	60,767	60,046	24	24	0	0	74,4	48,4	9	5,1	-
07.04.2025	1,466	57,842	56,419	56,471	55,831	24	24	0	0	73,2	47,3	9	5,1	-
08.04.2025	1,388	55,273	53,853	54,014	53,324	24	24	0	0	71,7	46,1	9	5,1	-
09.04.2025	1,414	57,751	56,275	56,448	55,716	24	24	0	0	71,3	46,3	9	5,1	-
10.04.2025	1,525	63,322	61,695	61,863	61,049	24	24	0	0	72,1	47,5	9	5,1	-
11.04.2025	1,302	51,938	50,414	50,771	49,928	24	24	0	0	71,2	45,6	9	5,1	-
12.04.2025	1,225	48,876	47,51	47,777	47,054	24	24	0	0	71,1	45,6	9	5,1	-
13.04.2025	0,947	37,281	36,393	36,46	36,059	24	24	0	0	70,4	44,5	9	5,1	-
14.04.2025	0,833	31,619	30,93	30,932	30,668	24	24	0	0	69,8	42,9	9	5,1	-
15.04.2025	0,736	31,629	30,95	30,957	30,656	24	24	0	0	69	45,3	9	5,1	-
16.04.2025	0,303	18,992	18,795	18,6	18,559	24	24	0	0	68	51,8	9	5,1	-
17.04.2025	0,301	19,359	19,063	18,962	18,823	24	24	0	0	67,7	51,9	9	5,1	-
18.04.2025	0,307	19,885	19,555	19,479	19,309	24	24	0	0	67,6	51,9	9	5,1	-
19.04.2025	0,268	19,047	18,837	18,66	18,589	24	24	0	0	67,2	52,9	9	5,1	-
20.04.2025	0,277	20,021	19,812	19,617	19,552	24	24	0	0	67,1	53	9	5,1	-
Итого:	33,175	1372,521	1340,181	1341,957	1326,942	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,175													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	248,585	11168,521	10931,678	10913,48	10809,387	6194,92	0,01
20.04.2025	281,763	12541,045	12271,857	12255,437	12136,325	6938,92	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 7:58:57