

#125877#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО
Горького 19А, Калининград

6539
ТЭМ-104
1646319
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,93	70,228	69	68,636	68,4	24	24	0	0	71,5	43,4	9	5,1	5,6
22.03.2025	1,96	74,794	73,867	73,101	73,185	24	24	0	0	71,4	44,7	9	5,1	5,7
23.03.2025	1,858	68,59	67,89	67,044	67,296	24	24	0	0	71,2	43,6	9	5,1	6,8
24.03.2025	2,057	75,766	74,477	74,046	73,818	24	24	0	0	71,5	43,8	9	5,1	5,5
25.03.2025	1,843	70,037	68,855	68,45	68,219	24	24	0	0	71,5	44,6	9	5,1	4,4
26.03.2025	1,914	68,74	67,459	67,189	66,89	24	24	0	0	71,3	42,9	9	5,1	6,9
27.03.2025	1,899	69,917	68,805	68,337	68,203	24	24	0	0	71,3	43,6	9	5,1	5,7
28.03.2025	1,598	55,842	54,955	54,587	54,514	24	24	0	0	71,1	41,9	9	5,1	8,9
29.03.2025	1,415	49,819	49,377	48,705	48,978	24	24	0	0	70,9	42	9	5,1	9,9
30.03.2025	1,714	61,134	60,809	59,759	60,305	24	24	0	0	71,1	42,5	9	5,1	6,8
31.03.2025	1,763	63,254	62,874	61,827	62,344	24	24	0	0	71,3	42,9	9	5,1	5,9
01.04.2025	1,878	68,062	67,738	66,507	67,146	24	24	0	0	71,8	43,6	9	5,1	-
02.04.2025	1,691	60,446	59,967	59,08	59,462	24	24	0	0	71,4	42,8	9	5,1	-
03.04.2025	1,503	51,617	50,699	50,454	50,299	24	24	0	0	71,2	41,5	9	5,1	-
04.04.2025	1,63	56,893	56,383	55,592	55,916	24	24	0	0	71,8	42,6	9	5,1	-
05.04.2025	2,01	75,182	74,151	73,419	73,44	24	24	0	0	72,8	45,5	9	5,1	-
06.04.2025	2,277	82,722	81,445	80,669	80,612	24	24	0	0	75,1	47	9	5,1	-
07.04.2025	2,12	75,924	74,756	74,097	74,044	24	24	0	0	73,9	45,3	9	5,1	-
08.04.2025	2,035	74,735	73,616	73	72,939	24	24	0	0	72,4	44,6	9	5,1	-
09.04.2025	2,011	74,276	72,902	72,563	72,235	24	24	0	0	72,1	44,5	9	5,1	-
10.04.2025	2,203	82,542	81,001	80,612	80,226	24	24	0	0	72,7	45,5	9	5,1	-
11.04.2025	1,903	70,207	68,822	68,593	68,198	24	24	0	0	72	44,3	9	5,1	-
12.04.2025	1,718	62,336	61,017	60,905	60,474	24	24	0	0	72	43,8	9	5,1	-
13.04.2025	1,349	46,332	45,191	45,283	44,832	24	24	0	0	71,4	41,6	9	5,1	-
14.04.2025	1,209	40,204	39,055	39,31	38,771	24	24	0	0	70,8	40,1	9	5,1	-
15.04.2025	0,994	36,251	35,591	35,457	35,301	24	24	0	0	70,1	42,1	9	5,1	-
16.04.2025	0,379	18,623	18,281	18,225	18,079	24	24	0	0	69,3	48,5	9	5,1	-
17.04.2025	0,41	19,41	18,979	18,995	18,776	24	24	0	0	69,2	47,7	9	5,1	-
18.04.2025	0,363	18,164	17,751	17,779	17,557	24	24	0	0	68,7	48,4	9	5,1	-
19.04.2025	0,291	15,991	15,611	15,658	15,43	24	24	0	0	68,2	49,7	9	5,1	-
20.04.2025	0,321	16,901	16,271	16,549	16,088	24	24	0	0	68,2	48,9	9	5,1	-
Итого:	48,246	1774,939	1747,595	1734,428	1731,977	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,246													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	347,056	13036,065	13144,96	12728,153	13015,84	6194,68	0,01
20.04.2025	395,304	14811,005	14892,556	14462,581	14747,814	6938,68	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 7:58:53