

#133646#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО
Горького 19А, Калининград

6539
ТЭМ-104
1646319
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,4	18,621	17,694	18,223	17,509	24	24	0	0	69,2	47,4	9	5,1	-
22.05.2025	0,371	17,521	16,978	17,146	16,797	24	24	0	0	69,2	47,7	9	5,1	-
23.05.2025	0,344	16,803	16,691	16,446	16,512	24	24	0	0	69	48,1	9	5,1	-
24.05.2025	0,273	14,525	14,509	14,218	14,342	24	24	0	0	68,7	49,6	9	5,1	-
25.05.2025	0,301	15,692	15,635	15,36	15,457	24	24	0	0	68,9	49,4	9	5,1	-
26.05.2025	0,287	15,064	14,939	14,746	14,77	24	24	0	0	68,7	49,4	9	5,1	-
27.05.2025	0,316	16,259	15,938	15,914	15,759	24	24	0	0	68,8	49,1	9	5,1	-
28.05.2025	0,318	15,861	15,491	15,52	15,316	24	24	0	0	69,4	49	9	5,1	-
29.05.2025	0,322	16,152	15,766	15,805	15,586	24	24	0	0	69,6	49,3	9	5,1	-
30.05.2025	0,316	16,349	15,951	15,996	15,767	24	24	0	0	69,5	49,8	9	5,1	-
31.05.2025	0,263	18,353	17,82	17,988	17,598	24	24	0	0	66,3	51,8	9	5,1	-
01.06.2025	0,296	15,443	14,864	15,116	14,695	24	24	0	0	68,8	49,3	9	5,1	-
02.06.2025	0,296	15,333	14,655	15,008	14,488	24	24	0	0	68,9	49,3	9	5,1	-
03.06.2025	0,24	13,797	13,203	13,51	13,047	24	24	0	0	68,3	50,6	9	5,1	-
04.06.2025	0,251	13,898	13,43	13,608	13,272	24	24	0	0	68,3	49,9	9	5,1	-
05.06.2025	0,259	13,977	13,541	13,682	13,385	24	24	0	0	68,5	49,7	9	5,1	-
06.06.2025	0,255	13,957	13,391	13,663	13,234	21,89	21,89	0	0	68,7	50,1	9	5,1	-
07.06.2025	0,248	13,9	13,297	13,608	13,14	24	24	0	0	68,5	50,4	9	5,1	-
08.06.2025	0,245	14,284	13,715	13,986	13,55	24	24	0	0	68,2	50,7	9	5,1	-
09.06.2025	0,267	15,15	14,492	14,835	14,322	24	24	0	0	68,2	50,3	9	5,1	-
10.06.2025	0,257	15,156	14,545	14,843	14,37	24	24	0	0	68	50,8	9	5,1	-
11.06.2025	0,255	14,751	14,273	14,446	14,104	24	24	0	0	67,9	50,4	9	5,1	-
12.06.2025	0,279	15,591	15,072	15,266	14,896	24	24	0	0	68,2	50	9	5,1	-
13.06.2025	0,278	15,247	14,746	14,927	14,574	24	24	0	0	68,4	49,9	9	5,1	-
14.06.2025	0,227	13,571	13,195	13,292	13,035	24	24	0	0	67,9	50,9	9	5,1	-
15.06.2025	0,239	13,829	13,384	13,542	13,226	24	24	0	0	68	50,5	9	5,1	-
16.06.2025	0,261	15,033	14,454	14,723	14,282	24	24	0	0	68	50,3	9	5,1	-
17.06.2025	0,255	14,546	13,963	14,242	13,798	24	24	0	0	68,2	50,4	9	5,1	-
18.06.2025	0,252	14,393	13,768	14,095	13,606	24	24	0	0	68	50,2	9	5,1	-
19.06.2025	0,268	19,918	19,37	19,539	19,13	24	24	0	0	65	51,4	9	5,1	-
20.06.2025	0,277	15,313	14,686	14,991	14,514	24	24	0	0	68,6	50,2	9	5,1	-
Итого:	8,716	478,287	463,456	468,284	458,081	741,89	741,89	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,716													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741,89

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	405,752	15361,729	15427,3	15001,729	15276,469	7657,83	0,01
20.06.2025	414,467	15840,019	15890,756	15470,014	15734,55	8399,72	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 11:25:34